Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 8-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04881

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	Термопреобр.	Txв=0 C
Обратн.тр.	VA2305M 50	Gmax		КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
Тр. Подпитки				КТПТР-05	

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
01.11.14	24	-	63,97	6,00	58,302	-	-	41,43	5,00	2,124	-	-	22,54	56,179	3,576
02.11.14	24	-	63,05	6,00	52,963	-	-	40,01	5,00	2,082	-	-	23,04	50,881	3,198
03.11.14	24	-	65,40	6,00	51,425	-	-	40,29	5,00	2,141	-	-	25,11	49,285	3,215
04.11.14	24	-	65,65	6,00	58,691	-	-	42,24	5,00	2,209	-	-	23,41	56,482	3,688
05.11.14	24	-	66,13	6,00	52,326	-	-	42,47	5,00	2,366	-	-	23,66	49,961	3,295
06.11.14	24	-	66,30	6,00	46,840	-	-	43,07	5,00	2,161	-	-	23,22	44,680	2,954
07.11.14	24	-	65,92	6,00	44,022	-	-	43,56	5,00	1,985	-	-	22,36	42,038	2,761
08.11.14	24	-	66,36	6,00	58,790	-	-	42,75	5,00	2,487	-	-	23,61	56,304	3,721
09.11.14	24	-	66,22	6,00	63,376	-	-	42,71	5,00	2,490	-	-	23,51	60,886	4,011
10.11.14	24	-	66,61	6,00	53,194	-	-	42,58	5,00	2,455	-	-	24,03	50,739	3,371
11.11.14	24	-	66,05	6,00	52,608	-	-	42,93	5,00	2,754	-	-	23,12	49,854	3,291
12.11.14	24	-	66,76	6,00	53,056	-	-	43,08	5,00	3,130	-	-	23,68	49,927	3,340
13.11.14	24	-	68,09	6,00	53,049	-	-	43,14	5,00	3,038	-	-	24,94	50,012	3,409
14.11.14	24	-	70,32	6,00	49,804	-	-	44,51	5,00	2,641	-	-	25,82	47,164	3,311
15.11.14	24	-	71,82	6,00	51,534	-	-	44,56	5,00	2,656	-	-	27,26	48,878	3,501
16.11.14	24	-	72,14	6,00	57,525	-	-	45,63	5,00	2,698	-	-	26,51	54,828	3,935
17.11.14	24	-	69,92	6,00	54,161	-	-	44,58	5,00	2,547	-	-	25,34	51,615	3,594
18.11.14	24	-	68,28	6,00	55,882	-	-	43,81	5,00	2,522	-	-	24,47	53,360	3,629
19.11.14	24	-	68,29	6,00	55,443	-	-	43,87	5,00	2,641	-	-	24,43	52,803	3,595
20.11.14	24	-	68,31	6,00	58,920	-	-	43,58	5,00	2,571	-	-	24,73	56,350	3,832
21.11.14	24	-	68,28	6,00	52,732	-	-	42,49	5,00	2,472	-	-	25,79	50,261	3,424
22.11.14	24	-	68,34	6,00	57,181	-	-	41,79	5,00	2,415	-	-	26,55	54,767	3,728
Среднее	24,00	-	67,37	6,00	54,174	-	-	42,96	5,00	2,481	-	-	24,42	51,693	3,472
Итого	528,0				1191,824	0,000				54,578	0,000	0,00		1137,247	76,38
Ориентировочно до конца месяца(+)					447,822					20,415				427,407	29,41
Итого за ноябрь 2014 :					1639,646					74,992				1564,654	105,7933

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.10.14 05:00	12079,981	-	595,598	-	-	763,505
23.11.14 13:00	13769,856	-	673,991	-	-	871,930

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ___ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА сверки
Дата 27.11.2014