Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 8-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31288

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
01.11.14	24	-	54,59	-	189,397	-	-	40,76	-	189,663	-	13,84	-0,266	0,01	-	0,01	2,635
02.11.14	24	-	58,14	-	189,520	-	-	42,41	-	189,761	-	15,73	-0,241	0,01	-	0,01	2,994
03.11.14	24	-	55,71	-	189,629	-	-	41,59	-	189,873	-	14,12	-0,244	0,01	-	0,01	2,690
04.11.14	24	-	55,04	-	190,013	-	-	41,59	-	190,318	-	13,45	-0,305	0,01	-	0,01	2,570
05.11.14	24	-	52,35	-	190,974	-	-	40,32	-	191,324	-	12,03	-0,349	0,00	-	0,00	2,310
06.11.14	24	-	56,42	-	191,525	-	-	41,92	-	191,806	-	14,50	-0,281	0,00	-	0,00	2,788
07.11.14	24	-	59,98	-	182,751	-	-	43,48	-	182,932	-	16,50	-0,181	0,02	-	0,02	3,030
08.11.14	24	-	60,37	-	186,467	-	-	43,99	-	186,765	-	16,39	-0,298	0,01	-	0,01	3,070
09.11.14	24	-	61,29	-	184,137	-	-	44,31	-	184,349	-	16,98	-0,211	0,01	-	0,01	3,141
10.11.14	24	-	60,79	-	185,371	-	-	44,33	-	185,576	-	16,46	-0,205	0,02	-	0,02	3,066
11.11.14	24	-	55,78	-	191,681	-	-	42,00	-	191,980	-	13,77	-0,299	0,01	-	0,01	2,654
12.11.14	24	-	54,92	-	193,359	-	-	41,77	-	193,592	-	13,15	-0,233	0,01	-	0,01	2,557
13.11.14	24	-	56,04	-	187,820	-	-	41,79	-	188,041	-	14,25	-0,221	0,01	-	0,01	2,689
14.11.14	24	-	67,48	-	191,702	-	-	48,02	-	191,931	-	19,46	-0,229	0,02	-	0,02	3,746
15.11.14	24	-	67,67	-	192,970	-	-	48,27	-	193,077	-	19,40	-0,107	0,06	-	0,06	3,763
16.11.14	24	-	67,06	-	192,708	-	-	47,75	-	192,804	-	19,31	-0,096	0,06	-	0,06	3,739
17.11.14	24	-	70,22	-	191,950	-	-	49,13	-	192,108	-	21,09	-0,157	0,04	-	0,04	4,066
18.11.14	24	-	73,03	-	189,689	-	-	50,36	-	189,902	-	22,67	-0,213	0,02	-	0,02	4,316
19.11.14	24	-	73,35	-	189,339	-	-	50,98	-	189,481	-	22,37	-0,143	0,06	-	0,06	4,255
20.11.14	24	-	73,63	-	189,467	-	-	54,04	-	189,341	-	19,59	0,125	0,31	-	0,31	3,750
21.11.14	24	-	74,41	-	183,865	-	-	57,69	-	183,482	-	16,72	0,383	0,55	-	0,55	3,128
22.11.14	24	-	76,11	-	177,083	-	-	50,82	-	177,403	-	25,28	-0,320	0,00	-	0,00	4,493
Среднее	24,00	-	62,93	-	188,701	-	-	45,79	-	188,887	-	17,14	-0,186	0,058	-	0,06	3,248
Итого	528,0				4151,416	0,000				4155,508	0,000		-4,092	1,27	0,00	1,27	71,45
Ориентировочно до конца месяца(+)					1501,830					1502,311			-0,481				31,71
Итого за ноябрь 2014 :					5653,246					5657,820			-4,574				103,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.09.14 09:00	51563,363	-	40411,558	-	11247,502	-	1532,963	
24.09.14 09:00	51563,363	-	40411,558	-	11247,502	-	1532,963	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от разделе до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

27.11.2014