Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 12-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6100-ч(с)-1014.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 6100 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчётный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.14	24,00	*	93,18	61,79	31,39	66,14	55,53	10,61	5,50	3,60	0,94	27,33	0,00	0,00	27,89	0,00	27,89	-	65,87	0,00	1,80			2,74
27.09.14	24,00	*	83,95	56,36	27,59	64,33	38,54	25,79	5,50	3,60	1,34	29,32	0,00	0,00	29,88	0,00	29,88	-	64,41	0,00	1,89			3,23
28.09.14	24,00	*	83,17	54,63	28,54	64,41	38,60	25,81	5,50	3,60	1,29	30,38	0,00	0,00	30,97	0,00	30,97	-	64,52	0,00	1,96			3,25
29.09.14								-			-						-							
30.09.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	86,77	57,59	29,18	64,96	44,23	20,74	5,50	3,60	1,19	29,01	-	-	29,58	-	29,58	-	64,93	-	1,88	-	-	3,08
Итого	72,00		260,30	172,77	87,53						3,57	87,04	0,00	0,00	88,74	0,00	88,74	0,00			5,65	0,00	0,00	9,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	29.09.14 16:00	81531,85	55554,69	29700,52	0,00	30328,04	0,00	3671,47	
	01.10.14 11:00	81661,06	55640,14	29732,49	0,00	30360,63	0,00	3675,56	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = ~~0,83~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~8,40~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 12. г.

+58,02 143,06 +59,16 147,39 +3,76 +6,16 15,39

-1,38 14,01 изм 8,03

гвс: 24.09-25.09 1,65 тк x2дм 3,3 -0,74 (хв). 2,56тк 50,8т 57,8м3 3,02тк изм.

Итого: 14,01тк +2,56 16,57тк 199,7м3 11,05изм.