Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9099.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Кибальчича 12-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6100-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6100 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00	*	108,33	83,40	24,94	71,58	44,25	27,34	5,50	3,60	2,23	25,72	0,00	0,00	26,33	0,00	26,33	-	71,60	0,00	1,84			4,07
02.11.14	24,00	*	106,02	83,04	22,99	72,47	44,21	28,26	5,50	3,60	2,31	23,61	0,00	0,00	24,17	0,00	24,17	-	72,37	0,00	1,71			4,02
03.11.14	24,00	*	107,90	83,45	24,45	72,44	44,47	27,97	5,50	3,60	2,28	25,30	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	-	72,40	0,00	1,83			4,11
04.11.14	24,00	*	107,90	83,29	24,62	72,19	44,99	27,20	5,50	3,60	2,21	25,46	0,00	0,00	26,07	0,00	26,07	-	72,26	0,00	1,84			4,05
05.11.14	24,00	*	107,16	83,65	23,51	71,96	45,16	26,80	5,50	3,60	2,20	24,19	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	71,70	0,00	1,74			3,94
06.11.14	24,00	*	107,57	82,29	25,28	69,01	43,21	25,80	5,50	3,60	2,07	26,18	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75	-	68,93	0,00	1,81			3,87
07.11.14	24,00	*	107,99	82,31	25,68	67,49	42,41	25,08	5,50	3,60	2,01	26,61	0,00	0,00	27,17	0,00	27,17	-	67,41	0,00	1,80			3,80
08.11.14	24,00	*	107,94	81,97	25,97	67,61	42,32	25,28	5,50	3,60	2,01	26,99	0,00	0,00	27,56	0,00	27,56	-	67,58	0,00	1,83			3,83
09.11.14	24,00	*	109,20	81,55	27,65	67,50	42,10	25,40	5,50	3,60	1,99	28,88	0,00	0,00	29,49	0,00	29,49	-	67,57	0,00	1,95			3,94
10.11.14	24,00	*	107,34	82,29	25,05	67,73	42,58	25,15	5,50	3,60	2,01	25,95	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	-	67,72	0,00	1,76			3,77
11.11.14	24,00	*	107,76	82,41	25,35	67,63	42,60	25,03	5,50	3,60	2,00	26,31	0,00	0,00	26,87	0,00	26,87	-	67,70	0,00	1,78			3,78
12.11.14	24,00	*	107,11	82,46	24,65	67,84	43,15	24,69	5,50	3,60	1,98	25,54	0,00	0,00	26,08	0,00	26,08	-	67,87	0,00	1,73			3,71
13.11.14	24,00	*	108,27	82,69	25,59	67,71	42,84	24,87	5,50	3,60	1,99	26,58	0,00	0,00	27,14	0,00	27,14	-	67,63	0,00	1,80			3,79
14.11.14	24,00	*	91,69	69,64	22,04	67,47	41,61	25,85	5,50	3,60	1,78	22,43	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	-	67,42	0,00	1,51			3,29
15.11.14	24,00	*	109,52	84,30	25,22	69,23	43,11	26,13	5,50	3,60	2,13	26,29	0,00	0,00	26,87	0,00	26,87	-	69,23	0,00	1,82			3,95
16.11.14	24,00	*	108,91	80,53	28,37	69,36	42,27	27,08	5,50	3,60	2,08	29,80	0,00	0,00	30,47	0,00	30,47	-	69,53	0,00	2,07			4,15
17.11.14	24,00	*	105,39	81,02	24,37	70,75	42,71	28,04	5,50	3,60	2,20	25,41	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	-	70,97	0,00	1,80			4,00
18.11.14	24,00	*	104,59	80,83	23,77	72,82	43,28	29,53	5,50	3,60	2,32	24,84	0,00	0,00	25,44	0,00	25,44	-	72,69	0,00	1,81			4,12
19.11.14	24,00	*	105,00	82,14	22,86	76,17	44,67	31,50	5,50	3,60	2,51	23,87	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	-	76,19	0,00	1,82			4,33
20.11.14	24,00	*	104,39	81,32	23,07	79,85	45,81	34,04	5,50	3,60	2,71	23,86	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	-	79,85	0,00	1,91			4,62
21.11.14	24,00	*	106,75	81,87	24,88	80,41	46,20	34,21	5,50	3,60	2,71	26,02	0,00	0,00	26,78	0,00	26,78	-	80,52	0,00	2,10			4,81
22.11.14	24,00	*	104,90	82,16	22,74	81,63	47,35	34,27	5,50	3,60	2,75	23,61	0,00	0,00	24,32	0,00	24,32	-	81,55	0,00	1,93			4,68
23.11.14	24,00	*	107,49	81,92	25,56	81,47	47,73	33,74	5,50	3,60	2,67	26,84	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	-	81,39	0,00	2,19			4,85
Среднее	24,00	-	106,48	81,76	24,72	71,84	43,87	27,97	5,50	3,60	2,22	25,66	-	-	26,27	-	26,27	-	71,83	-	1,84	-	-	4,07
Итого	552,00		2449,08	1880,52	568,57						51,14	590,28	0,00	0,00	604,26	0,00	604,26	0,00			42,38	0,00	0,00	93,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.11.14 12:00	87242,92	59919,65	31142,37	0,00	31802,11	0,00	3879,85	-
	25.11.14 12:00	87242,92	59919,65	31142,37	0,00	31802,11	0,00	3879,85	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -2,04 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,48** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **604,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 11 14 г.

40,34 усл -