Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9101,038,1
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	*	110,47	90,75	19,72	78,69	42,22	36,47	5,30	3,40	3,19	21,35	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	78,53	0,00	1,68			4,87
25.10.14	24,00	*	110,76	91,20	19,57	80,99	43,41	37,59	5,30	3,40	3,31	21,20	0,00	0,00	21,82	0,00	21,82	-	80,50	0,00	1,71			5,02
26.10.14	25,00	*	118,31	96,29	22,02	80,94	44,12	36,82	5,30	3,40	3,42	23,77	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47	-	80,48	0,00	1,91			5,34
27.10.14	24,00	*	110,44	92,14	18,29	80,65	44,46	36,19	5,30	3,40	3,24	19,72	0,00	0,00	20,29	0,00	20,29	-	80,10	0,00	1,58			4,82
28.10.14	24,00	*	110,88	92,53	18,36	79,46	44,88	34,59	5,30	3,40	3,08	20,06	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	-	78,81	0,00	1,58			4,67
29.10.14	24,00	*	111,78	92,62	19,15	76,92	44,28	32,65	5,30	3,40	2,91	20,77	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	76,42	0,00	1,59			4,50
30.10.14	24,00	*	110,69	93,82	16,87	75,57	43,88	31,69	5,30	3,40	2,87	18,44	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	74,97	0,00	1,38			4,25
31.10.14	24,00	*	110,80	91,83	18,97	72,71	42,02	30,69	5,30	3,40	2,72	20,49	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	72,21	0,00	1,48			4,20
01.11.14	24,00	*	112,96	92,17	20,79	72,83	41,66	31,17	5,30	3,40	2,78	22,23	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	-	72,46	0,00	1,61			4,39
02.11.14	24,00	*	109,88	91,68	18,20	73,58	41,79	31,80	5,30	3,40	2,82	19,64	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	-	73,10	0,00	1,44			4,26
03.11.14	24,00	*	111,79	92,12	19,68	73,50	42,17	31,34	5,30	3,40	2,79	21,20	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	-	73,03	0,00	1,55			4,34
04.11.14	24,00	*	115,08	91,86	23,22	73,33	43,05	30,29	5,30	3,40	2,68	24,74	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	-	73,01	0,00	1,81			4,49
05.11.14	24,00	*	113,51	92,01	21,50	72,84	42,93	29,91	5,30	3,40	2,69	22,67	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	-	72,10	0,00	1,64			4,32
06.11.14	24,00	*	112,75	91,11	21,63	69,98	40,71	29,27	5,30	3,40	2,60	22,83	0,00	0,00	23,34	0,00	23,34	-	69,46	0,00	1,59			4,19
07.11.14	24,00	*	110,71	90,86	19,85	68,55	39,98	28,57	5,30	3,40	2,52	21,10	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	-	68,21	0,00	1,44			3,96
08.11.14	24,00	*	111,22	90,49	20,73	68,68	39,91	28,77	5,30	3,40	2,52	22,12	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	68,35	0,00	1,51			4,03
09.11.14	24,00	*	113,92	90,21	23,71	68,55	39,62	28,93	5,30	3,40	2,52	25,11	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	-	68,31	0,00	1,72			4,24
10.11.14	24,00	*	111,27	90,70	20,57	68,78	40,01	28,76	5,30	3,40	2,53	21,90	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37	-	68,47	0,00	1,50			4,03
11.11.14	24,00	*	111,31	90,96	20,35	68,70	40,21	28,49	5,30	3,40	2,50	21,78	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	-	68,46	0,00	1,49			3,99
12.11.14	24,00	*	111,10	90,97	20,12	68,82	40,78	28,04	5,30	3,40	2,47	21,50	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	-	68,49	0,00	1,47			3,94
13.11.14	24,00	*	112,68	90,97	21,71	68,71	40,40	28,31	5,30	3,40	2,49	23,10	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	-	68,29	0,00	1,58			4,07
14.11.14	24,00	*	91,30	76,63	14,67	68,83	39,05	29,78	5,30	3,40	2,10	17,91	0,00	0,00	18,28	0,00	18,28	-	66,73	0,00	1,20			3,30
15.11.14	24,00	*	112,56	91,63	20,93	70,38	40,17	30,21	5,30	3,40	2,62	23,26	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79	-	70,08	0,00	1,63			4,25
16.11.14	24,00	*	110,45	88,64	21,81	70,55	39,50	31,05	5,30	3,40	2,60	24,08	0,00	0,00	24,63	0,00	24,63	-	70,34	0,00	1,70			4,30
17.11.14	24,00	*	109,82	89,03	20,79	72,06	39,77	32,29	5,30	3,40	2,72	23,08	0,00	0,00	23,63	0,00	23,63	-	71,91	0,00	1,66			4,38
18.11.14	24,00	*	110,80	89,02	21,78	74,15	40,30	33,85	5,30	3,40	2,86	24,10	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	-	73,64	0,00	1,78			4,63
19.11.14	24,00	*	107,03	90,30	16,73	77,80	41,64	36,16	5,30	3,40	3,10	19,02	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	-	77,58	0,00	1,48			4,57
20.11.14	24,00	*	108,40	89,45	18,95	81,30	42,63	38,67	5,30	3,40	3,29	21,25	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	-	80,89	0,00	1,72			5,01
21.11.14	24,00	*	107,84	90,26	17,58	81,93	42,99	38,95	5,30	3,40	3,34	19,86	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	-	81,62	0,00	1,62			4,96
22.11.14	24,00	*	109,16	90,23	18,93	83,04	44,16	38,88	5,30	3,40	3,33	21,25	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	-	82,60	0,00	1,76			5,09
23.11.14	24,00	*	108,82	90,28	18,54	82,81	44,46	38,35	5,30	3,40	3,29	20,85	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48	-	82,29	0,00	1,72			5,00
Среднее	24,03	-	110,60	90,73	19,86	74,38	41,84	32,53	5,30	3,40	2,84	21,63	-	-	22,17	-	22,17	-	73,92	-	1,60	-	-	4,43
Итого	745,00		3428,51	2812,78	615,72						87,89	670,42	0,00	0,00	687,16	0,00	687,16	0,00			49,52	0,00	0,00	137,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	27.10.14 21:00	38034,12	30267,71	8972,50	0,00	9170,80	0,00	1246,10	-
	24.11.14 10:00	41071,67	32759,75	9567,44	0,00	9780,32	0,00	1366,12	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -2,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **687,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

СПб ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Служба эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 11 14 г. печать энергосбыта

-2,31

47,21 ucn