Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9243.038,1 Телефон: Узел учета: ТЦ-1 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36490 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 249,9 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	*	189,20	185,27	3,93	76,75	54,08	22,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
25.10.14	24,00	*	190,79	186,81	3,98	79,29	55,78	23,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
26.10.14	25,00	*	202,11	197,93	4,18	79,33	56,37	22,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
27.10.14	24,00	*	193,42	189,45	3,97	79,15	56,64	22,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
28.10.14	24,00	*	192,83	188,90	3,93	78,27	57,32	20,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
29.10.14	24,00	*	193,29	189,30	3,99	75,63	56,10	19,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
30.10.14	24,00	*	140,46	137,96	2,51	72,80	55,88	16,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
31.10.14	24,00	*	191,00	188,17	2,83	71,57	53,56	18,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
01.11.14	24,00	*	191,42	188,61	2,81	71,40	53,26	18,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
02.11.14	24,00	*	190,15	187,21	2,94	72,26	53,29	18,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
03.11.14	24,00	*	190,94	187,95	2,99	72,26	53,47	18,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
04.11.14	24,00	*	191,32	188,32	3,00	71,91	53,66	18,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
05.11.14	24,00	*	191,80	188,72	3,08	71,91	53,71	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
06.11.14	24,00	*	189,45	186,34	3,12	68,94	51,54	17,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
07.11.14	24,00	*	188,79	185,60	3,19	67,36	50,35	17,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
08.11.14	24,00	*	188,93	185,66	3,27	67,34	50,44	16,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
09.11.14	24,00	*	188,70	185,41	3,29	67,27	50,17	17,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
10.11.14	24,00	*	188,93	185,58	3,35	67,53	50,40	17,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
11.11.14	24,00	*	189,56	186,10	3,46	67,39	50,54	16,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
12.11.14	24,00	*	189,57	186,17	3,41	67,65	50,81	16,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
13.11.14	24,00	*	189,79	186,34	3,45	67,59	50,62	16,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
14.11.14	24,00	*	156,03	153,87	2,16	66,76	49,51	17,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
15.11.14	24,00	*	190,58	185,83	4,75	69,03	51,40	17,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
16.11.14	24,00	*	185,16	180,74	4,42	69,09	50,73	18,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
17.11.14	24,00	*	185,48	181,62	3,87	70,48	51,18	19,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
18.11.14	24,00	*	185,71	182,11	3,60	72,58	51,98	20,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
19.11.14	24,00	*	187,47	183,98	3,49	75,73	53,44	22,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
20.11.14	24,00	*	185,77	182,51	3,26	79,54	55,05	24,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
21.11.14	24,00	*	187,16	184,10	3,06	80,04	55,34	24,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
22.11.14	24,00	*	186,93	184,15	2,78	81,28	56,38	24,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
23.11.14	24,00	*	187,61	184,74	2,87	81,16	56,88	24,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
Среднее	24,03	-	187,11	183,72	3,38	72,88	53,22	19,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,87
Итого	745,00		5800,36	5695,46	104,90						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	120,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 11:00	54670,42	53878,25	-	-	-	-	1013,89	14367,27
	24.11.14 10:00	60462,77	59566,22	-	-	-	-	1133,94	14111,27

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,11** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 12 14 г.

Произв. наладку