Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-1014.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36388 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
26.09.14	24,00	*	101,59	101,21	0,38	58,55	53,84	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,50
27.09.14	24,00	*	95,61	95,36	0,25	63,78	42,36	21,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
28.09.14	24,00	*	92,69	92,42	0,27	63,94	42,69	21,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
29.09.14	24,00	*	88,39	87,99	0,39	64,08	42,78	21,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
30.09.14	24,00	*	87,46	86,98	0,48	64,00	49,52	14,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
Среднее	24,00	-	93,15	92,79	0,35	62,87	46,24	16,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
Итого	120,00		465,73	463,96	1,77						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	29.09.14 14:00	37215,35	37084,88	-	-	-	-	725,81	13769,03
	01.10.14 10:00	37375,75	37244,45	-	-	-	-	727,82	13813,03

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,75** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1»12 14 г.