Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36388 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	*	121,39	121,38	0,01	77,08	50,40	26,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
25.10.14	24,00	*	122,37	122,10	0,26	79,61	51,61	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
26.10.14	25,00	*	129,64	129,04	0,61	79,58	51,96	27,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
27.10.14	24,00	*	124,00	123,54	0,46	79,40	52,40	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
28.10.14	24,00	*	123,70	123,09	0,61	78,57	52,96	25,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
29.10.14	24,00	*	124,06	123,42	0,64	75,92	52,27	23,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
30.10.14	24,00	*	90,76	90,08	0,68	73,09	53,56	19,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
31.10.14	24,00	*	123,11	121,99	1,12	71,84	50,77	21,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
01.11.14	24,00	*	123,44	122,85	0,59	71,70	50,00	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
02.11.14	24,00	*	122,64	122,15	0,49	72,59	49,83	22,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
03.11.14	24,00	*	123,18	122,68	0,50	72,57	49,92	22,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
04.11.14	24,00	*	123,45	123,16	0,29	72,22	50,27	21,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
05.11.14	24,00	*	123,83	123,40	0,42	72,19	50,51	21,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
06.11.14	24,00	*	122,42	122,00	0,42	69,22	48,55	20,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
07.11.14	24,00	*	122,11	121,83	0,28	67,66	47,35	20,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
08.11.14	24,00	*	122,28	121,40	0,87	67,68	47,33	20,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
09.11.14	24,00	*	122,20	121,95	0,26	67,57	47,34	20,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
10.11.14	24,00	*	122,37	123,30	-0,93	67,84	47,61	20,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
11.11.14	24,00	*	122,83	122,70	0,13	67,70	47,47	20,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
12.11.14	24,00	*	122,91	122,48	0,43	67,93	47,91	20,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
13.11.14	24,00	*	123,11	122,67	0,45	67,86	47,83	20,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
14.11.14	24,00	*	101,46	101,70	-0,24	67,08	46,46	20,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
15.11.14	24,00	*	123,70	122,07	1,63	69,35	48,12	21,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
16.11.14	24,00	*	120,30	118,60	1,70	69,41	47,34	22,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
17.11.14	24,00	*	120,55	119,13	1,43	70,80	47,81	22,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
18.11.14	24,00	*	120,72	119,49	1,24	72,91	48,62	24,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
19.11.14	24,00	*	121,98	120,63	1,35	76,12	49,89	26,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
20.11.14	24,00	*	120,97	119,73	1,24	79,90	51,34	28,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
21.11.14	24,00	*	121,84	121,10	0,73	80,42	51,58	28,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
22.11.14	24,00	*	121,66	121,31	0,34	81,67	52,58	29,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
23.11.14	24,00	*	122,07	121,30	0,77	81,53	53,01	28,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
Среднее	24,03	-	121,00	120,40	0,61	73,19	49,83	23,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87
Итого	745,00		3751,05	3732,27	18,78						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	88,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 10:00	39773,10	39625,25	-	-	-	-	772,36	14365,03
	24.11.14 10:00	43524,82	43357,31	-	-	-	-	861,52	15110,03

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,96** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 12 14 г.

Произв. нал-ку