Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36498 Режим (схема): 0
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.14	24,00	*	123,60	121,17	2,43	77,58	43,03	34,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
25.10.14	24,00	*	124,59	122,10	2,49	79,99	44,09	35,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
26.10.14	25,00	*	132,25	129,55	2,70	79,94	44,49	35,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
27.10.14	24,00	*	126,06	123,49	2,58	79,72	44,81	34,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
28.10.14	24,00	*	125,97	123,38	2,59	78,71	45,35	33,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
29.10.14	24,00	*	126,24	123,63	2,61	76,14	45,15	30,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
30.10.14	24,00	*	76,63	75,12	1,51	74,57	43,53	31,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
31.10.14	24,00	*	125,48	123,07	2,42	72,05	43,05	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
01.11.14	24,00	*	125,82	123,39	2,44	72,05	42,86	29,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
02.11.14	24,00	*	124,94	122,50	2,44	72,89	42,73	30,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
03.11.14	24,00	*	125,49	123,04	2,45	72,81	42,85	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
04.11.14	24,00	*	125,66	123,20	2,46	72,56	43,15	29,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
05.11.14	24,00	*	125,98	123,52	2,46	72,30	43,30	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
06.11.14	24,00	*	124,43	122,02	2,41	69,41	41,76	27,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
07.11.14	24,00	*	124,06	121,61	2,45	67,91	41,01	26,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
08.11.14	24,00	*	124,09	121,68	2,41	67,97	40,98	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
09.11.14	24,00	*	124,04	121,61	2,43	67,86	40,84	27,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
10.11.14	24,00	*	124,09	121,61	2,48	68,11	41,01	27,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
11.11.14	24,00	*	124,50	121,97	2,53	67,99	41,07	26,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
12.11.14	24,00	*	124,54	122,04	2,49	68,16	41,54	26,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
13.11.14	24,00	*	124,60	122,10	2,50	68,08	41,39	26,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
14.11.14	24,00	*	102,93	102,11	0,82	67,66	40,67	26,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
15.11.14	24,00	*	124,88	121,64	3,24	69,65	41,44	28,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
16.11.14	24,00	*	121,50	118,45	3,05	69,79	40,63	29,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
17.11.14	24,00	*	121,82	118,82	3,00	71,18	40,98	30,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
18.11.14	24,00	*	122,03	119,07	2,97	73,35	41,50	31,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
19.11.14	24,00	*	123,09	120,13	2,97	76,72	42,54	34,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
20.11.14	24,00	*	122,01	119,05	2,96	80,31	43,43	36,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
21.11.14	24,00	*	123,02	120,04	2,98	80,90	43,61	37,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
22.11.14	24,00	*	122,73	119,65	3,08	82,06	44,31	37,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
23.11.14	24,00	*	123,19	120,05	3,15	81,88	44,61	37,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
Среднее	24,03	-	122,27	119,70	2,56	73,56	42,64	30,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
Итого	745,00		3790,27	3710,80	79,47						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	120,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 13:00	41735,68	40777,18	-	-	-	-	1149,21	14398,45
	24.11.14 09:00	45505,49	44467,63	-	-	-	-	1269,52	15095,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.