Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9249.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13 | Код УУТЭ: Отоп.

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 68774 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: 276

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 112,8 | Gот=~~106,8~~ | Gвент.=0 | Gтех.пот.=0 | Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00	*	140,56	139,59	0,97	70,56	43,15	27,42	-	-	-	0,97	-	0,97	0,00	-	-	-	-	-	-			3,90
02.11.14	24,00	*	140,49	139,46	1,03	70,77	42,80	27,97	-	-	-	1,03	-	1,03	0,00	-	-	-	-	-	-			3,98
03.11.14	24,00	*	140,59	139,56	1,03	70,37	42,64	27,73	-	-	-	1,03	-	1,03	0,00	-	-	-	-	-	-			3,95
04.11.14	24,00	*	142,13	141,10	1,03	71,48	43,60	27,87	-	-	-	1,03	-	1,03	0,00	-	-	-	-	-	-			4,01
05.11.14	24,00	*	141,05	140,08	0,98	70,43	43,38	27,05	-	-	-	0,98	-	0,98	0,00	-	-	-	-	-	-			3,86
06.11.14	24,00	*	135,96	135,08	0,88	67,15	41,38	25,77	-	-	-	0,88	-	0,88	0,00	-	-	-	-	-	-			3,55
07.11.14	24,00	*	128,94	128,07	0,87	64,46	39,30	25,16	-	-	-	0,87	-	0,87	0,00	-	-	-	-	-	-			3,28
08.11.14	24,00	*	128,29	127,38	0,91	64,31	39,01	25,30	-	-	-	0,91	-	0,91	0,00	-	-	-	-	-	-			3,28
09.11.14	24,00	*	128,19	127,24	0,95	64,55	38,78	25,77	-	-	-	0,95	-	0,95	0,00	-	-	-	-	-	-			3,34
10.11.14	24,00	*	128,80	127,84	0,96	65,22	39,23	25,99	-	-	-	0,96	-	0,96	0,00	-	-	-	-	-	-			3,39
11.11.14	24,00	*	129,00	128,03	0,97	65,20	39,42	25,78	-	-	-	0,97	-	0,97	0,00	-	-	-	-	-	-			3,37
12.11.14	24,00	*	129,84	128,89	0,95	65,34	39,87	25,47	-	-	-	0,95	-	0,95	0,00	-	-	-	-	-	-			3,35
13.11.14	24,00	*	130,13	129,20	0,93	65,21	39,81	25,40	-	-	-	0,93	-	0,93	0,00	-	-	-	-	-	-			3,35
14.11.14	24,00	*	129,77	128,83	0,95	66,40	39,77	26,64	-	-	-	0,95	-	0,95	0,00	-	-	-	-	-	-			3,50
15.11.14	24,00	*	130,18	129,22	0,96	67,68	40,18	27,50	-	-	-	0,96	-	0,96	0,00	-	-	-	-	-	-			3,62
16.11.14	24,00	*	129,73	128,76	0,98	68,37	39,97	28,40	-	-	-	0,98	-	0,98	0,00	-	-	-	-	-	-			3,73
17.11.14	24,00	*	130,05	129,06	0,99	72,52	41,33	31,19	-	-	-	0,99	-	0,99	0,00	-	-	-	-	-	-			4,10
18.11.14	24,00	*	130,72	129,70	1,02	74,53	41,84	32,69	-	-	-	1,02	-	1,02	0,00	-	-	-	-	-	-			4,32
19.11.14	24,00	*	130,86	129,81	1,05	77,22	42,71	34,51	-	-	-	1,05	-	1,05	0,00	-	-	-	-	-	-			4,57
20.11.14	24,00	*	130,76	129,65	1,11	79,88	43,32	36,56	-	-	-	1,11	-	1,11	0,00	-	-	-	-	-	-			4,83
21.11.14	24,00	*	129,71	128,56	1,15	81,77	43,84	37,93	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,98
22.11.14	24,00	*	129,78	128,65	1,13	81,47	44,09	37,37	-	-	-	1,13	-	1,13	0,00	-	-	-	-	-	-			4,91
23.11.14	24,00	*	129,60	128,50	1,10	81,97	44,70	37,28	-	-	-	1,10	-	1,10	0,00	-	-	-	-	-	-			4,89
Среднее	24,00	-	132,40	131,40	1,00	70,73	41,48	29,25	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92
Итого	552,00		3045,14	3022,25	22,89						0,00	22,89	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	90,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	01.11.13 14:00	13891,42	13817,89	73,53	-	0,00	-	373,99	5643,85
	01.11.13 14:00	13891,42	13817,89	73,53	-	0,00	-	373,99	5643,85

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: ~~3,98~~ °С = ~~0,09~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~89,97~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

90,06

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ЖКС СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 11 14 г.