Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 10026.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 69,0 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	106,39	95,67	10,72	79,11	52,10	27,01	7,00	5,00	2,63	10,25	-	-	10,52	-	-	-	78,89	-	0,81			3,44
25.10.14	24,00	-	110,81	96,39	14,42	81,39	53,81	27,58	7,00	5,00	2,72	13,85	-	-	14,27	-	-	-	81,07	-	1,12			3,84
26.10.14	24,00	-	112,47	97,97	14,50	81,29	54,22	27,07	7,00	5,00	2,71	13,87	-	-	14,29	-	-	-	80,91	-	1,12			3,83
27.10.14	24,00	-	108,97	97,35	11,62	81,00	54,75	26,25	7,00	5,00	2,62	10,99	-	-	11,33	-	-	-	80,55	-	0,89			3,51
28.10.14	24,00	-	108,94	97,34	11,60	79,84	55,01	24,83	7,00	5,00	2,48	11,00	-	-	11,32	-	-	-	79,19	-	0,87			3,35
29.10.14	24,00	-	110,50	97,50	13,00	77,25	53,75	23,50	7,00	5,00	2,34	12,43	-	-	12,74	-	-	-	76,80	-	0,96			3,30
30.10.14	24,00	-	109,88	98,89	10,99	75,90	53,05	22,85	7,00	5,00	2,31	10,46	-	-	10,74	-	-	-	75,21	-	0,79			3,10
31.10.14	24,00	-	108,78	96,85	11,93	73,02	50,67	22,35	7,00	5,00	2,21	11,40	-	-	11,64	-	-	-	72,57	-	0,83			3,04
01.11.14	24,00	-	111,13	97,30	13,83	73,10	50,13	22,97	7,00	5,00	2,28	13,27	-	-	13,59	-	-	-	72,85	-	0,97			3,25
02.11.14	24,00	-	108,58	96,71	11,87	73,88	50,20	23,68	7,00	5,00	2,35	11,25	-	-	11,54	-	-	-	73,48	-	0,83			3,17
03.11.14	24,00	-	110,68	97,01	13,67	73,81	50,70	23,11	7,00	5,00	2,29	13,06	-	-	13,39	-	-	-	73,51	-	0,96			3,25
04.11.14	24,00	-	110,13	97,13	13,00	73,60	51,27	22,33	7,00	5,00	2,22	12,43	-	-	12,74	-	-	-	73,31	-	0,92			3,13
05.11.14	24,00	-	110,96	97,39	13,57	73,20	51,19	22,01	7,00	5,00	2,19	13,01	-	-	13,31	-	-	-	72,70	-	0,95			3,14
06.11.14	24,00	-	108,62	96,17	12,45	70,28	48,78	21,50	7,00	5,00	2,12	11,86	-	-	12,12	-	-	-	69,85	-	0,83			2,95
07.11.14	24,00	-	109,21	95,96	13,25	68,79	47,70	21,09	7,00	5,00	2,06	12,82	-	-	13,05	-	-	-	68,49	-	0,88			2,94
08.11.14	24,00	-	111,60	95,88	15,72	68,94	47,77	21,17	7,00	5,00	2,07	15,22	-	-	15,58	-	-	-	68,76	-	1,05			3,12
09.11.14	24,00	-	113,12	95,77	17,35	68,81	47,73	21,08	7,00	5,00	2,07	16,78	-	-	17,17	-	-	-	68,66	-	1,15			3,22
10.11.14	24,00	-	109,11	95,76	13,35	69,04	48,12	20,92	7,00	5,00	2,05	12,77	-	-	13,03	-	-	-	68,81	-	0,88			2,93
11.11.14	24,00	-	109,12	96,05	13,07	68,95	48,33	20,62	7,00	5,00	2,03	12,42	-	-	12,72	-	-	-	68,76	-	0,85			2,88
12.11.14	24,00	-	109,03	95,86	13,17	69,08	48,74	20,34	7,00	5,00	2,01	12,39	-	-	12,62	-	-	-	68,82	-	0,85			2,86
13.11.14	24,00	-	110,39	95,90	14,49	68,98	48,13	20,85	7,00	5,00	2,06	13,69	-	-	13,96	-	-	-	68,63	-	0,94			3,00
14.11.14	24,00	-	90,06	80,07	9,99	69,04	46,78	22,26	7,00	5,00	1,77	10,50	-	-	10,71	-	-	-	67,73	-	0,71			2,48
15.11.14	24,00	-	110,40	96,42	13,98	70,62	48,39	22,23	7,00	5,00	2,20	13,26	-	-	13,56	-	-	-	70,37	-	0,93			3,13
16.11.14	24,00	-	110,03	93,98	16,05	70,80	47,68	23,12	7,00	5,00	2,22	15,36	-	-	15,73	-	-	-	70,65	-	1,09			3,31
17.11.14	24,00	-	108,33	94,25	14,08	72,30	48,35	23,95	7,00	5,00	2,31	13,47	-	-	13,78	-	-	-	72,24	-	0,97			3,28
18.11.14	24,00	-	108,87	94,26	14,61	74,48	49,30	25,18	7,00	5,00	2,44	13,84	-	-	14,20	-	-	-	74,28	-	1,03			3,47
19.11.14	24,00	-	107,19	95,12	12,07	78,08	51,12	26,96	7,00	5,00	2,59	11,84	-	-	12,13	-	-	-	77,91	-	0,92			3,51
20.11.14	24,00	-	108,62	94,30	14,32	81,67	52,54	29,13	7,00	5,00	2,81	13,70	-	-	14,13	-	-	-	81,39	-	1,11			3,92
21.11.14	24,00	-	107,90	95,10	12,80	82,26	52,95	29,31	7,00	5,00	2,86	11,96	-	-	12,29	-	-	-	82,05	-	0,98			3,85
22.11.14	24,00	-	109,13	94,70	14,43	83,41	54,36	29,05	7,00	5,00	2,85	13,31	-	-	13,73	-	-	-	83,08	-	1,11			3,96
23.11.14	24,00	-	110,70	94,90	15,80	83,18	54,73	28,45	7,00	5,00	2,81	14,65	-	-	15,10	-	-	-	82,80	-	1,22			4,02
Среднее	24,00	-	109,02	95,61	13,41	74,68	50,72	23,96	7,00	5,00	2,34	12,81	-	-	13,13	-	-	-	74,33	-	0,95	-	-	3,30
Итого	744,00		3379,65	2963,95	415,70						72,65	397,11	0,00	0,00	407,03	0,00	0,00	0,00			29,50	0,00	0,00	102,15

-1,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -1,37 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,78** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **407,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 11 14 г.

печать энергосбыта

Произв. наладку

28,13 шт