Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9242.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36949 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,44 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 103,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	*	142,33	138,00	4,33	75,86	43,84	32,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
25.10.14	24,00	*	143,81	139,83	3,98	79,12	46,26	32,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
26.10.14	26,00	*	153,20	148,70	4,51	79,46	47,28	32,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,15
27.10.14	24,00	*	146,63	142,04	4,59	79,18	47,48	31,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
28.10.14	24,00	*	146,04	141,53	4,51	78,18	48,08	30,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
29.10.14	24,00	*	146,13	141,87	4,26	75,80	48,09	27,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
30.10.14	24,00	*	112,64	111,01	1,63	72,33	45,87	26,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
31.10.14	24,00	*	162,85	158,88	3,97	71,81	47,25	24,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
01.11.14	24,00	*	162,31	158,06	4,25	71,80	46,87	24,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
02.11.14	24,00	*	160,69	156,33	4,36	72,63	46,80	25,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
03.11.14	24,00	*	161,56	156,76	4,80	72,57	47,11	25,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
04.11.14	24,00	*	161,53	157,12	4,41	72,33	47,54	24,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
05.11.14	24,00	*	161,61	157,45	4,16	72,21	47,68	24,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
06.11.14	24,00	*	159,25	155,23	4,02	69,21	45,65	23,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
07.11.14	24,00	*	158,69	154,28	4,41	67,67	44,67	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
08.11.14	24,00	*	158,51	153,88	4,63	67,34	44,08	23,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
09.11.14	24,00	*	158,32	153,63	4,69	67,34	43,94	23,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
10.11.14	24,00	*	158,33	153,53	4,80	67,60	44,08	23,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
11.11.14	24,00	*	158,67	153,86	4,81	67,78	44,76	23,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
12.11.14	24,00	*	158,56	153,79	4,77	68,00	45,24	22,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
13.11.14	24,00	*	158,58	153,82	4,76	67,91	45,06	22,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
14.11.14	24,00	*	131,26	127,76	3,50	67,27	43,66	23,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
15.11.14	24,00	*	159,29	154,01	5,28	69,41	45,14	24,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
16.11.14	24,00	*	152,83	148,48	4,34	69,55	44,33	25,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
17.11.14	24,00	*	152,60	148,49	4,11	70,87	44,61	26,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
18.11.14	24,00	*	152,43	148,44	3,99	73,01	45,22	27,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
19.11.14	24,00	*	154,50	150,03	4,48	76,19	46,36	29,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
20.11.14	24,00	*	153,23	148,44	4,79	79,60	47,27	32,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,19
21.11.14	24,00	*	154,75	149,97	4,78	79,80	47,16	32,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,28
22.11.14	24,00	*	154,39	149,44	4,94	80,85	47,91	32,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,33
23.11.14	24,00	*	154,99	150,06	4,93	81,32	49,18	32,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
Среднее	24,03	-	153,24	148,86	4,38	73,03	46,08	26,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33
Итого	745,00		4750,50	4614,73	135,77						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	134,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 10:00	33571,05	32524,13	-	-	-	-	946,80	995,22
	24.11.14 10:00	38327,94	37145,01	-	-	-	-	1081,27	1019,22

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,19** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ООО "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел обслуживания КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 11 14 г.

печать энергосбыта

Пропуск. наказ