Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9240.038/1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 7 / СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 7 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36955-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36955 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1422 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 162,9 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00		203,49	197,26	6,23	73,33	45,74	27,59	-	-	-	6,23	-	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93
02.11.14	24,00		203,49	197,26	6,23	73,33	45,74	27,59	-	-	-	6,23	-	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93
03.11.14	24,00		203,49	197,26	6,23	73,33	45,74	27,59	-	-	-	6,23	-	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93
04.11.14	24,00		203,49	197,26	6,23	73,33	45,74	27,59	-	-	-	6,23	-	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93
05.11.14	24,00		203,49	197,26	6,23	73,33	45,74	27,59	-	-	-	6,23	-	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93
06.11.14	24,00		203,49	197,26	6,23	73,33	45,74	27,59	-	-	-	6,23	-	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93
07.11.14	24,00		203,49	197,26	6,23	73,33	45,74	27,59	-	-	-	6,23	-	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93
08.11.14	24,00		203,49	197,26	6,23	73,33	45,74	27,59	-	-	-	6,23	-	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93
09.11.14	24,00		203,49	197,26	6,23	73,33	45,74	27,59	-	-	-	6,23	-	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93
10.11.14	24,00	*	108,36	102,79	5,57	67,95	45,02	22,93	-	-	-	5,57	-	5,57	0,00	-	-	-	-	-	-			2,74
11.11.14	24,00	*	226,40	214,71	11,69	68,35	45,24	23,11	-	-	-	11,69	-	11,69	0,00	-	-	-	-	-	-			5,77
12.11.14	24,00	*	226,40	214,77	11,63	68,37	45,53	22,84	-	-	-	11,63	-	11,68	0,00	-	-	-	-	-	-			5,71
13.11.14	24,00	*	226,67	214,93	11,74	68,33	45,34	22,99	-	-	-	11,74	-	11,74	0,00	-	-	-	-	-	-			5,75
14.11.14	24,00	*	176,95	173,39	3,56	67,18	42,93	24,24	-	-	-	3,56	-	3,56	0,00	-	-	-	-	-	-			4,45
15.11.14	24,00	*	213,08	207,39	5,69	68,45	43,43	25,02	-	-	-	5,69	-	5,69	0,00	-	-	-	-	-	-			5,59
16.11.14	24,00	*	207,26	202,63	4,63	70,13	44,30	25,83	-	-	-	4,63	-	4,63	0,00	-	-	-	-	-	-			5,57
17.11.14	24,00	*	207,66	202,98	4,68	71,45	44,63	26,82	-	-	-	4,68	-	4,68	0,00	-	-	-	-	-	-			5,79
18.11.14	24,00	*	207,84	203,10	4,74	73,68	45,20	28,48	-	-	-	4,74	-	4,74	0,00	-	-	-	-	-	-			6,14
19.11.14	24,00	*	209,94	205,33	4,61	76,67	46,13	30,54	-	-	-	4,61	-	4,61	0,00	-	-	-	-	-	-			6,63
20.11.14	24,00	*	208,17	203,53	4,65	80,73	47,60	33,13	-	-	-	4,65	-	4,65	0,00	-	-	-	-	-	-			7,13
21.11.14	24,00	*	209,81	205,11	4,69	81,23	47,77	33,46	-	-	-	4,69	-	4,69	0,00	-	-	-	-	-	-			7,26
22.11.14	24,00	*	209,76	205,11	4,65	82,39	48,69	33,70	-	-	-	4,65	-	4,65	0,00	-	-	-	-	-	-			7,31
23.11.14	24,00	*	210,53	205,85	4,68	81,68	48,51	33,17	-	-	-	4,68	-	4,68	0,00	-	-	-	-	-	-			7,22
Среднее	24,00	-	203,49	197,26	6,23	73,33	45,74	27,59	-	-	-	6,23	-	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93
Итого	552,00		4680,21	4536,95	143,26						0,00	143,26	0,00	143,26	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	136,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,85 °С = -0,49 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,96** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

136,46

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ЗАО "Энергосбыт" СПб
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.
печать энергосбыта

Проверь. наладку