Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9039.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Матюшенко 16 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	119,26	96,27	22,99	78,53	41,48	37,05	7,00	5,00	3,88	18,97	-	-	19,49	-	-	-	78,84	-	1,50			5,38
25.10.14	24,00	-	120,22	95,29	24,93	78,65	41,56	37,09	7,00	5,00	3,80	21,55	-	-	22,13	-	-	-	78,83	-	1,70			5,50
26.10.14	24,00	-	119,22	96,40	22,82	79,18	41,99	37,19	7,00	5,00	3,83	19,65	-	-	20,21	-	-	-	79,41	-	1,56			5,40
27.10.14	23,00	-	113,98	95,85	18,13	79,08	42,69	36,39	7,00	5,00	3,44	18,66	-	-	19,17	-	-	-	79,16	-	1,48			4,92
28.10.14	24,00	-	119,11	100,24	18,87	78,79	43,78	35,01	7,00	5,00	3,63	17,31	-	-	17,80	-	-	-	78,72	-	1,36			5,00
29.10.14	24,00	-	121,57	100,54	21,03	76,34	43,43	32,91	7,00	5,00	3,47	19,01	-	-	19,48	-	-	-	76,27	-	1,45			4,92
30.10.14	24,00	-	120,74	101,39	19,35	72,17	41,97	30,20	7,00	5,00	3,07	19,26	-	-	19,71	-	-	-	71,97	-	1,39			4,46
31.10.14	24,00	-	119,33	99,98	19,35	70,86	41,06	29,80	7,00	5,00	2,98	19,30	-	-	19,73	-	-	-	70,98	-	1,37			4,35
01.11.14	24,00	-	118,46	99,13	19,33	70,71	40,32	30,39	7,00	5,00	3,02	19,21	-	-	19,66	-	-	-	70,85	-	1,36			4,38
02.11.14	24,00	-	120,40	98,49	21,91	70,94	39,89	31,05	7,00	5,00	3,06	21,88	-	-	22,39	-	-	-	71,04	-	1,56			4,62
03.11.14	24,00	-	119,69	98,89	20,80	70,56	40,11	30,45	7,00	5,00	3,00	20,94	-	-	21,41	-	-	-	70,74	-	1,48			4,48
04.11.14	24,00	-	123,74	100,19	23,55	71,71	41,13	30,58	7,00	5,00	3,04	23,81	-	-	24,35	-	-	-	72,06	-	1,72			4,75
05.11.14	24,00	-	119,90	99,31	20,59	70,55	40,91	29,64	7,00	5,00	2,92	20,96	-	-	21,44	-	-	-	70,40	-	1,48			4,40
06.11.14	24,00	-	120,24	98,74	21,50	67,28	39,06	28,22	7,00	5,00	2,76	21,84	-	-	22,27	-	-	-	67,20	-	1,47			4,23
07.11.14	24,00	-	118,66	97,53	21,13	64,75	37,77	26,98	7,00	5,00	2,61	21,45	-	-	21,87	-	-	-	64,88	-	1,39			4,00
08.11.14	24,00	-	119,31	95,68	23,63	64,67	37,48	27,19	7,00	5,00	2,57	23,98	-	-	24,44	-	-	-	64,93	-	1,56			4,13
09.11.14	24,00	-	120,39	95,41	24,98	64,95	37,32	27,63	7,00	5,00	2,59	25,44	-	-	25,92	-	-	-	65,35	-	1,67			4,26
10.11.14	24,00	-	119,11	97,18	21,93	65,52	37,95	27,57	7,00	5,00	2,66	22,28	-	-	22,71	-	-	-	65,71	-	1,46			4,12
11.11.14	24,00	-	119,95	96,94	23,01	65,49	38,10	27,39	7,00	5,00	2,63	23,34	-	-	23,79	-	-	-	65,68	-	1,53			4,16
12.11.14	24,00	-	119,84	98,48	21,36	65,61	38,67	26,94	7,00	5,00	2,63	21,64	-	-	22,07	-	-	-	65,78	-	1,42			4,06
13.11.14	24,00	-	119,85	98,87	20,98	65,47	38,39	27,08	7,00	5,00	2,65	21,27	-	-	21,67	-	-	-	65,59	-	1,40			4,05
14.11.14	24,00	-	119,89	98,22	21,67	73,01	40,52	32,49	7,00	5,00	3,24	21,06	-	-	21,57	-	-	-	73,16	-	1,54	-	-	4,77
15.11.14	24,00	-	119,89	98,22	21,67	73,01	40,52	32,49	7,00	5,00	3,24	21,06	-	-	21,57	-	-	-	73,16	-	1,54	-	-	4,77
16.11.14	24,00	-	119,89	98,22	21,67	73,01	40,52	32,49	7,00	5,00	3,24	21,06	-	-	21,57	-	-	-	73,16	-	1,54	-	-	4,77
17.11.14	24,00	-	119,89	98,22	21,67	73,01	40,52	32,49	7,00	5,00	3,24	21,06	-	-	21,57	-	-	-	73,16	-	1,54	-	-	4,77
18.11.14	24,00	-	120,48	98,03	22,45	75,08	39,89	35,19	7,00	5,00	3,49	21,79	-	-	22,38	-	-	-	75,59	-	1,65			5,14
19.11.14	24,00	-	119,98	95,84	24,14	77,60	40,61	36,99	7,00	5,00	3,81	20,74	-	-	21,32	-	-	-	77,82	-	1,62			5,42
20.11.14	24,00	-	120,10	98,68	21,42	80,44	41,19	39,25	7,00	5,00	3,91	20,91	-	-	21,53	-	-	-	80,86	-	1,69			5,60
21.11.14	24,00	-	119,07	99,41	19,66	82,06	41,86	40,20	7,00	5,00	4,03	19,25	-	-	19,83	-	-	-	82,06	-	1,58			5,61
22.11.14	24,00	-	120,53	100,01	20,52	81,82	42,34	39,48	7,00	5,00	3,95	20,46	-	-	21,09	-	-	-	82,02	-	1,68			5,63
23.11.14	24,00	-	123,80	99,16	24,64	82,33	42,97	39,36	7,00	5,00	3,97	23,84	-	-	24,56	-	-	-	82,45	-	1,97			5,93
Среднее	23,97	-	119,89	98,22	21,67	73,01	40,52	32,49	7,00	5,00	3,24	21,06	-	-	21,57	-	-	-	73,16	-	1,54	-	-	4,77
Итого	743,00		3716,48	3044,81	671,67						100,34	653,00	0,00	0,00	668,70	0,00	0,00	0,00			47,62	0,00	0,00	147,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	27.10.14 22:00	2453,78	1842,53	605,81	-	618,21	-	96,10	-
	25.11.14 05:00	925,96	756,13	164,17	-	168,91	-	42,45	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °С = -2,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **668,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
(подпись, расшифровка подписи) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-2,6

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.
печать энергосбыта

45,02