Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9086.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзорова 3 / СЦО Строит.Адрес: Невзорова 3 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	386,10	386,10	0,00	59,71	49,74	9,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
25.10.14	24,00	-	387,95	387,95	0,00	61,28	50,99	10,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
26.10.14	24,00	-	387,67	387,67	0,00	60,69	50,71	9,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
27.10.14	24,00	-	382,66	382,66	0,00	60,86	50,97	9,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
28.10.14	24,00	-	377,91	377,91	0,00	59,14	50,04	9,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
29.10.14	24,00	-	378,75	378,75	0,00	58,53	49,79	8,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
30.10.14	24,00	-	377,53	377,53	0,00	57,54	49,06	8,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
31.10.14	24,00	-	377,22	377,22	0,00	56,65	48,25	8,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
01.11.14	24,00	-	375,57	375,57	0,00	56,12	47,60	8,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
02.11.14	24,00	-	375,57	375,57	0,00	55,80	47,11	8,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
03.11.14	24,00	-	378,66	378,66	0,00	56,31	47,65	8,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
04.11.14	24,00	-	379,54	379,54	0,00	56,38	47,95	8,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
05.11.14	24,00	-	379,16	379,16	0,00	56,36	48,00	8,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
06.11.14	24,00	-	378,11	378,11	0,00	55,89	47,52	8,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
07.11.14	24,00	-	377,32	377,32	0,00	52,42	44,90	7,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
08.11.14	24,00	-	378,50	378,50	0,00	52,63	45,00	7,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
09.11.14	24,00	-	379,59	379,59	0,00	52,57	44,92	7,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
10.11.14	24,00	-	379,33	379,33	0,00	52,75	45,07	7,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
11.11.14	24,00	-	380,91	380,91	0,00	52,92	45,27	7,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
12.11.14	24,00	-	383,81	383,81	0,00	53,79	46,14	7,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
13.11.14	24,00	-	380,26	380,26	0,00	53,68	45,92	7,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
14.11.14	24,00	-	370,94	370,94	0,00	54,26	46,03	8,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
15.11.14	24,00	-	371,15	371,15	0,00	55,22	46,64	8,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
16.11.14	24,00	-	372,02	372,02	0,00	55,64	46,76	8,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
17.11.14	24,00	-	373,32	373,32	0,00	57,72	48,28	9,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
18.11.14	24,00	-	370,98	370,98	0,00	58,53	48,72	9,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
19.11.14	24,00	-	370,44	370,44	0,00	58,63	48,70	9,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
20.11.14	24,00	-	374,86	374,86	0,00	60,62	50,06	10,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
21.11.14	24,00	-	376,65	376,65	0,00	61,09	50,43	10,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
22.11.14	23,00	-	357,39	357,39	0,00	62,14	51,27	10,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
23.11.14	24,00	-	375,05	375,05	0,00	62,12	51,48	10,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
Среднее	23,97	-	377,26	377,26	-	57,03	48,16	8,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38
Итого	743,00		11694,92	11694,92	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	104,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 15:00	5936,40	5937,26	-	-	-	-	40,57	-
	25.11.14 06:00	17855,63	17856,49	-	-	-	-	147,94	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 11 14 г. печать энергосбыта

Произв. накладку.