Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-1014.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.14	24,00	-	515,65	507,51	8,14	67,17	66,30	0,87	7,00	5,00	-0,04	15,78	-	-	16,08	-	-	-	66,85	-	1,06			1,01
27.09.14	24,00	-	510,16	503,40	6,76	65,78	64,15	1,63	7,00	5,00	0,37	13,90	-	-	14,16	-	-	-	65,89	-	0,92			1,29
28.09.14	24,00	-	497,08	486,37	10,71	65,88	64,24	1,64	7,00	5,00	0,41	16,81	-	-	17,13	-	-	-	66,06	-	1,11			1,52
29.09.14	24,00	-	479,91	471,21	8,70	65,83	64,20	1,63	7,00	5,00	0,40	14,52	-	-	14,81	-	-	-	65,90	-	0,96			1,36
30.09.14	24,00	-	478,24	469,13	9,11	65,56	63,90	1,66	7,00	5,00	0,40	15,14	-	-	15,44	-	-	-	65,56	-	0,99			1,39
Среднее	24,00	-	496,21	487,52	8,68	66,04	64,56	1,49	7,00	5,00	0,31	15,23	-	-	15,52	-	-	-	66,05	-	1,01	-	-	1,31
Итого	120,00		2481,04	2437,62	43,42						1,54	76,15	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	0,00			5,03	0,00	0,00	6,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	29.09.14 17:00	22345,99	22292,63	682,63	-	695,66	-	10,20	-
	01.10.14 10:00	23164,63	23096,12	707,85	-	721,39	-	12,57	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -0,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 5,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/ печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.

расчет гвс
24.09-25.09: ср 0,61гк
x 2дн
1,22
— 0,41 (хв)
0,81гк

28,12т 28,69 м3
1,53 куб.

ИТОГО:
24.09-30.09 6,66гк 106,31 м3 6,56 куб.