Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 /-СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00	-	77,56	62,94	14,62	72,86	47,32	25,54	7,00	5,00	1,54	15,57	-	-	15,94	-	-	-	72,94	-	1,14			2,68
02.11.14	24,00	-	77,69	62,54	15,15	73,50	46,80	26,70	7,00	5,00	1,61	16,01	-	-	16,41	-	-	-	73,41	-	1,17			2,79
03.11.14	24,00	-	78,52	63,24	15,28	73,40	47,19	26,21	7,00	5,00	1,60	16,17	-	-	16,57	-	-	-	73,34	-	1,19			2,78
04.11.14	24,00	-	80,18	63,46	16,72	73,29	48,07	25,22	7,00	5,00	1,53	17,68	-	-	18,14	-	-	-	73,27	-	1,30			2,83
05.11.14	24,00	-	76,77	64,01	12,76	72,69	48,48	24,21	7,00	5,00	1,49	13,76	-	-	14,07	-	-	-	72,29	-	0,99			2,48
06.11.14	24,00	-	74,84	62,26	12,58	69,84	45,78	24,06	7,00	5,00	1,44	13,50	-	-	13,80	-	-	-	69,58	-	0,94			2,38
07.11.14	24,00	-	77,87	62,15	15,72	68,47	44,50	23,97	7,00	5,00	1,42	16,78	-	-	17,14	-	-	-	68,43	-	1,15			2,57
08.11.14	24,00	-	76,92	62,08	14,84	68,59	44,63	23,96	7,00	5,00	1,43	15,75	-	-	16,12	-	-	-	68,58	-	1,08			2,51
09.11.14	24,00	-	77,57	62,18	15,39	68,49	44,49	24,00	7,00	5,00	1,42	16,47	-	-	16,81	-	-	-	68,57	-	1,13			2,55
10.11.14	24,00	-	76,41	62,43	13,98	68,67	44,70	23,97	7,00	5,00	1,43	14,97	-	-	15,32	-	-	-	68,66	-	1,03			2,46
11.11.14	24,00	-	76,98	62,65	14,33	68,61	44,80	23,81	7,00	5,00	1,43	15,26	-	-	15,59	-	-	-	68,66	-	1,05			2,47
12.11.14	24,00	-	76,33	62,75	13,58	68,69	45,31	23,38	7,00	5,00	1,41	14,43	-	-	14,75	-	-	-	68,63	-	0,99			2,40
13.11.14	24,00	-	75,47	62,74	12,73	68,56	44,94	23,62	7,00	5,00	1,42	13,66	-	-	13,95	-	-	-	68,40	-	0,94			2,36
14.11.14	24,00	-	64,99	51,71	13,28	68,88	44,04	24,84	7,00	5,00	1,19	14,87	-	-	15,19	-	-	-	67,78	-	1,01			2,20
15.11.14	24,00	-	77,94	62,82	15,12	70,26	44,91	25,35	7,00	5,00	1,52	16,23	-	-	16,58	-	-	-	70,28	-	1,14			2,66
16.11.14	24,00	-	77,64	60,67	16,97	70,50	44,14	26,36	7,00	5,00	1,52	18,05	-	-	18,46	-	-	-	70,63	-	1,27			2,79
17.11.14	24,00	-	74,63	60,96	13,67	72,03	44,44	27,59	7,00	5,00	1,60	14,83	-	-	15,16	-	-	-	72,19	-	1,07			2,67
18.11.14	24,00	-	74,94	60,74	14,20	74,03	45,15	28,88	7,00	5,00	1,68	15,38	-	-	15,77	-	-	-	73,67	-	1,13			2,81
19.11.14	24,00	-	73,93	61,16	12,77	77,83	46,69	31,14	7,00	5,00	1,80	14,14	-	-	14,54	-	-	-	78,00	-	1,10			2,90
20.11.14	24,00	-	74,88	60,94	13,94	81,15	47,77	33,38	7,00	5,00	1,96	14,97	-	-	15,39	-	-	-	81,07	-	1,21			3,17
21.11.14	24,00	-	74,65	61,76	12,89	81,84	48,16	33,68	7,00	5,00	2,00	13,86	-	-	14,27	-	-	-	81,93	-	1,13			3,14
22.11.14	24,00	-	78,38	62,10	16,28	82,93	49,51	33,42	7,00	5,00	2,00	17,26	-	-	17,79	-	-	-	82,87	-	1,43			3,43
23.11.14	24,00	-	77,48	62,75	14,73	82,64	50,33	32,31	7,00	5,00	1,94	15,78	-	-	16,26	-	-	-	82,50	-	1,30			3,25
Среднее	24,00	-	76,20	61,78	14,41	72,95	46,18	26,77	7,00	5,00	1,58	15,45	-	-	15,83	-	-	-	72,86	-	1,13	-	-	2,71
Итого	552,00		1752,57	1421,04	331,53						36,36	355,38	0,00	0,00	364,02	0,00	0,00	0,00			25,90	0,00	0,00	62,26

-1,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	03.11.14 01:00	33256,72	32719,28	1224,81	-	1249,61	-	89,30	-
	25.11.14 11:00	34960,67	34104,58	1567,07	-	1600,28	-	150,39	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -1,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **364,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 11 14 г.

24,67 нуп