Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9907.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 19 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	90,63	72,77	17,86	77,88	48,70	29,18	7,00	5,00	2,23	16,50	-	-	16,95	-	-	-	77,99	-	1,29			3,52
25.10.14	24,00	-	90,72	73,40	17,32	80,07	50,28	29,79	7,00	5,00	2,30	15,94	-	-	16,41	-	-	-	79,90	-	1,28			3,58
26.10.14	24,00	-	93,44	74,20	19,24	80,03	50,75	29,28	7,00	5,00	2,29	17,78	-	-	18,30	-	-	-	79,92	-	1,42			3,71
27.10.14	24,00	-	91,32	75,04	16,28	79,73	51,25	28,48	7,00	5,00	2,25	15,01	-	-	15,43	-	-	-	79,54	-	1,19			3,44
28.10.14	24,00	-	91,75	75,84	15,91	78,57	51,88	26,69	7,00	5,00	2,12	14,76	-	-	15,17	-	-	-	78,22	-	1,16			3,28
29.10.14	24,00	-	91,19	75,51	15,68	76,09	50,56	25,53	7,00	5,00	2,02	14,48	-	-	14,83	-	-	-	75,83	-	1,10			3,12
30.10.14	24,00	-	90,89	75,24	15,65	74,73	49,66	25,07	7,00	5,00	1,99	14,38	-	-	14,76	-	-	-	74,35	-	1,07			3,06
31.10.14	24,00	-	91,62	74,78	16,84	71,94	47,85	24,09	7,00	5,00	1,88	15,81	-	-	16,19	-	-	-	71,75	-	1,13			3,01
01.11.14	24,00	-	92,47	74,28	18,19	72,09	47,24	24,85	7,00	5,00	1,92	17,16	-	-	17,55	-	-	-	72,01	-	1,24			3,16
02.11.14	24,00	-	91,96	73,78	18,18	72,79	47,32	25,47	7,00	5,00	1,96	17,16	-	-	17,57	-	-	-	72,61	-	1,25			3,21
03.11.14	24,00	-	91,82	74,86	16,96	72,70	47,70	25,00	7,00	5,00	1,95	16,00	-	-	16,37	-	-	-	72,54	-	1,16			3,11
04.11.14	24,00	-	93,19	74,72	18,47	72,58	48,20	24,38	7,00	5,00	1,90	17,55	-	-	17,98	-	-	-	72,49	-	1,27			3,17
05.11.14	24,00	-	92,84	75,60	17,24	72,11	48,30	23,81	7,00	5,00	1,87	16,29	-	-	16,69	-	-	-	71,81	-	1,17			3,05
06.11.14	24,00	-	89,31	73,34	15,97	69,31	45,93	23,38	7,00	5,00	1,78	15,11	-	-	15,47	-	-	-	69,08	-	1,05			2,83
07.11.14	24,00	-	91,01	73,05	17,96	67,82	45,06	22,76	7,00	5,00	1,73	17,04	-	-	17,42	-	-	-	67,66	-	1,15			2,88
08.11.14	24,00	-	91,25	73,01	18,24	67,93	45,06	22,87	7,00	5,00	1,73	17,46	-	-	17,84	-	-	-	67,87	-	1,19			2,91
09.11.14	24,00	-	91,55	72,77	18,78	67,80	44,88	22,92	7,00	5,00	1,73	17,90	-	-	18,29	-	-	-	67,78	-	1,21			2,95
10.11.14	24,00	-	88,21	73,76	14,45	68,01	45,22	22,79	7,00	5,00	1,73	13,74	-	-	14,01	-	-	-	68,04	-	0,93			2,67
11.11.14	24,00	-	90,67	73,97	16,70	67,93	45,35	22,58	7,00	5,00	1,72	16,00	-	-	16,33	-	-	-	67,90	-	1,09			2,81
12.11.14	24,00	-	90,85	74,21	16,64	68,07	45,98	22,09	7,00	5,00	1,69	15,96	-	-	16,29	-	-	-	67,99	-	1,09			2,77
13.11.14	24,00	-	91,43	74,11	17,32	67,96	45,52	22,44	7,00	5,00	1,72	16,59	-	-	16,92	-	-	-	67,79	-	1,12			2,84
14.11.14	24,00	-	76,02	62,86	13,16	67,53	44,09	23,44	7,00	5,00	1,41	14,64	-	-	14,92	-	-	-	65,39	-	0,96			2,37
15.11.14	24,00	-	94,47	73,66	20,81	69,60	45,54	24,06	7,00	5,00	1,84	19,84	-	-	20,28	-	-	-	69,57	-	1,38			3,22
16.11.14	24,00	-	90,08	70,85	19,23	69,75	44,91	24,84	7,00	5,00	1,83	18,29	-	-	18,68	-	-	-	69,79	-	1,28			3,10
17.11.14	24,00	-	91,00	71,43	19,57	71,22	45,51	25,71	7,00	5,00	1,91	18,61	-	-	19,04	-	-	-	71,27	-	1,33			3,23
18.11.14	24,00	-	88,07	71,59	16,48	73,28	46,37	26,91	7,00	5,00	1,99	15,62	-	-	16,00	-	-	-	73,08	-	1,14			3,14
19.11.14	24,00	-	89,97	72,24	17,73	76,86	47,83	29,03	7,00	5,00	2,17	16,81	-	-	17,28	-	-	-	76,84	-	1,29			3,46
20.11.14	24,00	-	88,87	71,96	16,91	80,24	49,18	31,06	7,00	5,00	2,33	15,90	-	-	16,35	-	-	-	80,09	-	1,27			3,60
21.11.14	24,00	-	91,04	72,77	18,27	80,89	49,73	31,16	7,00	5,00	2,37	17,09	-	-	17,61	-	-	-	80,92	-	1,38			3,75
22.11.14	24,00	-	90,06	73,02	17,04	82,01	50,91	31,10	7,00	5,00	2,36	16,04	-	-	16,49	-	-	-	81,89	-	1,32			3,67
23.11.14	24,00	-	93,21	73,57	19,64	81,78	51,40	30,38	7,00	5,00	2,33	18,58	-	-	19,12	-	-	-	81,65	-	1,52			3,85
Среднее	24,00	-	90,67	73,30	17,38	73,53	47,68	25,84	7,00	5,00	1,97	16,45	-	-	16,86	-	-	-	73,34	-	1,21	-	-	3,18
Итого	744,00		2810,91	2272,19	538,72						61,02	510,04	0,00	0,00	522,54	0,00	0,00	0,00			37,42	0,00	0,00	98,44

-1,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	27.10.14 23:00	2320,42	1836,89	454,89	-	464,43	-	75,21	-
	25.11.14 06:00	4883,15	3910,39	919,48	-	940,26	-	164,08	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -1,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **522,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
Печать энергосбыта
«30» 11 14 г.

35,66