Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9341.038,1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 24 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 98,1 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	165,47	149,14	16,33	79,43	53,02	26,41	7,00	5,00	3,89	17,01	-	-	17,47	-	-	-	79,33	-	1,35			5,24
25.10.14	24,00	-	166,89	150,40	16,49	81,64	54,58	27,06	7,00	5,00	4,05	16,89	-	-	17,38	-	-	-	81,31	-	1,38			5,42
26.10.14	24,00	-	170,62	151,72	18,90	81,54	54,94	26,60	7,00	5,00	4,01	19,35	-	-	19,92	-	-	-	81,21	-	1,57			5,59
27.10.14	24,00	-	167,62	151,57	16,05	81,21	55,28	25,93	7,00	5,00	3,91	16,53	-	-	16,99	-	-	-	80,73	-	1,34			5,24
28.10.14	24,00	-	167,02	151,85	15,17	79,92	55,51	24,41	7,00	5,00	3,72	15,25	-	-	15,65	-	-	-	79,30	-	1,21			4,93
29.10.14	24,00	-	167,89	151,64	16,25	77,40	54,40	23,00	7,00	5,00	3,50	16,24	-	-	16,68	-	-	-	76,97	-	1,25			4,75
30.10.14	24,00	-	168,66	151,43	17,23	76,00	53,63	22,37	7,00	5,00	3,45	16,59	-	-	16,99	-	-	-	75,37	-	1,25			4,71
31.10.14	24,00	-	168,03	149,95	18,08	73,15	51,23	21,92	7,00	5,00	3,33	17,59	-	-	18,00	-	-	-	72,73	-	1,28			4,61
01.11.14	24,00	-	169,13	150,17	18,96	73,40	50,88	22,52	7,00	5,00	3,42	18,55	-	-	19,01	-	-	-	73,19	-	1,36			4,78
02.11.14	24,00	-	168,81	149,70	19,11	74,07	50,87	23,20	7,00	5,00	3,51	18,72	-	-	19,20	-	-	-	73,74	-	1,38			4,89
03.11.14	24,00	-	167,32	150,43	16,89	73,96	51,34	22,62	7,00	5,00	3,43	16,59	-	-	17,00	-	-	-	73,57	-	1,22			4,65
04.11.14	24,00	-	170,87	150,55	20,32	73,83	51,74	22,09	7,00	5,00	3,36	20,00	-	-	20,49	-	-	-	73,58	-	1,47			4,83
05.11.14	24,00	-	168,77	151,23	17,54	73,27	51,58	21,69	7,00	5,00	3,31	17,36	-	-	17,77	-	-	-	72,57	-	1,26			4,57
06.11.14	24,00	-	167,19	149,29	17,90	70,38	49,36	21,02	7,00	5,00	3,16	17,75	-	-	18,14	-	-	-	69,90	-	1,24			4,40
07.11.14	24,00	-	166,33	148,86	17,47	68,99	48,39	20,60	7,00	5,00	3,09	17,26	-	-	17,64	-	-	-	68,69	-	1,19			4,28
08.11.14	24,00	-	171,14	148,81	22,33	69,11	48,44	20,67	7,00	5,00	3,10	22,13	-	-	22,61	-	-	-	68,90	-	1,53			4,62
09.11.14	24,00	-	171,49	148,63	22,86	69,00	48,22	20,78	7,00	5,00	3,11	22,60	-	-	23,09	-	-	-	68,84	-	1,56			4,67
10.11.14	24,00	-	166,96	148,88	18,08	69,21	48,57	20,64	7,00	5,00	3,10	17,84	-	-	18,23	-	-	-	68,98	-	1,23			4,33
11.11.14	24,00	-	167,53	149,80	17,73	69,14	48,80	20,34	7,00	5,00	3,06	17,55	-	-	17,92	-	-	-	69,00	-	1,21			4,28
12.11.14	24,00	-	168,64	150,46	18,18	69,23	49,19	20,04	7,00	5,00	3,03	18,15	-	-	18,57	-	-	-	68,95	-	1,25			4,28
13.11.14	24,00	-	169,88	150,68	19,20	69,14	48,73	20,41	7,00	5,00	3,08	19,26	-	-	19,66	-	-	-	68,77	-	1,32			4,41
14.11.14	24,00	-	138,58	124,03	14,55	69,49	47,91	21,58	7,00	5,00	2,62	15,80	-	-	16,12	-	-	-	67,88	-	1,07			3,69
15.11.14	24,00	-	171,39	151,21	20,18	70,72	49,01	21,71	7,00	5,00	3,30	19,95	-	-	20,43	-	-	-	70,52	-	1,41			4,71
16.11.14	24,00	-	171,67	147,19	24,48	71,01	48,46	22,55	7,00	5,00	3,34	24,33	-	-	24,88	-	-	-	71,00	-	1,73			5,06
17.11.14	24,00	-	165,14	147,71	17,43	72,64	49,21	23,43	7,00	5,00	3,47	17,46	-	-	17,88	-	-	-	72,67	-	1,27			4,73
18.11.14	24,00	-	166,40	147,75	18,65	74,73	50,12	24,61	7,00	5,00	3,64	18,71	-	-	19,21	-	-	-	74,30	-	1,39			5,04
19.11.14	24,00	-	165,34	148,68	16,66	78,53	51,87	26,66	7,00	5,00	3,88	17,83	-	-	18,30	-	-	-	78,61	-	1,40			5,28
20.11.14	24,00	-	163,82	148,08	15,74	81,96	53,52	28,44	7,00	5,00	4,14	16,70	-	-	17,18	-	-	-	81,69	-	1,37			5,51
21.11.14	24,00	-	165,21	149,52	15,69	82,60	53,98	28,62	7,00	5,00	4,25	16,12	-	-	16,59	-	-	-	82,48	-	1,33			5,58
22.11.14	24,00	-	167,66	149,31	18,35	83,68	55,39	28,29	7,00	5,00	4,23	18,44	-	-	19,03	-	-	-	83,40	-	1,54			5,77
23.11.14	24,00	-	169,77	149,91	19,86	83,42	55,88	27,54	7,00	5,00	4,14	19,96	-	-	20,58	-	-	-	83,06	-	1,66			5,80
Среднее	24,00	-	167,14	148,99	18,15	74,90	51,42	23,48	7,00	5,00	3,50	18,21	-	-	18,66	-	-	-	74,56	-	1,35	-	-	4,86
Итого	744,00		5181,24	4618,58	562,66						108,62	564,51	0,00	0,00	578,61	0,00	0,00	0,00			42,00	0,00	0,00	150,62

-1,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.10.14 15:00	50177,88	43545,62	6995,07	-	7156,14	-	1320,80	-
	24.11.14 12:00	54332,75	47238,71	7456,98	-	7629,33	-	1440,09	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -1,95 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,68** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **578,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.

Произв. наладку

40,05