Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 10965.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 25 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1294 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10635

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 0712 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	87,74	75,14	12,60	78,31	48,62	29,69	7,00	5,00	2,37	10,85	-	-	11,15	-	-	-	78,36	-	0,85			3,22
25.10.14	24,00	-	88,66	75,76	12,90	80,52	50,21	30,31	7,00	5,00	2,44	11,15	-	-	11,48	-	-	-	80,38	-	0,90			3,34
26.10.14	24,00	-	89,15	76,40	12,75	80,45	50,58	29,87	7,00	5,00	2,43	11,03	-	-	11,36	-	-	-	80,29	-	0,88			3,31
27.10.14	24,00	-	89,33	76,34	12,99	80,15	51,05	29,10	7,00	5,00	2,36	11,33	-	-	11,65	-	-	-	79,93	-	0,91			3,27
28.10.14	24,00	-	88,33	76,73	11,60	78,93	51,50	27,43	7,00	5,00	2,24	10,06	-	-	10,32	-	-	-	78,45	-	0,79			3,03
29.10.14	24,00	-	89,12	76,74	12,38	76,45	50,52	25,93	7,00	5,00	2,12	10,78	-	-	11,08	-	-	-	76,31	-	0,82			2,94
30.10.14	24,00	-	89,49	76,99	12,50	75,09	49,81	25,28	7,00	5,00	2,07	10,94	-	-	11,22	-	-	-	74,80	-	0,82			2,89
31.10.14	24,00	-	88,88	76,23	12,65	72,25	47,65	24,60	7,00	5,00	1,98	11,24	-	-	11,48	-	-	-	72,08	-	0,81			2,79
01.11.14	24,00	-	89,61	76,36	13,25	72,40	47,18	25,22	7,00	5,00	2,03	11,83	-	-	12,10	-	-	-	72,31	-	0,86			2,89
02.11.14	24,00	-	90,26	76,08	14,18	73,12	47,23	25,89	7,00	5,00	2,08	12,71	-	-	13,01	-	-	-	72,99	-	0,93			3,01
03.11.14	24,00	-	89,53	76,44	13,09	73,02	47,58	25,44	7,00	5,00	2,05	11,70	-	-	11,97	-	-	-	72,90	-	0,85			2,90
04.11.14	24,00	-	89,54	76,45	13,09	72,87	48,11	24,76	7,00	5,00	2,00	11,64	-	-	11,92	-	-	-	72,80	-	0,85			2,85
05.11.14	24,00	-	89,62	76,69	12,93	72,40	48,13	24,27	7,00	5,00	1,98	11,39	-	-	11,66	-	-	-	72,10	-	0,82			2,80
06.11.14	24,00	-	89,27	75,78	13,49	69,50	45,82	23,68	7,00	5,00	1,90	12,09	-	-	12,34	-	-	-	69,31	-	0,84			2,73
07.11.14	24,00	-	88,32	75,60	12,72	68,05	44,64	23,41	7,00	5,00	1,87	11,37	-	-	11,61	-	-	-	67,98	-	0,77			2,64
08.11.14	24,00	-	90,46	75,59	14,87	68,20	44,80	23,40	7,00	5,00	1,87	13,42	-	-	13,70	-	-	-	68,18	-	0,92			2,79
09.11.14	24,00	-	90,10	75,46	14,64	68,07	44,69	23,38	7,00	5,00	1,86	13,21	-	-	13,50	-	-	-	68,11	-	0,90			2,76
10.11.14	24,00	-	90,79	75,62	15,17	68,30	45,03	23,27	7,00	5,00	1,86	13,70	-	-	13,98	-	-	-	68,31	-	0,94			2,80
11.11.14	24,00	-	90,94	76,20	14,74	68,20	45,19	23,01	7,00	5,00	1,85	13,27	-	-	13,55	-	-	-	68,23	-	0,91			2,76
12.11.14	24,00	-	90,96	76,70	14,26	68,32	45,70	22,62	7,00	5,00	1,84	12,86	-	-	13,13	-	-	-	68,26	-	0,88			2,71
13.11.14	24,00	-	91,13	76,73	14,40	68,21	45,26	22,95	7,00	5,00	1,86	12,96	-	-	13,24	-	-	-	68,07	-	0,88			2,74
14.11.14	24,00	-	77,00	64,50	12,50	67,91	43,77	24,14	7,00	5,00	1,55	13,14	-	-	13,40	-	-	-	65,31	-	0,86			2,41
15.11.14	24,00	-	92,18	76,91	15,27	69,89	45,39	24,50	7,00	5,00	1,99	13,73	-	-	14,05	-	-	-	69,88	-	0,96			2,95
16.11.14	24,00	-	90,19	74,70	15,49	70,04	44,70	25,34	7,00	5,00	2,00	13,94	-	-	14,24	-	-	-	70,09	-	0,98			2,98
17.11.14	24,00	-	89,65	75,02	14,63	71,57	45,24	26,33	7,00	5,00	2,09	13,13	-	-	13,42	-	-	-	71,65	-	0,94			3,03
18.11.14	24,00	-	88,72	74,99	13,73	73,68	45,96	27,72	7,00	5,00	2,20	12,10	-	-	12,40	-	-	-	73,66	-	0,89			3,09
19.11.14	24,00	-	90,03	75,43	14,60	77,34	47,54	29,80	7,00	5,00	2,38	12,89	-	-	13,25	-	-	-	77,54	-	1,00			3,38
20.11.14	24,00	-	89,34	75,08	14,26	80,77	48,99	31,78	7,00	5,00	2,52	12,62	-	-	12,97	-	-	-	80,67	-	1,02			3,54
21.11.14	24,00	-	88,62	75,89	12,73	81,37	49,33	32,04	7,00	5,00	2,56	11,20	-	-	11,53	-	-	-	81,35	-	0,91			3,47
22.11.14	24,00	-	89,60	75,63	13,97	82,48	50,48	32,00	7,00	5,00	2,56	12,28	-	-	12,67	-	-	-	82,36	-	1,01			3,57
23.11.14	24,00		89,22	75,61	13,61	73,60	47,36	26,24	7,00	5,00	2,10	12,15	-	-	12,45	-	-	-	73,42	-	0,89	-	-	2,99
Среднее	24,00	-	89,22	75,61	13,61	73,60	47,36	26,24	7,00	5,00	2,10	12,15	-	-	12,45	-	-	-	73,42	-	0,89	-	-	2,99
Итого	744,00		2765,78	2343,79	421,99						64,99	376,71	0,00	0,00	385,83	0,00	0,00	0,00			27,56	0,00	0,00	92,55

-1,3

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	27.10.14 23:00	38744,27	34064,77	4086,68	-	4178,55	-	886,79	-
	23.11.14 15:00	41125,58	36079,83	4414,81	-	4514,43	-	965,55	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -1,30 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,25** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **385,83** куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" "Петербургэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 11 14 г.

26,26