Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14725

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	
Подающий тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	70,28	9,20	177,835	-	-	48,19	4,60	177,690	-	22,09	0,145	-	-	-	3,952
24.10.14	24	-	69,49	9,20	171,963	-	-	47,29	4,60	171,787	-	22,21	0,176	-	-	-	3,843
25.10.14	24	-	66,24	9,20	168,996	-	-	45,55	4,60	168,773	-	20,70	0,223	-	-	-	3,522
26.10.14	24	-	64,89	9,20	169,293	-	-	45,04	4,60	169,049	-	19,85	0,245	-	-	-	3,386
27.10.14	24	-	60,04	9,20	169,761	-	-	42,79	4,60	169,437	-	17,24	0,325	-	-	-	2,955
28.10.14	24	-	51,65	9,20	172,248	-	-	38,99	4,60	171,678	-	12,65	0,570	-	-	-	2,215
29.10.14	24	-	49,21	9,20	89,698	-	-	37,95	4,60	89,850	-	11,26	-0,152	-	-	-	2,201
30.10.14	24	-	49,35	9,20	180,505	-	-	38,41	4,60	179,672	-	10,94	0,832	-	-	-	2,022
31.10.14	24	-	54,22	9,20	187,470	-	-	40,70	4,60	186,668	-	13,52	0,803	-	-	-	2,583
01.11.14	24	-	59,87	9,20	188,109	-	-	43,73	4,60	186,238	-	16,13	1,871	-	-	-	3,133
02.11.14	24	-	60,26	9,20	187,627	-	-	43,81	4,60	186,148	-	16,46	1,479	-	-	-	3,169
03.11.14	24	-	57,31	9,20	188,490	-	-	42,57	4,60	187,264	-	14,74	1,226	-	-	-	2,846
04.11.14	24	-	54,93	9,20	189,224	-	-	41,60	4,60	188,264	-	13,33	0,960	-	-	-	2,577
05.11.14	24	-	52,62	9,20	188,680	-	-	40,34	4,60	187,889	-	12,27	0,791	-	-	-	2,363
06.11.14	24	-	56,78	9,20	184,564	-	-	41,96	4,60	183,647	-	14,82	0,917	-	-	-	2,788
07.11.14	24	-	61,25	9,20	182,052	-	-	44,48	4,60	180,783	-	16,77	1,269	-	-	-	3,126
08.11.14	24	-	61,57	9,20	190,684	-	-	44,94	4,60	189,726	-	16,63	0,957	-	-	-	3,230
09.11.14	24	-	62,06	9,20	190,827	-	-	45,19	4,60	190,219	-	16,87	0,608	-	-	-	3,263
10.11.14	24	-	60,67	9,20	192,617	-	-	44,70	4,60	192,152	-	15,97	0,465	-	-	-	3,113
11.11.14	24	-	56,20	9,20	189,641	-	-	42,35	4,60	189,175	-	13,85	0,466	-	-	-	2,661
12.11.14	24	-	54,72	9,20	177,058	-	-	40,93	4,60	176,639	-	13,80	0,419	-	-	-	2,475
13.11.14	24	-	58,68	9,20	173,669	-	-	42,48	4,60	173,369	-	16,19	0,300	-	-	-	2,839
14.11.14	24	-	66,34	9,20	173,096	-	-	46,20	4,60	172,935	-	20,14	0,161	-	-	-	3,509
15.11.14	24	-	65,36	9,20	173,642	-	-	45,80	4,60	173,487	-	19,57	0,155	-	-	-	3,420
16.11.14	24	-	65,96	9,20	173,131	-	-	45,93	4,60	172,980	-	20,03	0,151	-	-	-	3,490
17.11.14	24	-	68,15	9,20	173,838	-	-	46,91	4,60	173,717	-	21,23	0,121	-	-	-	3,712
18.11.14	24	-	70,78	9,20	174,384	-	-	48,13	4,60	174,263	-	22,65	0,122	-	-	-	3,971
19.11.14	24	-	71,26	9,20	176,979	-	-	48,43	4,60	176,878	-	22,84	0,102	-	-	-	4,063
20.11.14	24	-	72,09	9,20	177,530	-	-	48,69	4,60	177,410	-	23,40	0,119	-	-	-	4,177
21.11.14	24	-	73,65	9,20	177,678	-	-	49,42	4,60	177,564	-	24,23	0,114	-	-	-	4,327
22.11.14	24	-	71,67	9,20	178,447	-	-	48,82	4,60	178,317	-	22,85	0,129	-	-	-	4,100
Среднее	24,00	-	61,86	9,20	177,088	-	-	44,27	4,60	176,570	-	17,59	0,518	-	-	-	3,195
Итого	744,0				5489,734	0,000				5473,668	0,000		16,067	0,00	0,00	0,00	99,03
Ориентировочно до конца месяца(+)					1407,985					1407,004			0,981				31,82
Корректировка за прошлый месяц (-)					1622,755					1617,446			5,308				29,73
Итого за ноябрь 2014 :					5274,965					5263,226			11,739				101,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 02:00	50444,003	-	49938,220	-	-	-	1157,264	
23.11.14 02:00	55933,412	-	55411,565	-	-	-	1256,323	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...ческий по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО 27.11.2014
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____