Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14736

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	Термопреобр.	Тхв=0 С
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50		Gmax	КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
Тр. Подпитки				КТПТР-05	

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС								
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
23.10.14	24	-	65,59	6,00	44,392	-	-	49,73	5,00	24,378	-	-	15,86	20,014	1,700
24.10.14	24	-	65,58	6,00	44,890	-	-	49,87	5,00	24,189	-	-	15,70	20,701	1,738
25.10.14	24	-	66,40	9,20	171,921	-	-	46,65	4,60	168,272	-	-	19,75	3,649	3,581
26.10.14	24	-	66,02	6,00	50,054	-	-	50,71	5,00	24,836	-	-	15,32	25,218	2,047
27.10.14	24	-	66,43	6,00	47,999	-	-	51,00	5,00	26,496	-	-	15,43	21,504	1,839
28.10.14	24	-	66,79	6,00	46,816	-	-	51,42	5,00	27,945	-	-	15,38	18,871	1,691
29.10.14	24	-	66,70	6,00	21,853	-	-	50,29	5,00	14,354	-	-	16,41	7,498	3,276
30.10.14	24	-	66,08	6,00	56,814	-	-	58,72	5,00	32,809	-	-	7,36	24,005	1,829
31.10.14	24	-	66,89	6,00	55,254	-	-	54,88	5,00	34,914	-	-	12,01	20,340	1,781
01.11.14	24	-	66,11	6,00	57,026	-	-	53,29	5,00	33,605	-	-	12,81	23,421	1,980
02.11.14	24	-	65,60	6,00	56,056	-	-	52,57	5,00	32,988	-	-	13,03	23,069	1,944
03.11.14	24	-	67,41	6,00	55,346	-	-	53,79	5,00	33,601	-	-	13,62	21,745	1,925
04.11.14	24	-	67,30	6,00	56,770	-	-	54,17	5,00	34,711	-	-	13,13	22,059	1,942
05.11.14	24	-	67,04	6,00	55,083	-	-	53,81	5,00	33,678	-	-	13,23	21,405	1,882
06.11.14	24	-	66,70	6,00	49,974	-	-	52,28	5,00	29,274	-	-	14,42	20,700	1,804
07.11.14	24	-	66,23	6,00	49,374	-	-	51,83	5,00	29,191	-	-	14,40	20,184	1,758
08.11.14	24	-	66,54	6,00	49,611	-	-	51,77	5,00	28,198	-	-	14,77	21,413	1,843
09.11.14	24	-	66,47	6,00	53,562	-	-	52,23	5,00	28,109	-	-	14,24	25,453	2,093
10.11.14	24	-	66,89	6,00	49,273	-	-	52,15	5,00	28,436	-	-	14,74	20,837	1,814
11.11.14	24	-	66,34	6,00	49,452	-	-	52,12	5,00	28,921	-	-	14,21	20,532	1,774
12.11.14	24	-	67,05	6,00	51,235	-	-	53,31	5,00	32,533	-	-	13,74	18,702	1,702
13.11.14	24	-	68,42	6,00	49,641	-	-	53,55	5,00	30,954	-	-	14,87	18,687	1,740
14.11.14	24	-	70,57	6,00	46,765	-	-	54,24	5,00	28,783	-	-	16,33	17,983	1,740
15.11.14	24	-	72,17	6,00	47,864	-	-	55,21	5,00	28,642	-	-	16,96	19,223	1,875
16.11.14	24	-	72,46	6,00	52,734	-	-	55,94	5,00	28,936	-	-	16,51	23,798	2,204
17.11.14	24	-	69,59	6,00	48,222	-	-	53,91	5,00	29,120	-	-	15,69	19,103	1,787
18.11.14	24	-	66,21	6,00	48,878	-	-	51,64	5,00	29,125	-	-	14,57	19,753	1,734
19.11.14	24	-	66,30	6,00	50,424	-	-	51,94	5,00	29,582	-	-	14,36	20,842	1,808
20.11.14	24	-	66,29	6,00	49,870	-	-	51,62	5,00	29,219	-	-	14,67	20,651	1,799
21.11.14	24	-	66,38	6,00	51,325	-	-	51,85	5,00	28,320	-	-	14,53	23,006	1,940
22.11.14	24	-	66,43	6,00	51,402	-	-	51,88	5,00	28,860	-	-	14,54	22,543	1,919
Среднее	24,00	-	67,13	6,10	53,867	-	-	52,53	4,99	33,644	-	-	14,60	20,223	1,951
Итого	744,0				1669,880	0,000				1042,973	0,000	0,00		626,907	60,49

Ориентировочно до конца месяца(+)	403,263		232,183		
Корректировка за прошлый месяц (-)	396,890		212,621	171,080	15,07
Итого за ноябрь 2014 :	1676,253		1062,536	184,269	16,324
				613,718	59,242819

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.10.14 02:00	22591,350	-	9544,809	-	-	1013,563
22.11.14 23:00	24133,139	-	10441,220	-	-	1072,265

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
...ческая по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
Отчет принят условно
До замечаний и получения АКТА допуска
Дата _____
27.11.2014