Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14736

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	70,44	9,20	171,147	-	-	47,85	4,60	166,873	-	22,59	4,274	-	-	-	4,087
24.10.14	24	-	69,66	9,20	172,697	-	-	47,75	4,60	168,641	-	21,91	4,056	-	-	-	3,994
25.10.14	24	-	66,40	9,20	171,921	-	-	46,65	4,60	168,272	-	19,75	3,649	-	-	-	3,581
26.10.14	24	-	65,06	9,20	172,279	-	-	46,13	4,60	168,557	-	18,94	3,722	-	-	-	3,449
27.10.14	24	-	60,18	9,20	172,711	-	-	43,87	4,60	168,810	-	16,31	3,902	-	-	-	3,003
28.10.14	24	-	51,89	9,20	169,671	-	-	39,79	4,60	164,988	-	12,10	4,683	-	-	-	2,252
29.10.14	24	-	49,06	9,20	87,392	-	-	38,34	4,60	84,491	-	10,72	2,901	-	-	-	1,830
30.10.14	24	-	49,47	9,20	171,435	-	-	39,09	4,60	167,137	-	10,38	4,299	-	-	-	1,961
31.10.14	24	-	54,27	9,20	181,265	-	-	41,04	4,60	174,972	-	13,23	6,294	-	-	-	2,672
01.11.14	24	-	59,98	9,20	180,898	-	-	44,29	4,60	174,229	-	15,69	6,668	-	-	-	3,149
02.11.14	24	-	60,38	9,20	180,362	-	-	44,34	4,60	173,641	-	16,05	6,721	-	-	-	3,207
03.11.14	24	-	57,46	9,20	181,055	-	-	43,07	4,60	174,338	-	14,39	6,717	-	-	-	2,909
04.11.14	24	-	55,04	9,20	181,636	-	-	41,99	4,60	174,910	-	13,05	6,726	-	-	-	2,667
05.11.14	24	-	52,73	9,20	181,073	-	-	40,57	4,60	174,365	-	12,15	6,708	-	-	-	2,488
06.11.14	24	-	57,01	9,20	181,495	-	-	42,17	4,60	174,903	-	14,83	6,592	-	-	-	2,983
07.11.14	24	-	61,38	9,20	181,353	-	-	44,69	4,60	174,837	-	16,69	6,517	-	-	-	3,334
08.11.14	24	-	61,70	9,20	180,163	-	-	44,88	4,60	173,694	-	16,82	6,470	-	-	-	3,336
09.11.14	24	-	62,19	9,20	180,358	-	-	45,10	4,60	173,974	-	17,09	6,384	-	-	-	3,385
10.11.14	24	-	60,80	9,20	182,099	-	-	44,62	4,60	175,629	-	16,18	6,470	-	-	-	3,251
11.11.14	24	-	56,30	9,20	180,602	-	-	42,32	4,60	174,141	-	13,98	6,461	-	-	-	2,813
12.11.14	24	-	54,82	9,20	174,809	-	-	41,23	4,60	168,571	-	13,59	6,238	-	-	-	2,647
13.11.14	24	-	58,77	9,20	174,503	-	-	42,99	4,60	168,365	-	15,77	6,138	-	-	-	3,031
14.11.14	24	-	66,49	9,20	174,821	-	-	46,81	4,60	168,805	-	19,68	6,017	-	-	-	3,738
15.11.14	24	-	65,50	9,20	176,196	-	-	46,41	4,60	170,232	-	19,09	5,964	-	-	-	3,656
16.11.14	24	-	66,10	9,20	175,470	-	-	46,46	4,60	169,860	-	19,64	5,610	-	-	-	3,723
17.11.14	24	-	68,28	9,20	176,163	-	-	47,45	4,60	171,045	-	20,82	5,118	-	-	-	3,927
18.11.14	24	-	70,93	9,20	176,798	-	-	48,63	4,60	172,622	-	22,30	4,176	-	-	-	4,162
19.11.14	24	-	71,42	9,20	179,485	-	-	49,01	4,60	175,991	-	22,41	3,494	-	-	-	4,210
20.11.14	24	-	72,26	9,20	180,133	-	-	49,16	4,60	176,737	-	23,09	3,396	-	-	-	4,343
21.11.14	24	-	73,81	9,20	180,223	-	-	49,90	4,60	176,960	-	23,91	3,263	-	-	-	4,489
22.11.14	24	-	71,83	9,20	180,953	-	-	49,47	4,60	177,798	-	22,36	3,155	-	-	-	4,219
Среднее	24,00	-	61,99	9,20	174,554	-	-	44,71	4,60	169,303	-	17,28	5,251	-	-	-	3,306
Итого	744,0				5411,165	0,000				5248,385	0,000		162,780	0,00	0,00	0,00	102,50

Ориентировочно до конца месяца(+)	1427,685			
Корректировка за прошлый месяц (-)	1532,882	1395,442	32,243	33,23
Итого за ноябрь 2014 :	5305,968	1450,156	82,726	32,21
		5193,670	112,297	103,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 02:00	53351,380	-	55004,875	-	-	-	1213,524	
22.11.14 23:00	58741,156	-	60232,430	-	-	-	1315,513	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке по получению АКТА допуска УУ
Дата 27.11.2014