

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТП-3 СПО+ВБ

Договор: 31502-6
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

График: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная

Установленные приборы: Вычислитель: СТТ-943 № 14728

Подходящий тр. расходомер

Обратн. тр. ПРМ 50

Тр-д. ВБ ПРМ 40

Тр. Подпитки Тр. Цирк. ВБ ПРМ 20

Темподроб. КТТТР-05
 КТТТР-05
 КТТТР-05
 КТТТР-05

ТХв=0 С Преобр. давления

Гмн Приборы УЛТЗ поверены до Гмах

Расчетный алгоритм:
 Дневные нагрузки, Гкал/ч, Qдт = Qвент. = Qтгв.сп = Qтгв.сп = Qтгв.сп = Qтгв.сп
 Дневные нагрузки (сп.час), Гкал/ч, Qдтв.сп = Qтгв.сп = Qтгв.сп = Qтгв.сп
 Фактические нагрузки: Qдт = Qвент. = Qтгв.сп = Qтгв.сп = Qтгв.сп = Qтгв.сп
 Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =
 Грв ф. = т/с/т Грв ф. = т/с/т Qот.ф. = Гкал/мес Qот.сп.ф. = Гкал/сут

Дата	Часы	Положительный трибоповод ГВС			Обратный трибоповод ГВС		
		Т3, %	Т3, крс/см	Т3, м.к/б	Т4, %	Т4, крс/см	Т4, м.к/б
23.10.14	24	-	65,90	6,00	47,166	51,07	5,00
24.10.14	24	-	65,87	6,00	47,350	50,97	5,00
25.10.14	24	-	66,21	6,00	52,186	52,00	5,00
26.10.14	24	-	66,29	6,00	51,335	52,03	5,00
27.10.14	24	-	66,69	6,00	50,802	52,38	5,00
28.10.14	24	-	67,10	6,00	50,288	52,81	5,00
29.10.14	24	-	66,99	6,00	50,996	52,81	5,00
30.10.14	24	-	66,31	6,00	63,291	51,85	5,00
31.10.14	24	-	67,14	6,00	63,291	58,57	5,00
01.11.14	24	-	66,33	6,00	59,648	56,17	5,00
02.11.14	24	-	65,87	6,00	58,160	54,87	5,00
03.11.14	24	-	67,54	6,00	56,780	53,94	5,00
04.11.14	24	-	67,28	6,00	56,177	54,64	5,00
05.11.14	24	-	66,54	6,00	59,526	55,23	5,00
06.11.14	24	-	66,96	6,00	52,974	54,64	5,00
07.11.14	24	-	66,83	6,00	52,578	53,31	5,00
08.11.14	24	-	66,77	6,00	53,715	53,04	5,00
09.11.14	24	-	66,36	6,00	56,360	53,28	5,00
10.11.14	24	-	67,20	6,00	51,819	53,50	5,00
11.11.14	24	-	67,20	6,00	51,819	53,12	5,00
12.11.14	24	-	67,41	6,00	225,528	44,03	4,60
13.11.14	24	-	68,79	6,00	55,777	54,29	5,00
14.11.14	24	-	70,96	6,00	50,427	54,92	5,00
15.11.14	24	-	72,81	6,00	53,746	55,41	5,00
16.11.14	24	-	72,55	6,00	52,041	56,81	5,00
17.11.14	24	-	69,89	6,00	53,698	57,21	5,00
18.11.14	24	-	66,52	6,00	52,193	55,03	5,00
19.11.14	24	-	66,64	6,00	55,228	52,70	5,00
20.11.14	24	-	66,61	6,00	54,653	53,28	5,00
21.11.14	24	-	66,66	6,00	55,127	52,99	5,00
22.11.14	24	-	66,00	6,00	52,428	53,02	5,00
Среднее	24,00	-	67,08	6,10	58,655	53,56	4,99
Итого	744,0	-	1818,291	0,000	1305,211	1305,211	0,000

Дата	Часы	Т3, %	Т3, крс/см	Т3, м.к/б	Т4, %	Т4, крс/см	Т4, м.к/б	Т5, %	Т5, крс/см	Т5, м.к/б	Корректировка за прошлый месяц (-)		Ориентировочно до конца месяца(+)	
											430,941	1827,146	290,877	265,142
23.10.14 02:00	25333,957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,086	140,064	13,62	140,064
23.11.14 14:00	27005,768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1827,146	156,944	15,153	156,944
Итого за ноябрь 2014:											1827,146	290,877	1330,946	290,877

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Q3, Гкал 1827,146
 Q4, Гкал 290,877
 Q5, м.к/б 1330,946

Время аварийных ситуаций:
 23.10.14 02:00 25333,957
 23.11.14 14:00 27005,768
 Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до учета ТХв = 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды ТХв = 0,00 часов
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до учета ТХв = 0,00 часов
 Главный инженер (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов
 Филиал "Невский" ОАО "ТЭС-СПб"
 Отдел расчетов
 Отдел принятий заявок
 27.11.2014
 по заданию по договору № КТ-10/14/05