Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14728

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	70,64	9,20	208,513	-	-	50,97	4,60	207,275	-	19,68	1,238	-	-	-	4,185
24.10.14	24	-	69,82	9,20	208,896	-	-	50,07	4,60	207,734	-	19,75	1,162	-	-	-	4,204
25.10.14	24	-	66,55	9,20	207,222	-	-	48,30	4,60	205,828	-	18,25	1,394	-	-	-	3,868
26.10.14	24	-	65,18	9,20	206,561	-	-	47,65	4,60	205,640	-	17,53	0,921	-	-	-	3,683
27.10.14	24	-	60,29	9,20	203,753	-	-	45,03	4,60	203,790	-	15,26	-0,037	-	-	-	3,128
28.10.14	24	-	51,92	9,20	199,256	-	-	40,61	4,60	199,148	-	11,32	0,108	-	-	-	2,275
29.10.14	24	-	48,93	9,20	100,322	-	-	38,84	4,60	100,264	-	10,09	0,058	-	-	-	1,841
30.10.14	24	-	49,50	9,20	219,751	-	-	42,33	4,60	217,432	-	7,17	2,319	-	-	-	1,694
31.10.14	24	-	54,57	9,20	229,387	-	-	42,78	4,60	227,479	-	11,80	1,908	-	-	-	2,807
01.11.14	24	-	60,15	9,20	229,890	-	-	47,66	4,60	226,882	-	12,50	3,007	-	-	-	3,039
02.11.14	24	-	60,56	9,20	226,622	-	-	46,02	4,60	224,366	-	14,54	2,256	-	-	-	3,419
03.11.14	24	-	57,53	9,20	224,660	-	-	44,42	4,60	222,602	-	13,11	2,057	-	-	-	3,055
04.11.14	24	-	55,16	9,20	223,517	-	-	43,25	4,60	221,892	-	11,92	1,625	-	-	-	2,752
05.11.14	24	-	52,81	9,20	221,953	-	-	41,85	4,60	220,763	-	10,96	1,189	-	-	-	2,501
06.11.14	24	-	57,38	9,20	226,045	-	-	44,30	4,60	225,539	-	13,09	0,506	-	-	-	3,000
07.11.14	24	-	61,55	9,20	224,091	-	-	46,82	4,60	223,791	-	14,73	0,300	-	-	-	3,336
08.11.14	24	-	61,86	9,20	222,679	-	-	46,90	4,60	221,878	-	14,96	0,801	-	-	-	3,387
09.11.14	24	-	62,35	9,20	221,680	-	-	47,10	4,60	221,975	-	15,26	-0,295	-	-	-	3,402
10.11.14	24	-	60,92	9,20	223,562	-	-	46,51	4,60	223,487	-	14,42	0,075	-	-	-	3,250
11.11.14	24	-	56,36	9,20	225,528	-	-	44,03	4,60	225,244	-	12,33	0,285	-	-	-	2,812
12.11.14	24	-	55,00	9,20	224,362	-	-	43,26	4,60	224,133	-	11,74	0,229	-	-	-	2,663
13.11.14	24	-	59,03	9,20	224,597	-	-	45,47	4,60	224,212	-	13,56	0,385	-	-	-	3,082
14.11.14	24	-	66,68	9,20	222,730	-	-	49,67	4,60	222,269	-	17,02	0,461	-	-	-	3,833
15.11.14	24	-	65,70	9,20	221,606	-	-	49,10	4,60	221,234	-	16,60	0,372	-	-	-	3,716
16.11.14	24	-	66,29	9,20	220,498	-	-	49,19	4,60	220,204	-	17,10	0,294	-	-	-	3,805
17.11.14	24	-	68,55	9,20	220,540	-	-	50,21	4,60	220,380	-	18,34	0,159	-	-	-	4,072
18.11.14	24	-	71,17	9,20	221,495	-	-	51,58	4,60	221,174	-	19,59	0,321	-	-	-	4,376
19.11.14	24	-	71,65	9,20	226,039	-	-	52,01	4,60	225,716	-	19,65	0,323	-	-	-	4,479
20.11.14	24	-	72,49	9,20	227,259	-	-	52,34	4,60	226,944	-	20,15	0,315	-	-	-	4,617
21.11.14	24	-	74,06	9,20	228,812	-	-	53,33	4,60	228,282	-	20,73	0,530	-	-	-	4,794
22.11.14	24	-	72,03	9,20	230,469	-	-	52,67	4,60	230,096	-	19,36	0,373	-	-	-	4,504
Среднее	24,00	-	62,15	9,20	216,848	-	-	46,91	4,60	216,053	-	15,24	0,795	-	-	-	3,406
Итого	744,0				6722,294	0,000				6697,653	0,000		24,641	0,00	0,00	0,00	105,58

Ориентировочно до конца месяца(+)	1800,128				
Корректировка за прошлый месяц (-)	1837,242	1797,481	2,646		
Итого за ноябрь 2014 :	6685,180	1837,163	2,550		35,03
		6657,972	24,738		30,76
					109,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 02:00	60887,647	-	60601,380	-	-	-	1244,562	
23.11.14 14:00	67737,584	-	67426,545	-	-	-	1352,584	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ ºС _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
27.11.2014
Дата _____