Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник ~~Обуховский з.д.~~

Договор: 8692,038,1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: ~~150/70~~ 95/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207817
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207817-ч(с)-1114.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 3,45
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 338,88 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.14	24,00	-	439,72	439,72	0,00	54,25	46,28	7,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
25.10.14	24,00	-	469,48	469,48	0,00	56,36	48,50	7,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
26.10.14	24,00	-	433,18	433,18	0,00	55,19	47,16	8,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
27.10.14	24,00	-	430,09	430,09	0,00	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
28.10.14	24,00	-	429,80	429,80	0,00	55,43	47,82	7,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
29.10.14	24,00	-	429,45	429,45	0,00	53,77	46,70	7,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
30.10.14	24,00	-	429,42	429,42	0,00	52,76	46,08	6,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
31.10.14	24,00	-	429,07	429,07	0,00	52,53	45,94	6,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
01.11.14	24,00	-	430,13	430,13	0,00	50,24	44,03	6,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
02.11.14	24,00	-	429,91	429,91	0,00	51,38	44,70	6,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
03.11.14	24,00	-	429,49	429,49	0,00	51,32	44,68	6,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
04.11.14	24,00	-	429,20	429,20	0,00	51,87	45,23	6,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
05.11.14	24,00	-	428,69	428,69	0,00	51,83	45,33	6,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
06.11.14	24,00	-	429,17	429,17	0,00	49,25	43,23	6,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
07.11.14	24,00	-	428,02	428,02	0,00	48,79	42,68	6,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
08.11.14	24,00	-	427,68	427,68	0,00	49,00	42,95	6,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
09.11.14	24,00	-	427,70	427,70	0,00	47,77	41,86	5,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
10.11.14	24,00	-	426,25	426,25	0,00	48,35	42,31	6,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
11.11.14	24,00	-	425,74	425,74	0,00	48,20	42,25	5,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
12.11.14	24,00	-	425,12	425,12	0,00	48,83	42,87	5,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
13.11.14	24,00	-	423,81	423,81	0,00	48,18	42,54	5,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
14.11.14	24,00	-	425,81	425,81	0,00	39,23	34,80	4,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
15.11.14	24,00	-	422,28	422,28	0,00	50,22	43,58	6,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
16.11.14	24,00	-	422,87	422,87	0,00	49,61	43,04	6,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
17.11.14	24,00	-	422,94	422,94	0,00	51,65	44,45	7,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
18.11.14	24,00	-	421,45	421,45	0,00	53,02	45,45	7,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
19.11.14	24,00	-	421,82	421,82	0,00	53,73	45,84	7,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
20.11.14	24,00	-	421,04	421,04	0,00	55,84	47,24	8,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
21.11.14	24,00	-	421,59	421,59	0,00	58,48	49,16	9,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
22.11.14	24,00	-	419,02	419,02	0,00	58,71	49,48	9,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
23.11.14	24,00	-	418,42	418,42	0,00	60,10	50,62	9,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
Среднее	24,00	-	428,01	428,01	-	51,99	44,98	7,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
Итого	744,00		13268,36	13268,36	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	93,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 22:00	3425,42	3425,42	-	-	-	-	22,49	
	24.11.14 21:00	16660,74	16660,74	-	-	-	-	116,04	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.

Произв. напку