Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8990,038,1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 22 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,11 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 93 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	126,00	111,96	14,04	78,07	49,95	28,12	7,00	5,00	3,57	12,99	-	-	13,17	-	-	-	52,40	-	0,68			4,25
25.10.14	24,00	-	127,36	109,95	17,41	79,70	50,95	28,75	7,00	5,00	3,69	16,19	-	-	16,42	-	-	-	53,65	-	0,87			4,55
26.10.14	24,00	-	127,60	109,07	18,53	79,45	51,09	28,36	7,00	5,00	3,61	17,58	-	-	17,81	-	-	-	54,31	-	0,96			4,57
27.10.14	24,00	-	127,41	112,55	14,86	79,61	51,82	27,79	7,00	5,00	3,58	13,72	-	-	13,90	-	-	-	53,78	-	0,74			4,32
28.10.14	24,00	-	130,61	116,02	14,59	78,89	52,89	26,00	7,00	5,00	3,44	13,16	-	-	13,37	-	-	-	55,61	-	0,73			4,17
29.10.14	24,00	-	129,26	116,35	12,91	75,47	51,94	23,53	7,00	5,00	3,06	11,99	-	-	12,16	-	-	-	54,83	-	0,66			3,71
30.10.14	24,00	-	128,86	116,23	12,63	74,06	51,38	22,68	7,00	5,00	2,93	12,03	-	-	12,20	-	-	-	53,77	-	0,65			3,58
31.10.14	24,00	-	129,33	117,14	12,19	71,75	49,90	21,85	7,00	5,00	2,83	11,62	-	-	11,76	-	-	-	52,22	-	0,61			3,44
01.11.14	24,00	-	129,33	114,60	14,73	71,66	49,14	22,52	7,00	5,00	2,89	14,15	-	-	14,32	-	-	-	52,72	-	0,75			3,64
02.11.14	24,00	-	129,13	113,74	15,39	71,51	48,35	23,16	7,00	5,00	3,00	14,44	-	-	14,62	-	-	-	51,19	-	0,74			3,74
03.11.14	24,00	-	128,84	115,53	13,31	71,88	48,74	23,14	7,00	5,00	2,99	12,58	-	-	12,74	-	-	-	51,21	-	0,65			3,63
04.11.14	24,00	-	128,90	113,94	14,96	72,89	49,67	23,22	7,00	5,00	3,00	14,15	-	-	14,34	-	-	-	52,50	-	0,74			3,74
05.11.14	24,00	-	127,81	113,72	14,09	71,87	49,40	22,47	7,00	5,00	2,90	13,33	-	-	13,49	-	-	-	50,42	-	0,67			3,57
06.11.14	24,00	-	53,72	55,57	-1,85	69,42	49,01	20,41	7,00	5,00	0,42	11,56	-	-	11,71	-	-	-	52,18	-	0,60			1,02
07.11.14	24,00	-	70,56	68,23	2,33	66,17	44,30	21,87	7,00	5,00	1,12	12,62	-	-	12,73	-	-	-	42,94	-	0,54			1,66
08.11.14	24,00	-	109,50	98,60	10,90	65,02	44,50	20,52	7,00	5,00	1,97	15,85	-	-	16,02	-	-	-	48,03	-	0,76			2,73
09.11.14	24,00	-	131,62	112,10	19,52	66,84	45,59	21,25	7,00	5,00	2,73	18,64	-	-	18,88	-	-	-	51,65	-	0,96			3,69
10.11.14	24,00	-	131,70	117,93	13,77	67,04	46,17	20,87	7,00	5,00	2,70	13,26	-	-	13,41	-	-	-	51,33	-	0,68			3,38
11.11.14	24,00	-	131,18	117,88	13,30	66,58	46,12	20,46	7,00	5,00	2,66	12,61	-	-	12,77	-	-	-	50,19	-	0,63			3,30
12.11.14	24,00	-	131,20	119,20	12,00	67,03	46,85	20,18	7,00	5,00	2,61	11,57	-	-	11,69	-	-	-	51,69	-	0,60			3,21
13.11.14	24,00	-	132,37	118,73	13,64	66,83	46,43	20,40	7,00	5,00	2,64	13,25	-	-	13,39	-	-	-	52,32	-	0,69			3,34
14.11.14	24,00	-	131,70	118,06	13,64	67,73	46,66	21,07	7,00	5,00	2,74	13,15	-	-	13,33	-	-	-	51,12	-	0,67			3,42
15.11.14	24,00	-	132,15	117,29	14,86	68,70	47,05	21,65	7,00	5,00	2,83	14,22	-	-	14,41	-	-	-	51,66	-	0,74			3,56
16.11.14	24,00	-	132,38	116,18	16,20	69,12	46,73	22,39	7,00	5,00	2,89	15,46	-	-	15,65	-	-	-	53,70	-	0,83			3,72
17.11.14	24,00	-	130,79	116,69	14,10	73,15	48,71	24,44	7,00	5,00	3,17	13,43	-	-	13,59	-	-	-	53,18	-	0,71			3,89
18.11.14	24,00	-	130,94	117,85	13,09	75,59	49,81	25,78	7,00	5,00	3,37	12,30	-	-	12,47	-	-	-	53,67	-	0,66			4,03
19.11.14	24,00	-	129,92	116,48	13,44	77,24	50,39	26,85	7,00	5,00	3,47	12,86	-	-	13,05	-	-	-	53,86	-	0,70			4,17
20.11.14	24,00	-	129,85	117,39	12,46	80,69	51,85	28,84	7,00	5,00	3,75	11,78	-	-	11,93	-	-	-	54,97	-	0,65			4,40
21.11.14	24,00	-	129,59	117,33	12,26	81,72	52,28	29,44	7,00	5,00	3,84	11,49	-	-	11,65	-	-	-	54,70	-	0,63			4,46
22.11.14	24,00	-	131,32	115,43	15,89	81,64	52,70	28,94	7,00	5,00	3,80	15,07	-	-	15,30	-	-	-	56,47	-	0,85			4,64
23.11.14	24,00		124,70	111,39	13,31	72,91	49,01	23,90	7,00	5,00	2,94	13,57	-	-	13,74	-	-	-	52,41	-	0,71	-	-	3,65
Среднее	24,00	-	124,70	111,39	13,31	72,91	49,01	23,90	7,00	5,00	2,94	13,57	-	-	13,74	-	-	-	52,41	-	0,71	-	-	3,65
Итого	1680,00		3865,63	3453,13	412,50						91,12	420,62	0,00	0,00	426,02	0,00	0,00	0,00			22,05	0,00	0,00	113,18

-2,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	27.10.14 23:00	3384,39	2929,48	440,13	-	444,65	-	92,15	
	23.11.14 14:00	6698,98	5901,60	794,31	-	803,36	-	186,78	

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/

Период расчета по договору:

Период превышения t2: 6,37

Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °С = ~~4,33~~ Гкал; -2,68

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~108,85~~ Гкал; 110,5

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **426,02** куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

19,37

печать энергосбыта

ФУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.