Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 10,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00	-	103,39	91,81	11,58	71,25	47,91	23,34	7,00	5,00	2,12	11,90	-	-	12,17	-	-	-	71,23	-	0,85			2,97
02.11.14	24,00	-	100,51	91,71	8,80	71,10	47,36	23,74	7,00	5,00	2,16	9,09	-	-	9,31	-	-	-	71,17	-	0,65			2,81
03.11.14	24,00	-	101,69	91,84	9,85	71,50	47,86	23,64	7,00	5,00	2,16	10,07	-	-	10,30	-	-	-	71,67	-	0,72			2,88
04.11.14	24,00	-	103,68	91,86	11,82	72,52	48,81	23,71	7,00	5,00	2,16	12,05	-	-	12,33	-	-	-	72,73	-	0,88			3,04
05.11.14	24,00	-	101,85	91,77	10,08	71,43	48,38	23,05	7,00	5,00	2,11	10,28	-	-	10,49	-	-	-	70,98	-	0,73			2,84
06.11.14	24,00	-	45,90	51,34	-5,44	68,39	48,74	19,65	7,00	5,00	-0,09	12,51	-	-	12,72	-	-	-	58,92	-	0,74			0,65
07.11.14	24,00	-	55,77	52,15	3,62	66,12	42,21	23,91	7,00	5,00	0,79	13,06	-	-	13,24	-	-	-	54,01	-	0,71			1,50
08.11.14	24,00	-	102,03	92,19	9,84	66,56	45,11	21,45	7,00	5,00	1,89	11,07	-	-	11,30	-	-	-	66,53	-	0,74			2,63
09.11.14	24,00	-	105,20	91,63	13,57	66,58	45,10	21,48	7,00	5,00	1,88	14,74	-	-	15,03	-	-	-	67,16	-	0,99			2,87
10.11.14	24,00	-	105,12	92,78	12,34	66,71	45,54	21,17	7,00	5,00	1,92	13,04	-	-	13,32	-	-	-	66,77	-	0,87			2,79
11.11.14	24,00	-	103,07	93,34	9,73	66,29	45,70	20,59	7,00	5,00	1,88	10,38	-	-	10,61	-	-	-	66,57	-	0,69			2,57
12.11.14	24,00	-	102,98	93,49	9,49	66,76	46,19	20,57	7,00	5,00	1,88	10,21	-	-	10,44	-	-	-	67,03	-	0,69			2,56
13.11.14	24,00	-	103,94	93,34	10,60	66,55	45,78	20,77	7,00	5,00	1,93	10,82	-	-	11,03	-	-	-	66,74	-	0,72			2,65
14.11.14	24,00	-	104,04	93,26	10,78	67,44	45,94	21,50	7,00	5,00	1,99	11,02	-	-	11,25	-	-	-	67,72	-	0,75			2,74
15.11.14	24,00	-	104,77	93,47	11,30	68,33	46,21	22,12	7,00	5,00	2,06	11,47	-	-	11,70	-	-	-	68,15	-	0,78			2,84
16.11.14	24,00	-	103,77	92,33	11,44	68,83	45,62	23,21	7,00	5,00	2,12	11,64	-	-	11,91	-	-	-	69,60	-	0,81			2,93
17.11.14	24,00	-	103,19	92,79	10,40	72,78	47,58	25,20	7,00	5,00	2,33	10,59	-	-	10,83	-	-	-	73,08	-	0,77			3,10
18.11.14	24,00	-	102,82	92,96	9,86	75,18	48,62	26,56	7,00	5,00	2,46	9,98	-	-	10,23	-	-	-	75,35	-	0,75			3,21
19.11.14	24,00	-	102,22	92,49	9,73	76,87	49,16	27,71	7,00	5,00	2,55	9,88	-	-	10,16	-	-	-	77,56	-	0,77			3,31
20.11.14	24,00	-	100,98	92,47	8,51	80,16	50,48	29,68	7,00	5,00	2,76	8,44	-	-	8,68	-	-	-	80,14	-	0,68			3,43
21.11.14	24,00	-	101,69	92,41	9,28	81,17	50,99	30,18	7,00	5,00	2,80	9,18	-	-	9,44	-	-	-	81,00	-	0,75			3,55
22.11.14	24,00	-	102,52	92,89	9,63	81,13	51,68	29,45	7,00	5,00	2,74	9,69	-	-	9,96	-	-	-	81,03	-	0,79			3,52
23.11.14	24,00	-	105,08	93,12	11,96	81,70	52,38	29,32	7,00	5,00	2,73	12,08	-	-	12,43	-	-	-	81,61	-	0,99			3,71
Среднее	24,00	-	98,53	89,02	9,51	71,54	47,54	24,00	7,00	5,00	2,06	11,01	-	-	11,26	-	-	-	70,73	-	0,77	-	-	2,83
Итого	552,00		2266,21	2047,44	218,77						47,31	253,19	0,00	0,00	258,88	0,00	0,00	0,00			17,79	0,00	0,00	65,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.11.14 23:00	658,23	595,12	66,19	-	67,78	-	19,20	-
	24.11.14 12:00	2774,81	2509,46	302,30	-	309,19	-	80,26	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °С = -2,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **258,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 12 14 г.

Произв. наладку

15,18