Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208386
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208386-ч(с)-1114.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 10,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00	-	393,80	384,46	9,34	71,22	68,54	2,68	7,00	5,00	1,03	9,59	-	-	9,80	-	-	-	71,18	-	0,68			1,71
02.11.14	24,00	-	393,32	383,92	9,40	71,06	68,35	2,71	7,00	5,00	1,05	9,60	-	-	9,83	-	-	-	71,06	-	0,68			1,73
03.11.14	24,00	-	392,29	384,35	7,94	71,48	68,77	2,71	7,00	5,00	1,05	8,06	-	-	8,25	-	-	-	71,52	-	0,58			1,62
04.11.14	24,00	-	392,44	383,71	8,73	72,49	69,76	2,73	7,00	5,00	1,05	8,90	-	-	9,12	-	-	-	72,73	-	0,65			1,70
05.11.14	24,00	-	392,97	382,99	9,98	71,46	68,82	2,64	7,00	5,00	1,02	10,22	-	-	10,46	-	-	-	70,78	-	0,72			1,74
06.11.14	24,00	-	388,09	378,48	9,61	71,62	68,82	2,80	7,00	5,00	1,02	10,40	-	-	10,64	-	-	-	71,18	-	0,74	-	-	1,76
07.11.14	24,00	-	210,48	205,46	5,02	66,15	62,92	3,23	7,00	5,00	0,30	12,96	-	-	13,16	-	-	-	55,48	-	0,72			1,02
08.11.14	24,00	-	398,16	388,96	9,20	66,50	64,08	2,42	7,00	5,00	0,91	10,05	-	-	10,27	-	-	-	65,61	-	0,66			1,57
09.11.14	24,00	-	399,08	387,15	11,93	66,42	63,96	2,46	7,00	5,00	0,92	12,56	-	-	12,80	-	-	-	66,75	-	0,84			1,76
10.11.14	24,00	-	402,63	391,31	11,32	66,62	64,21	2,41	7,00	5,00	0,93	11,83	-	-	12,10	-	-	-	66,60	-	0,79			1,71
11.11.14	24,00	-	403,38	394,00	9,38	66,23	63,86	2,37	7,00	5,00	0,91	10,00	-	-	10,20	-	-	-	66,73	-	0,66			1,57
12.11.14	24,00	-	404,42	394,87	9,55	66,74	64,39	2,35	7,00	5,00	0,91	10,05	-	-	10,29	-	-	-	66,96	-	0,67			1,58
13.11.14	24,00	-	405,46	395,50	9,96	66,52	64,15	2,37	7,00	5,00	0,93	10,39	-	-	10,59	-	-	-	66,50	-	0,69			1,62
14.11.14	24,00	-	405,18	394,40	10,78	67,39	64,94	2,45	7,00	5,00	0,95	11,23	-	-	11,47	-	-	-	67,43	-	0,76			1,71
15.11.14	24,00	-	404,15	394,53	9,62	68,32	65,81	2,51	7,00	5,00	0,98	10,11	-	-	10,33	-	-	-	68,08	-	0,69			1,66
16.11.14	24,00	-	400,09	388,15	11,94	68,70	66,06	2,64	7,00	5,00	1,00	12,38	-	-	12,64	-	-	-	69,39	-	0,86			1,86
17.11.14	24,00	-	398,93	389,51	9,42	72,70	69,85	2,85	7,00	5,00	1,09	9,87	-	-	10,11	-	-	-	73,24	-	0,72			1,81
18.11.14	24,00	-	397,77	388,50	9,27	75,10	72,10	3,00	7,00	5,00	1,14	9,83	-	-	10,08	-	-	-	75,20	-	0,74			1,88
19.11.14	24,00	-	393,60	384,35	9,25	76,70	73,55	3,15	7,00	5,00	1,18	9,83	-	-	10,11	-	-	-	77,10	-	0,76			1,93
20.11.14	24,00	-	388,29	378,73	9,56	80,05	76,61	3,44	7,00	5,00	1,28	9,99	-	-	10,29	-	-	-	80,30	-	0,80			2,09
21.11.14	24,00	-	385,82	376,82	9,00	81,08	77,55	3,53	7,00	5,00	1,32	9,38	-	-	9,65	-	-	-	80,87	-	0,76			2,08
22.11.14	24,00	-	388,36	377,72	10,64	81,05	77,57	3,48	7,00	5,00	1,29	11,23	-	-	11,55	-	-	-	80,86	-	0,91			2,19
23.11.14	24,00	-	387,38	377,19	10,19	81,63	78,14	3,49	7,00	5,00	1,29	10,76	-	-	11,08	-	-	-	81,60	-	0,88			2,16
Среднее	24,00	-	388,09	378,48	9,61	71,62	68,82	2,80	7,00	5,00	1,02	10,40	-	-	10,64	-	-	-	71,18	-	0,74	-	-	1,76
Итого	552,00		8926,09	8705,06	221,03						23,52	239,22	0,00	0,00	244,82	0,00	0,00	0,00			16,95	0,00	0,00	40,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	03.11.14 10:00	2716,67	2659,20	59,39	-	60,85	-	11,86	-
	23.11.14 13:00	10307,07	10072,68	271,29	-	277,55	-	45,49	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °С = -2,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **244,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 12 14 г.

Браузв. накладку

14,49