Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 56,1 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	81,52	67,94	13,58	76,48	45,53	30,95	7,00	5,00	2,17	12,70	-	-	13,04	-	-	-	76,71	-	0,98			3,15
25.10.14	24,00	-	81,21	68,25	12,96	78,16	46,66	31,50	7,00	5,00	2,23	12,02	-	-	12,37	-	-	-	77,95	-	0,94			3,17
26.10.14	24,00	-	82,14	68,14	14,00	77,95	46,86	31,09	7,00	5,00	2,20	13,07	-	-	13,41	-	-	-	77,70	-	1,01			3,21
27.10.14	24,00	-	82,40	68,42	13,98	78,26	47,47	30,79	7,00	5,00	2,18	13,01	-	-	13,38	-	-	-	78,41	-	1,02			3,21
28.10.14	24,00	-	81,91	67,69	14,22	77,49	48,36	29,13	7,00	5,00	2,19	11,46	-	-	11,76	-	-	-	77,41	-	0,89			3,08
29.10.14	24,00	-	82,81	70,98	11,83	74,40	47,92	26,48	7,00	5,00	1,93	11,15	-	-	11,45	-	-	-	74,24	-	0,83			2,76
30.10.14	23,00	-	78,44	66,27	12,17	73,05	46,63	26,42	7,00	5,00	1,76	12,16	-	-	12,46	-	-	-	72,90	-	0,89			2,64
31.10.14	24,00	-	82,47	68,98	13,49	70,65	45,13	25,52	7,00	5,00	1,85	12,23	-	-	12,53	-	-	-	70,64	-	0,87			2,72
01.11.14	24,00	-	82,59	68,80	13,79	70,53	44,44	26,09	7,00	5,00	1,89	12,48	-	-	12,73	-	-	-	70,40	-	0,88			2,77
02.11.14	24,00	-	83,80	68,63	15,17	70,34	43,82	26,52	7,00	5,00	1,92	13,73	-	-	14,03	-	-	-	70,27	-	0,97			2,89
03.11.14	24,00	-	82,97	68,64	14,33	70,75	44,30	26,45	7,00	5,00	1,92	12,90	-	-	13,20	-	-	-	70,85	-	0,91			2,83
04.11.14	24,00		85,90	71,65	14,25	73,28	45,91	27,37	7,00	5,00	2,07	12,75	-	-	13,06	-	-	-	73,29	-	0,93	-	-	3,00
05.11.14	24,00		85,90	71,65	14,25	73,28	45,91	27,37	7,00	5,00	2,07	12,75	-	-	13,06	-	-	-	73,29	-	0,93	-	-	3,00
06.11.14	24,00		85,90	71,65	14,25	73,28	45,91	27,37	7,00	5,00	2,07	12,75	-	-	13,06	-	-	-	73,29	-	0,93	-	-	3,00
07.11.14	24,00		85,90	71,65	14,25	73,28	45,91	27,37	7,00	5,00	2,07	12,75	-	-	13,06	-	-	-	73,29	-	0,93	-	-	3,00
08.11.14	24,00		85,90	71,65	14,25	73,28	45,91	27,37	7,00	5,00	2,07	12,75	-	-	13,06	-	-	-	73,29	-	0,93	-	-	3,00
09.11.14	24,00		85,90	71,65	14,25	73,28	45,91	27,37	7,00	5,00	2,07	12,75	-	-	13,06	-	-	-	73,29	-	0,93	-	-	3,00
10.11.14	24,00		85,90	71,65	14,25	73,28	45,91	27,37	7,00	5,00	2,07	12,75	-	-	13,06	-	-	-	73,29	-	0,93	-	-	3,00
11.11.14	24,00	-	87,72	74,21	13,51	65,51	43,72	21,79	7,00	5,00	1,76	11,35	-	-	11,58	-	-	-	65,77	-	0,75			2,50
12.11.14	24,00	-	88,66	74,25	14,41	65,94	44,17	21,77	7,00	5,00	1,75	12,41	-	-	12,66	-	-	-	66,05	-	0,82			2,57
13.11.14	24,00	-	90,39	74,49	15,90	65,71	43,88	21,83	7,00	5,00	1,78	13,61	-	-	13,89	-	-	-	65,74	-	0,89			2,67
14.11.14	24,00	-	89,31	74,28	15,03	66,58	43,82	22,76	7,00	5,00	1,84	12,87	-	-	13,14	-	-	-	66,68	-	0,86			2,69
15.11.14	24,00	-	89,70	74,42	15,28	67,48	44,01	23,47	7,00	5,00	1,87	13,54	-	-	13,82	-	-	-	67,31	-	0,91			2,78
16.11.14	24,00	-	90,21	73,84	16,37	67,97	43,59	24,38	7,00	5,00	1,92	14,53	-	-	14,85	-	-	-	68,62	-	1,00			2,91
17.11.14	24,00	-	88,25	74,27	13,98	71,78	45,33	26,45	7,00	5,00	2,10	12,13	-	-	12,41	-	-	-	72,01	-	0,87			2,97
18.11.14	24,00	-	88,66	74,47	14,19	74,11	46,28	27,83	7,00	5,00	2,20	12,44	-	-	12,75	-	-	-	74,05	-	0,92			3,13
19.11.14	24,00	-	88,78	73,93	14,85	75,75	46,58	29,17	7,00	5,00	2,31	12,90	-	-	13,22	-	-	-	76,01	-	0,98			3,28
20.11.14	24,00	-	87,77	74,49	13,28	79,00	47,66	31,34	7,00	5,00	2,46	11,74	-	-	12,07	-	-	-	78,88	-	0,93			3,38
21.11.14	24,00	-	88,52	74,60	13,92	80,04	47,98	32,06	7,00	5,00	2,51	12,50	-	-	12,84	-	-	-	79,82	-	1,00			3,51
22.11.14	24,00	-	89,22	74,85	14,37	80,03	48,51	31,52	7,00	5,00	2,47	13,08	-	-	13,46	-	-	-	79,91	-	1,05			3,51
23.11.14	24,00	-	92,09	74,69	17,40	80,64	49,16	31,48	7,00	5,00	2,47	16,01	-	-	16,46	-	-	-	80,53	-	1,29			3,76
Среднее	23,97	-	85,90	71,65	14,25	73,28	45,91	27,37	7,00	5,00	2,07	12,75	-	-	13,06	-	-	-	73,29	-	0,93	-	-	3,00
Итого	743,00		2662,82	2221,06	441,76						64,12	395,28	0,00	0,00	404,95	0,00	0,00	0,00			28,97	0,00	0,00	93,10

-2,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб., ч
	28.10.14 01:00	2171,71	1448,18	704,09	-	717,63	-	82,47	
	23.11.14 14:00	1153,94	962,72	167,52	-	171,47	-	89,07	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,37
~~10,3~~ °С = ~~4,87~~ Гкал; -2,52
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~80,02~~ Гкал; 90,58
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **404,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.

26,45