

Абонент: ООО "ЖК-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЛОУ+ВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 19 Невская котельная

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207963
 Режим (Смена): 3001

Число и серия и строк, арматура в приборе:
 ВК7-7/207963-(С)-1114.1х

Счетчик:
 СЛОУ+ВС
 Код УТЭ:
 Радиус: 150/70

№в. гр.С= 10.3

Учет отопления (ТВ-1)
 Учет ГВС (ТВ-2)

Учет: отопление (ТВ-1)
 Учет: ГВС (ТВ-2)

Угол учета: СЛОУ+ВС
 Код УТЭ:
 Радиус: 150/70

Договорные нагрузки (кВт/час):
 Договорные нагрузки (ср. час): кВт/час: 55.8
 Договорные расходы (ср. сут.): руб/сут.: 0.094

Расчетный алгоритм: зима: Q=H*(1.1+0.1*H)*K*(1.2+0.1*H)
 Весна: Q=H*(1.1+0.1*H)*K*(1.2+0.1*H)
 Лето: Q=H*(1.1+0.1*H)*K*(1.2+0.1*H)
 Осень: Q=H*(1.1+0.1*H)*K*(1.2+0.1*H)

Дата	Тн	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие			
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Фотоп	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Удп3	Т3	Т4	Qтес общ.	Qтес кал.	Qтес лед.	Q общ.				
24.10.14	24.00	-	77.53	69.37	8.16	77.41	46.54	30.87	7.00	5.00	2.12	8.52	-	-	-	8.74	-	-	-	77.15	-	-	77.15	-	-	0.66	0.66	2.78
25.10.14	24.00	-	77.79	69.67	8.12	79.11	47.63	31.48	7.00	5.00	2.17	8.54	-	-	-	8.76	-	-	-	78.19	-	-	78.19	-	-	0.67	0.67	2.84
26.10.14	24.00	-	80.59	69.60	10.99	78.87	47.81	31.06	7.00	5.00	2.14	11.40	-	-	-	11.69	-	-	-	78.11	-	-	78.11	-	-	0.89	0.89	3.03
27.10.14	24.00	-	78.16	69.89	8.27	79.15	48.51	30.64	7.00	5.00	2.11	8.73	-	-	-	8.97	-	-	-	78.51	-	-	78.51	-	-	0.69	0.69	2.80
28.10.14	24.00	-	78.86	70.99	7.87	78.38	49.32	29.06	7.00	5.00	2.04	8.33	-	-	-	8.53	-	-	-	77.60	-	-	77.60	-	-	0.65	0.65	2.68
29.10.14	24.00	-	42.89	39.69	3.20	78.07	48.22	27.35	7.00	5.00	1.03	4.10	-	-	-	4.19	-	-	-	72.42	-	-	72.42	-	-	0.30	0.30	1.33
30.10.14	23.00	-	40.63	36.50	4.13	74.28	48.11	26.17	7.00	5.00	0.85	5.77	-	-	-	5.90	-	-	-	72.30	-	-	72.30	-	-	0.42	0.42	1.56
31.10.14	24.00	-	81.05	73.65	7.40	71.39	47.36	24.03	7.00	5.00	1.86	7.55	-	-	-	7.92	-	-	-	70.63	-	-	70.63	-	-	0.55	0.55	2.30
01.11.14	24.00	-	80.63	73.10	7.53	71.29	45.93	25.36	7.00	5.00	1.86	7.55	-	-	-	7.72	-	-	-	70.49	-	-	70.49	-	-	0.53	0.53	2.29
02.11.14	24.00	-	82.43	73.18	9.25	71.10	45.22	25.68	7.00	5.00	1.88	9.62	-	-	-	9.84	-	-	-	70.51	-	-	70.51	-	-	0.68	0.68	2.56
03.11.14	24.00	-	82.02	73.20	8.82	71.50	45.64	25.86	7.00	5.00	1.87	9.27	-	-	-	9.49	-	-	-	70.96	-	-	70.96	-	-	0.66	0.66	2.53
04.11.14	24.00	-	81.98	73.13	8.85	72.45	46.57	25.88	7.00	5.00	1.86	9.35	-	-	-	9.54	-	-	-	71.99	-	-	71.99	-	-	0.67	0.67	2.54
05.11.14	24.00	-	80.57	71.64	8.93	73.21	46.99	26.22	7.00	5.00	1.88	9.06	-	-	-	9.27	-	-	-	72.38	-	-	72.38	-	-	0.66	0.66	2.55
06.11.14	24.00	-	80.57	71.64	8.93	73.21	46.99	26.22	7.00	5.00	1.88	9.06	-	-	-	9.27	-	-	-	72.38	-	-	72.38	-	-	0.66	0.66	2.55
07.11.14	24.00	-	80.57	71.64	8.93	73.21	46.99	26.22	7.00	5.00	1.88	9.06	-	-	-	9.27	-	-	-	72.38	-	-	72.38	-	-	0.66	0.66	2.55
08.11.14	24.00	-	69.33	61.26	8.07	64.55	43.02	21.53	7.00	5.00	1.21	10.39	-	-	-	10.56	-	-	-	60.70	-	-	60.70	-	-	0.63	0.63	1.84
09.11.14	24.00	-	80.73	71.34	9.39	66.60	44.57	22.03	7.00	5.00	1.54	9.83	-	-	-	10.02	-	-	-	66.52	-	-	66.52	-	-	0.65	0.65	2.29
10.11.14	24.00	-	83.45	70.52	12.93	66.67	45.07	21.60	7.00	5.00	1.74	9.72	-	-	-	9.93	-	-	-	66.13	-	-	66.13	-	-	0.64	0.64	2.29
11.11.14	24.00	-	84.24	67.59	16.65	66.18	44.55	21.63	7.00	5.00	1.98	8.87	-	-	-	9.06	-	-	-	66.04	-	-	66.04	-	-	0.59	0.59	2.57
12.11.14	24.00	-	83.36	74.85	8.51	66.61	44.80	21.81	7.00	5.00	1.63	8.62	-	-	-	8.79	-	-	-	65.31	-	-	65.31	-	-	0.58	0.58	2.06
13.11.14	24.00	-	80.19	72.73	7.46	66.41	44.86	21.55	7.00	5.00	1.49	8.81	-	-	-	8.97	-	-	-	65.84	-	-	65.84	-	-	0.60	0.60	2.32
14.11.14	24.00	-	88.72	79.94	8.78	67.26	45.68	21.48	7.00	5.00	1.78	8.95	-	-	-	9.16	-	-	-	67.56	-	-	67.56	-	-	0.69	0.69	2.47
15.11.14	24.00	-	90.00	80.10	9.90	68.19	45.77	22.42	7.00	5.00	1.92	10.23	-	-	-	10.45	-	-	-	68.72	-	-	68.72	-	-	0.73	0.73	2.84
16.11.14	24.00	-	89.66	79.58	10.08	68.66	45.41	23.25	7.00	5.00	1.81	10.63	-	-	-	10.85	-	-	-	67.56	-	-	67.56	-	-	0.69	0.69	2.47
17.11.14	24.00	-	88.16	79.86	8.30	72.57	47.15	25.42	7.00	5.00	1.99	8.96	-	-	-	9.16	-	-	-	72.22	-	-	72.22	-	-	0.65	0.65	2.64
18.11.14	24.00	-	88.03	79.86	8.17	74.97	48.16	26.81	7.00	5.00	2.11	8.65	-	-	-	8.88	-	-	-	74.34	-	-	74.34	-	-	0.64	0.64	2.76
19.11.14	24.00	-	86.53	79.34	8.99	76.63	48.58	28.05	7.00	5.00	2.19	9.46	-	-	-	9.72	-	-	-	76.36	-	-	76.36	-	-	0.73	0.73	2.92
20.11.14	24.00	-	87.39	79.27	8.12	79.96	49.88	30.08	7.00	5.00	2.36	8.61	-	-	-	8.84	-	-	-	79.22	-	-	79.22	-	-	0.68	0.68	3.04
21.11.14	24.00	-	87.24	78.58	8.66	80.98	49.95	31.03	7.00	5.00	2.46	8.57	-	-	-	8.80	-	-	-	79.99	-	-	79.99	-	-	0.69	0.69	3.14
22.11.14	24.00	-	90.18	79.49	10.69	80.96	50.01	30.95	7.00	5.00	2.44	11.13	-	-	-	11.46	-	-	-	80.22	-	-	80.22	-	-	0.90	0.90	3.33
23.11.14	24.00	-	92.26	79.50	12.66	81.54	50.78	30.76	7.00	5.00	2.41	13.30	-	-	-	13.70	-	-	-	80.87	-	-	80.87	-	-	1.08	1.08	3.49
Среднее	23.97	-	80.57	71.64	8.93	73.21	46.99	26.22	7.00	5.00	1.88	9.06	-	-	-	9.27	-	-	-	72.38	-	-	72.38	-	-	0.66	0.66	2.53
Итого	743.00	-	2497.53	2220.80	276.73	58.14	280.85	0.00	0.00	0.00	287.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56	0.00	0.00	20.56	-	-	78.50	78.50	2.53

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.11.14 11:00

Дата, время: 30.10.14 13:00

М1(Г) М2(Г) М3(Г) М4(Г) V3(кВт) V4(кВт) Qобщ.от+гвс (Гкал) Qтреб.ч

2411141100 2407 1522.26 1281.28 163.93 - - 54.45 44.29 96.02 -

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 100 °C = 6.34

Период расчета по договору: Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: -1.78

Период превышения 12: Корректировка на температуру холодной воды: 25.66

Итого по приборам учета: С учетом корректировок: 287.46

Итого по приборам учета: С учетом корректировок: 287.46

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Генеральный директор: [Подпись]

Уполномоченный на подписание: [Подпись]

Генеральный директор: [Подпись]

Уполномоченный на подписание: [Подпись]

« 1 » 12 14 г.

Филиал Энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуативания КУАУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ