ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	60,78	7,00	38,520	-	-	42,57	6,50	7,360	-	18,21	31,160	-	-	-	1,989
24.10.14	24	-	60,71	7,00	37,670	-	-	42,10	6,50	7,950	-	18,61	29,720	-	-	-	1,915
25.10.14	24	-	61,05	7,00	40,830	-	-	42,73	6,50	7,760	-	18,32	33,070	-	-	-	2,117
26.10.14	24	-	61,23	7,00	41,770	-	-	42,42	6,50	7,110	-	18,81	34,660	-	-	-	2,217
27.10.14	24	-	60,99	7,00	39,140	-	-	43,98	6,50	8,420	-	17,01	30,720	-	-	-	1,979
28.10.14	24	-	61,09	7,00	38,730	-	-	44,53	6,50	10,100	-	16,56	28,630	-	-	-	1,876
29.10.14	24	-	61,37	7,00	39,930	-	-	44,20	6,50	7,120	-	17,17	32,810	-	-	-	2,095
30.10.14	24	-	62,43	7,00	38,280	-	-	44,75	6,50	9,570	-	17,68	28,710	-	-	-	1,921
31.10.14	24	-	62,33	7,00	37,290	-	-	44,66	6,50	9,500	-	17,67	27,790	-	-	-	1,863
01.11.14	24	-	61,62	7,00	37,760	-	-	43,71	6,50	8,520	-	17,91	29,240	-	-	-	1,917
02.11.14	24	-	61,02	7,00	37,370	-	-	42,85	6,50	8,550	-	18,17	28,820	-	-	-	1,877
03.11.14	24	-	62,41	7,00	35,900	-	-	44,34	6,50	8,800	-	18,07	27,100	-	-	-	1,809
04.11.14	24	-	62,86	7,00	39,100	-	-	44,27	6,50	9,530	-	18,59	29,570	-	-	-	1,992
05.11.14	24	-	62,41	7,00	41,240	-	-	46,79	6,50	12,790	-	15,62	28,450	-	-	-	1,933
06.11.14	24	-	62,67	7,00	41,000	-	-	45,18	6,50	9,750	-	17,49	31,250	-	-	-	2,085
07.11.14	24	-	61,86	7,00	37,070	-	-	44,38	6,50	10,540	-	17,48	26,530	-	-	-	1,785
08.11.14	24	-	62,34	7,00	39,740	-	-	44,54	6,50	9,390	-	17,80	30,350	-	-	-	2,016
09.11.14	24	-	62,54	7,00	42,680	-	-	45,39	6,50	8,600	-	17,15	34,080	-	-	-	2,233
10.11.14	24	-	62,75	7,00	41,340	-	-	45,80	6,50	8,750	-	16,95	32,590	-	-	-	2,150
11.11.14	24	-	62,26	7,00	40,250	-	-	45,54	6,50	10,650	-	16,72	29,600	-	-	-	1,979
12.11.14	24	-	63,01	7,00	37,780	-	-	45,67	6,50	10,840	-	17,34	26,940	-	-	-	1,846
13.11.14	24	-	64,12	7,00	37,690	-	-	46,34	6,50	11,130	-	17,78	26,560	-	-	-	1,861
14.11.14	24	-	65,56	7,00	34,870	-	-	45,88	6,50	9,450	-	19,68	25,420	-	-	-	1,809
15.11.14	24	-	67,13	7,00	36,900	-	-	46,95	6,50	8,960	-	20,18	27,940	-	-	-	2,008
16.11.14	24	-	67,51	7,00	38,170	-	-	46,43	6,50	8,470	-	21,08	29,700	-	-	-	2,129
17.11.14	24	-	65,31	7,00	37,150	-	-	46,06	6,50	8,440	-	19,25	28,710	-	-	-	1,991
18.11.14	24	-	63,60	7,00	38,080	-	-	44,55	6,50	8,720	-	19,05	29,360	-	-	-	1,989
19.11.14	24	-	63,84	7,00	39,740	-	-	45,38	6,50	8,990	-	18,46	30,750	-	-	-	2,084
20.11.14	24	-	63,68	7,00	38,530	-	-	44,60	6,50	9,390	-	19,08	29,140	-	-	-	1,991
21.11.14	24	-	63,60	7,00	38,440	-	-	44,67	6,50	9,000	-	18,93	29,440	-	-	-	1,999
22.11.14	24	-	63,67	7,00	37,810	-	-	44,24	6,50	9,260	-	19,43	28,550	-	-	-	1,953
Среднее	24,00	-	62,83	7,00	38,735	-	-	44,69	6,50	9,142	-	18,14	29,592	-	-	-	1,981
Итого	744,0				1200,770	0,000				283,410	0,000		917,360	0,00	0,00	0,00	61,41

Ориентировочно до конца месяца(+)	306,194	71,166	235,029	16,16
Корректировка за прошлый месяц (-)	328,423	66,420	262,003	17,68
Итого за ноябрь 2014 :	1178,541	288,156	890,386	59,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.10.14 00:00	51626,010	-	4361,050	-	-	-	2915,174	
23.11.14 14:00	52648,830	-	4612,040	-	-	-	2967,337	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

27. 11. 2014

27. 11. 2014