Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	64,12	10,20	273,880	-	-	44,64	5,60	273,630	-	19,48	0,250	0,00	0,00	0,00	5,362
24.10.14	24	-	64,58	10,20	272,200	-	-	44,80	5,60	272,030	-	19,78	0,170	0,00	0,00	0,00	5,408
25.10.14	24	-	64,36	10,20	269,370	-	-	44,73	5,60	269,350	-	19,63	0,020	0,00	0,00	0,00	5,305
26.10.14	24	-	64,40	10,20	269,520	-	-	44,84	5,60	269,490	-	19,56	0,030	0,00	0,00	0,00	5,294
27.10.14	24	-	61,67	10,20	270,720	-	-	43,97	5,60	270,650	-	17,70	0,070	0,00	0,00	0,00	4,812
28.10.14	24	-	51,26	10,20	271,220	-	-	38,63	5,60	271,050	-	12,63	0,170	0,00	0,00	0,00	3,450
29.10.14	24	-	50,84	10,20	270,550	-	-	38,70	5,60	270,550	-	12,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,299
30.10.14	24	-	48,60	10,20	271,460	-	-	37,38	5,60	271,460	-	11,22	0,000	0,00	0,00	0,00	3,062
31.10.14	24	-	51,71	10,20	276,920	-	-	38,91	5,60	276,920	-	12,80	0,000	0,00	0,00	0,00	3,557
01.11.14	24	-	54,68	10,20	280,930	-	-	40,61	5,60	280,930	-	14,07	0,000	0,00	0,00	0,00	3,970
02.11.14	24	-	54,01	10,20	278,300	-	-	39,95	5,60	278,260	-	14,06	0,040	0,00	0,00	0,00	3,932
03.11.14	24	-	57,39	10,20	265,590	-	-	41,46	5,60	265,450	-	15,93	0,140	0,00	0,00	0,00	4,250
04.11.14	24	-	58,30	10,20	268,230	-	-	42,41	5,60	267,940	-	15,89	0,290	0,00	0,00	0,00	4,288
05.11.14	24	-	53,81	10,20	279,810	-	-	40,36	5,60	279,510	-	13,45	0,300	0,00	0,00	0,00	3,792
06.11.14	24	-	58,10	10,20	283,810	-	-	42,75	5,60	283,580	-	15,35	0,230	0,00	0,00	0,00	4,383
07.11.14	24	-	56,91	10,20	284,670	-	-	42,11	5,60	284,430	-	14,80	0,240	0,00	0,00	0,00	4,240
08.11.14	24	-	57,24	10,20	285,640	-	-	42,28	5,60	285,310	-	14,96	0,330	0,00	0,00	0,00	4,306
09.11.14	24	-	57,24	10,20	285,690	-	-	42,29	5,60	285,340	-	14,95	0,350	0,00	0,00	0,00	4,302
10.11.14	24	-	58,22	10,20	285,910	-	-	42,87	5,60	285,630	-	15,35	0,280	0,00	0,00	0,00	4,418
11.11.14	24	-	57,61	10,20	285,900	-	-	42,77	5,60	285,660	-	14,84	0,240	0,00	0,00	0,00	4,269
12.11.14	24	-	56,42	10,20	286,700	-	-	42,27	5,60	286,570	-	14,15	0,130	0,00	0,00	0,00	4,080
13.11.14	24	-	56,79	10,20	278,380	-	-	41,99	5,60	278,240	-	14,80	0,140	0,00	0,00	0,00	4,146
14.11.14	24	-	62,82	10,20	275,740	-	-	45,03	5,60	275,740	-	17,79	0,000	0,00	0,00	0,00	4,923
15.11.14	24	-	63,83	10,20	261,410	-	-	44,87	5,60	261,410	-	18,96	0,000	0,00	0,00	0,00	4,971
16.11.14	24	-	63,20	10,20	261,150	-	-	44,33	5,60	261,150	-	18,87	0,000	0,00	0,00	0,00	4,944
17.11.14	24	-	64,68	10,20	254,630	-	-	44,58	5,60	254,630	-	20,10	0,000	0,00	0,00	0,00	5,133
18.11.14	24	-	67,82	10,20	249,980	-	-	45,76	5,60	249,980	-	22,06	0,000	0,00	0,00	0,00	5,529
19.11.14	24	-	68,27	10,20	251,530	-	-	45,73	5,60	251,500	-	22,54	0,030	0,00	0,00	0,00	5,685
20.11.14	24	-	67,90	10,20	249,210	-	-	44,91	5,60	249,080	-	22,99	0,130	0,00	0,00	0,00	5,754
21.11.14	24	-	68,52	10,20	246,990	-	-	44,84	5,60	246,940	-	23,68	0,050	0,00	0,00	0,00	5,867
22.11.14	24	-	70,11	10,20	246,780	-	-	45,91	5,60	246,770	-	24,20	0,010	0,00	0,00	0,00	5,988
Среднее	24,00	-	59,85	10,20	270,736	-	-	42,80	5,60	270,619	-	17,06	0,117	-	-	-	4,604
Итого	744,0				8392,820	0,000				8389,180	0,000		3,640	0,00	0,00	0,00	142,72

Ориентировочно до конца месяца(+)	2011,737	2011,486	0,251	44,46
Корректировка за прошлый месяц (-)	2454,596	2451,099	3,497	39,55
Итого за ноябрь 2014 :	7949,961	7949,567	0,394	147,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.10.14 01:00	63695,880	-	61921,280	-	0,000	0,000	1334,667	
23.11.14 14:00	70867,240	-	69089,550	-	0,000	0,000	1454,617	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.11.2014

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ