Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	70,71	10,20	136,200	-	-	44,26	5,60	131,470	-	26,45	4,730	0,00	0,00	0,00	3,822
24.10.14	24	-	70,19	10,20	137,170	-	-	44,20	5,60	132,250	-	25,99	4,920	0,00	0,00	0,00	3,793
25.10.14	24	-	65,87	10,20	138,470	-	-	42,52	5,60	133,460	-	23,35	5,010	0,00	0,00	0,00	3,455
26.10.14	25	-	64,62	10,20	144,730	-	-	41,89	5,60	139,470	-	22,73	5,260	0,00	0,00	0,00	3,519
27.10.14	24	-	61,13	10,20	139,490	-	-	40,67	5,60	134,890	-	20,46	4,600	0,00	0,00	0,00	3,051
28.10.14	24	-	49,98	10,20	136,530	-	-	36,28	5,60	133,610	-	13,70	2,920	0,00	0,00	0,00	1,984
29.10.14	24	-	46,96	10,20	134,340	-	-	34,70	5,60	131,920	-	12,26	2,420	0,00	0,00	0,00	1,742
30.10.14	24	-	47,75	10,20	128,760	-	-	34,77	5,60	126,380	-	12,98	2,380	0,00	0,00	0,00	1,760
31.10.14	24	-	39,20	10,20	126,930	-	-	29,55	5,60	125,360	-	9,65	1,570	0,00	0,00	0,00	1,271
01.11.14	24	-	59,11	10,20	135,060	-	-	39,47	5,60	131,490	-	19,64	3,570	0,00	0,00	0,00	2,800
02.11.14	24	-	60,64	10,20	136,210	-	-	40,03	5,60	132,880	-	20,61	3,330	0,00	0,00	0,00	2,948
03.11.14	24	-	57,96	10,20	136,430	-	-	39,15	5,60	132,970	-	18,81	3,460	0,00	0,00	0,00	2,707
04.11.14	24	-	55,29	10,20	136,620	-	-	38,34	5,60	133,150	-	16,95	3,470	0,00	0,00	0,00	2,457
05.11.14	24	-	55,00	10,20	136,830	-	-	38,32	5,60	133,480	-	16,68	3,350	0,00	0,00	0,00	2,419
06.11.14	24	-	58,03	10,20	136,800	-	-	39,24	5,60	133,200	-	18,79	3,600	0,00	0,00	0,00	2,719
07.11.14	24	-	61,19	10,20	135,230	-	-	40,69	5,60	131,370	-	20,50	3,860	0,00	0,00	0,00	2,938
08.11.14	24	-	61,85	10,20	133,880	-	-	40,93	5,60	130,030	-	20,92	3,850	0,00	0,00	0,00	2,967
09.11.14	24	-	61,14	10,20	133,670	-	-	40,74	5,60	129,840	-	20,40	3,830	0,00	0,00	0,00	2,888
10.11.14	24	-	60,09	10,20	137,070	-	-	40,62	5,60	133,230	-	19,47	3,840	0,00	0,00	0,00	2,836
11.11.14	24	-	55,98	10,20	137,530	-	-	38,95	5,60	133,710	-	17,03	3,820	0,00	0,00	0,00	2,496
12.11.14	24	-	54,97	10,20	137,150	-	-	38,69	5,60	133,340	-	16,28	3,810	0,00	0,00	0,00	2,390
13.11.14	24	-	58,06	10,20	137,280	-	-	39,76	5,60	133,200	-	18,30	4,080	0,00	0,00	0,00	2,684
14.11.14	24	-	64,19	10,20	136,720	-	-	42,10	5,60	132,390	-	22,09	4,330	0,00	0,00	0,00	3,210
15.11.14	24	-	65,92	10,20	136,030	-	-	42,87	5,60	131,700	-	23,05	4,330	0,00	0,00	0,00	3,328
16.11.14	24	-	66,99	10,20	136,370	-	-	43,03	5,60	131,900	-	23,96	4,470	0,00	0,00	0,00	3,470
17.11.14	24	-	69,28	10,20	134,970	-	-	44,22	5,60	131,100	-	25,06	3,870	0,00	0,00	0,00	3,598
18.11.14	24	-	72,37	10,20	137,400	-	-	45,96	5,60	131,770	-	26,41	5,630	0,00	0,00	0,00	3,898
19.11.14	24	-	71,51	10,20	136,990	-	-	45,13	5,60	131,890	-	26,38	5,100	0,00	0,00	0,00	3,856
20.11.14	24	-	72,68	10,20	136,570	-	-	45,29	5,60	131,950	-	27,39	4,620	0,00	0,00	0,00	3,962
21.11.14	24	-	75,02	10,20	136,050	-	-	46,04	5,60	131,740	-	28,98	4,310	0,00	0,00	0,00	4,151
22.11.14	24	-	72,47	10,20	137,820	-	-	45,72	5,60	133,620	-	26,75	4,200	0,00	0,00	0,00	3,890
Среднее	24,03	-	61,49	10,20	136,171	-	-	40,78	5,60	132,218	-	20,71	3,953	-	-	-	3,000
Итого	745,0				4221,300	0,000				4098,760	0,000		122,540	0,00	0,00	0,00	93,01
Ориентировочно до конца месяца(+)					1092,766					1055,966			36,800				30,66
Корректировка за прошлый месяц (-)					1224,707					1193,400			31,307				28,39
Итого за ноябрь 2014 :					4089,359					3961,326			128,033				95,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 02:00	79096,440	-	73590,800	-	0,000	0,000	2298,271	
23.11.14 13:00	83380,120	-	77750,070	-	0,000	0,000	2393,044	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеКом"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отчет принят условно
27.11.2014