Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	70,69	10,20	200,220	-	-	50,48	5,60	200,220	-	20,21	0,000	0,00	0,00	0,00	4,062
24.10.14	24	-	70,19	10,20	201,280	-	-	50,43	5,60	201,280	-	19,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,993
25.10.14	24	-	65,91	10,20	203,130	-	-	48,33	5,60	203,130	-	17,58	0,000	0,00	0,00	0,00	3,584
26.10.14	25	-	64,62	10,20	212,220	-	-	47,67	5,60	212,220	-	16,95	0,000	0,00	0,00	0,00	3,613
27.10.14	24	-	61,12	10,20	205,060	-	-	46,02	5,60	205,060	-	15,10	0,000	0,00	0,00	0,00	3,112
28.10.14	24	-	50,11	10,20	202,200	-	-	40,07	5,60	202,200	-	10,04	0,000	0,00	0,00	0,00	2,043
29.10.14	24	-	46,59	10,20	171,630	-	-	37,55	5,60	171,750	-	9,04	-0,120	0,00	0,00	0,00	1,597
30.10.14	24	-	47,78	10,20	189,680	-	-	38,26	5,60	189,640	-	9,52	0,040	0,00	0,00	0,00	1,820
31.10.14	24	-	38,85	10,20	187,250	-	-	32,06	5,60	187,250	-	6,79	0,000	0,00	0,00	0,00	1,276
01.11.14	24	-	59,09	10,20	196,700	-	-	44,46	5,60	196,700	-	14,63	0,000	0,00	0,00	0,00	2,892
02.11.14	24	-	60,58	10,20	199,300	-	-	45,12	5,60	199,300	-	15,46	0,000	0,00	0,00	0,00	3,094
03.11.14	24	-	58,04	10,20	199,640	-	-	44,16	5,60	199,640	-	13,88	0,000	0,00	0,00	0,00	2,781
04.11.14	24	-	55,26	10,20	199,950	-	-	42,78	5,60	199,950	-	12,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,508
05.11.14	24	-	55,01	10,20	200,390	-	-	42,78	5,60	200,390	-	12,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,463
06.11.14	24	-	57,95	10,20	200,030	-	-	44,13	5,60	200,030	-	13,82	0,000	0,00	0,00	0,00	2,777
07.11.14	24	-	61,19	10,20	197,590	-	-	45,85	5,60	197,590	-	15,34	0,000	0,00	0,00	0,00	3,046
08.11.14	24	-	61,81	10,20	195,850	-	-	45,97	5,60	195,850	-	15,84	0,000	0,00	0,00	0,00	3,116
09.11.14	24	-	61,16	10,20	195,760	-	-	45,75	5,60	195,760	-	15,41	0,000	0,00	0,00	0,00	3,030
10.11.14	24	-	60,10	10,20	200,850	-	-	45,36	5,60	200,850	-	14,74	0,000	0,00	0,00	0,00	2,974
11.11.14	24	-	56,01	10,20	201,670	-	-	43,14	5,60	201,670	-	12,87	0,000	0,00	0,00	0,00	2,610
12.11.14	24	-	54,95	10,20	201,140	-	-	42,68	5,60	201,140	-	12,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,482
13.11.14	24	-	58,07	10,20	200,960	-	-	44,15	5,60	200,960	-	13,92	0,000	0,00	0,00	0,00	2,810
14.11.14	24	-	64,11	10,20	199,880	-	-	47,26	5,60	199,880	-	16,85	0,000	0,00	0,00	0,00	3,381
15.11.14	24	-	65,89	10,20	199,050	-	-	48,64	5,60	199,050	-	17,25	0,000	0,00	0,00	0,00	3,447
16.11.14	24	-	66,98	10,20	199,350	-	-	49,01	5,60	199,350	-	17,97	0,000	0,00	0,00	0,00	3,597
17.11.14	24	-	68,95	10,20	178,340	-	-	51,34	5,60	176,490	-	17,61	1,850	0,00	0,00	0,00	3,274
18.11.14	24	-	72,33	10,20	197,840	-	-	55,63	5,60	193,580	-	16,70	4,260	0,00	0,00	0,00	3,554
19.11.14	24	-	71,50	10,20	197,820	-	-	51,11	5,60	195,440	-	20,39	2,380	0,00	0,00	0,00	4,170
20.11.14	24	-	72,67	10,20	197,930	-	-	51,10	5,60	197,840	-	21,57	0,090	0,00	0,00	0,00	4,287
21.11.14	24	-	74,96	10,20	198,480	-	-	52,67	5,60	198,420	-	22,29	0,060	0,00	0,00	0,00	4,445
22.11.14	24	-	72,50	10,20	201,680	-	-	52,00	5,60	201,680	-	20,50	0,000	0,00	0,00	0,00	4,151
Среднее	24,03	-	61,45	10,20	197,835	-	-	46,00	5,60	197,558	-	15,45	0,276	-	-	-	3,096
Итого	745,0				6132,870	0,000				6124,310	0,000		8,560	0,00	0,00	0,00	95,99

Ориентировочно до конца месяца(+)	1567,360	1557,486	9,874	31,40
Корректировка за прошлый месяц (-)	1698,249	1698,789	-0,540	29,18
Итого за ноябрь 2014 :	6001,981	5983,007	18,974	98,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.10.14 00:00	123651,500	-	121023,840	-	0,000	0,000	2613,597	
23.11.14 13:00	128870,290	-	126234,070	-	0,000	0,000	2693,441	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, tхв= ___ С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОАО «ТГК-1»
ОТДЕЛ расчетов и анализа
теплопотребления
ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска У
27.11.2014