Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48511

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	66,40	7,00	53,480	-	-	49,47	6,50	32,760	-	16,93	20,720	-	-	-	1,878
24.10.14	24	-	66,42	7,00	53,380	-	-	49,62	6,50	33,220	-	16,80	20,160	-	-	-	1,848
25.10.14	24	-	66,61	7,00	55,620	-	-	50,17	6,50	35,310	-	16,44	20,310	-	-	-	1,881
26.10.14	25	-	66,72	7,00	61,590	-	-	50,47	6,50	35,130	-	16,25	26,460	-	-	-	2,277
27.10.14	24	-	54,70	7,00	47,010	-	-	43,35	6,50	28,910	-	11,35	18,100	-	-	-	1,289
28.10.14	24	-	62,83	7,00	59,230	-	-	48,59	6,50	37,980	-	14,24	21,250	-	-	-	1,824
29.10.14	24	-	63,59	7,00	40,980	-	-	52,40	6,50	28,080	-	11,19	12,900	-	-	-	1,122
30.10.14	24	-	64,99	7,00	75,960	-	-	53,26	6,50	52,140	-	11,73	23,820	-	-	-	2,104
31.10.14	24	-	65,05	7,00	71,580	-	-	52,87	6,50	50,270	-	12,18	21,310	-	-	-	1,946
01.11.14	24	-	64,29	7,00	70,580	-	-	51,89	6,50	47,820	-	12,40	22,760	-	-	-	2,001
02.11.14	24	-	63,93	7,00	68,490	-	-	51,16	6,50	46,600	-	12,77	21,890	-	-	-	1,940
03.11.14	24	-	65,49	7,00	70,260	-	-	52,63	6,50	48,290	-	12,86	21,970	-	-	-	2,004
04.11.14	24	-	65,86	7,00	72,730	-	-	53,45	6,50	49,870	-	12,41	22,860	-	-	-	2,068
05.11.14	24	-	65,15	7,00	70,490	-	-	53,15	6,50	51,590	-	12,00	18,900	-	-	-	1,802
06.11.14	24	-	64,97	7,00	67,540	-	-	52,27	6,50	48,120	-	12,70	19,420	-	-	-	1,822
07.11.14	24	-	64,48	7,00	65,600	-	-	51,63	6,50	45,860	-	12,85	19,740	-	-	-	1,806
08.11.14	24	-	64,90	7,00	66,630	-	-	52,00	6,50	46,690	-	12,90	19,940	-	-	-	1,844
09.11.14	24	-	65,03	7,00	69,790	-	-	52,37	6,50	46,120	-	12,66	23,670	-	-	-	2,065
10.11.14	24	-	65,22	7,00	66,440	-	-	52,26	6,50	46,930	-	12,96	19,510	-	-	-	1,828
11.11.14	24	-	64,73	7,00	68,360	-	-	52,43	6,50	50,020	-	12,30	18,340	-	-	-	1,752
12.11.14	24	-	65,76	7,00	72,070	-	-	53,77	6,50	52,360	-	11,99	19,710	-	-	-	1,869
13.11.14	24	-	66,27	7,00	48,760	-	-	53,10	6,50	30,810	-	13,17	17,950	-	-	-	1,553
14.11.14	24	-	68,35	7,00	58,160	-	-	52,75	6,50	39,960	-	15,60	18,200	-	-	-	1,810
15.11.14	24	-	70,01	7,00	56,030	-	-	52,86	6,50	35,260	-	17,15	20,770	-	-	-	1,996
16.11.14	24	-	70,36	7,00	60,750	-	-	53,29	6,50	35,640	-	17,07	25,110	-	-	-	2,304
17.11.14	24	-	68,33	7,00	54,330	-	-	51,77	6,50	34,910	-	16,56	19,420	-	-	-	1,851
18.11.14	24	-	65,43	7,00	54,710	-	-	49,54	6,50	33,670	-	15,89	21,040	-	-	-	1,863
19.11.14	24	-	65,39	7,00	55,180	-	-	49,71	6,50	35,140	-	15,68	20,040	-	-	-	1,810
20.11.14	24	-	65,42	7,00	55,110	-	-	49,43	6,50	34,510	-	15,99	20,600	-	-	-	1,853
21.11.14	24	-	65,36	7,00	54,080	-	-	49,07	6,50	33,860	-	16,29	20,220	-	-	-	1,825
22.11.14	24	-	65,56	7,00	58,080	-	-	49,77	6,50	34,650	-	15,79	23,430	-	-	-	2,028
Среднее	24,03	-	65,41	7,00	61,387	-	-	51,31	6,50	40,725	-	14,10	20,662	-	-	-	1,867
Итого	745,0				1903,000	0,000				1262,480	0,000		640,520	0,00	0,00	0,00	57,86

Ориентировочно до конца месяца(+)	448,274	277,006	171,269	15,47
Корректировка за прошлый месяц (-)	492,313	305,499	186,814	17,17
Итого за ноябрь 2014 :	1858,961	1233,987	624,974	56,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 03:00	15837,120	-	5130,410	-	-	-	776,366	
23.11.14 13:00	17761,490	-	6407,380	-	-	-	834,896	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

[illegible]
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
[illegible] до получения АКТА допуска УУ
27.11.2014