

Отчет о теплопотреблении по приборам УЛТЗ за ноябрь 2014

ТОО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЛ-1 СЮ+ГБС
 Договор: 31502
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

Установленные приборы: Вычислитель: СЛТ-943 № 07434
 расходомер
 Подающий тр. VA2305M 40
 Обратн.тр. VA2305M 40
 тр-д. ГВС VA2305M 40
 тр.цирк. ГВС VA2305M 25
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1*(h1-hxв) - M2*(h2-hxв)$ лето: $Q = M1*(h1-hxв) - M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот = Qтеп.пот. = Qгвс.ср = Qгвс
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qгвс.ср = Qгвс.пот. = Гвс = Гвс.м = Фактические нагрузки:
 Гот = Гвент. = Ггвс.пот. = Ггвс = Гвс.м = Гот.ф. = т/сут
 Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 = Гот.ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Дата	часы	Г3, %	Г3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	Г4, %	Г4, кг/см	V4, м.куб	Q4, Гкал	VS, м.куб	DT, C	DV, м.куб	Q, Гкал	Обратный трубопровод ГВС		Подающий трубопровод ГВС	
														Гкал	м.куб	Гкал	м.куб
01.11.14	24	-	65,26	5,00	67,115	-	53,35	4,00	42,416	-	-	-	11,91	24,699	2,119	2,119	2,119
02.11.14	24	-	64,59	5,00	64,701	-	52,10	4,00	41,331	-	-	-	12,49	23,370	2,028	2,028	2,028
03.11.14	24	-	66,29	5,00	62,784	-	52,10	4,00	41,331	-	-	-	13,05	20,789	1,928	1,928	1,928
04.11.14	24	-	66,39	5,00	67,492	-	53,25	4,00	41,995	-	-	-	13,05	20,789	1,928	1,928	1,928
05.11.14	24	-	66,20	5,00	69,311	-	54,00	4,00	43,046	-	-	-	12,39	24,447	2,158	2,158	2,158
06.11.14	24	-	65,85	5,00	64,754	-	54,28	4,00	44,260	-	-	-	11,93	25,051	2,188	2,188	2,188
07.11.14	24	-	65,32	5,00	62,126	-	53,29	4,00	41,706	-	-	-	12,56	23,048	2,043	2,043	2,043
08.11.14	24	-	65,73	5,00	64,096	-	52,55	4,00	39,196	-	-	-	12,77	22,930	2,000	2,000	2,000
09.11.14	24	-	65,74	5,00	64,099	-	52,91	4,00	38,809	-	-	-	12,71	25,021	2,143	2,143	2,143
10.11.14	24	-	66,06	5,00	63,188	-	53,39	4,00	39,156	-	-	-	12,83	25,291	2,162	2,162	2,162
11.11.14	24	-	65,57	5,00	64,387	-	53,31	4,00	41,371	-	-	-	12,66	24,032	2,085	2,085	2,085
12.11.14	24	-	66,44	5,00	67,249	-	54,28	4,00	44,102	-	-	-	12,26	23,015	2,018	2,018	2,018
13.11.14	24	-	67,80	5,00	69,618	-	55,71	4,00	46,940	-	-	-	12,16	23,147	2,076	2,076	2,076
14.11.14	24	-	69,52	5,00	61,275	-	55,40	4,00	40,511	-	-	-	12,09	22,677	2,107	2,107	2,107
15.11.14	24	-	71,36	5,00	64,064	-	56,16	4,00	37,667	-	-	-	14,13	20,764	2,018	2,018	2,018
16.11.14	24	-	71,36	5,00	64,064	-	56,16	4,00	37,667	-	-	-	15,11	24,375	2,305	2,305	2,305
17.11.14	24	-	69,79	5,00	58,539	-	54,76	4,00	37,006	-	-	-	15,20	26,482	2,464	2,464	2,464
18.11.14	24	-	66,32	5,00	59,519	-	52,38	4,00	36,052	-	-	-	15,03	21,534	2,061	2,061	2,061
19.11.14	24	-	66,43	5,00	62,739	-	53,01	4,00	39,031	-	-	-	13,94	23,467	2,061	2,061	2,061
20.11.14	24	-	66,51	5,00	64,247	-	53,01	4,00	39,031	-	-	-	13,42	23,708	2,101	2,101	2,101
21.11.14	24	-	66,46	5,00	62,320	-	52,88	4,00	38,348	-	-	-	13,50	26,001	2,248	2,248	2,248
22.11.14	24	-	66,58	5,00	65,353	-	53,55	4,00	39,951	-	-	-	13,04	25,402	2,214	2,214	2,214
23.11.14	24	-	66,69	5,00	68,204	-	53,95	4,00	41,051	-	-	-	12,74	27,153	2,336	2,336	2,336
24.11.14	24	-	66,87	5,00	64,314	-	53,76	4,00	40,385	-	-	-	13,11	23,929	2,130	2,130	2,130
Итого	552,0	-	-	-	1479,223	-	-	-	928,850	-	0,000	-	0,00	-	-	-	-

Дата и время	М3, т	Q3, Гкал	М4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал	Показания счетчиков на момент снятия данных:	
							Гкал	м.куб
24.11.14 11:00	39346,551	40722,706	-	-	-	-	-	-
03.11.14 00:00	36733,743	37598,001	-	-	-	-	-	-
Итого за ноябрь 2014:	440,922	1920,145	269,686	1198,536	171,237	15,14	721,610	64,118382

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета: C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета: C
 Главный инженер (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

27.11.2014
 Отчет принят в абонентский центр
 Дата приема: 27.11.2014
 Функция: Приемщик
 Должность: Приемщик
 Подпись: [подпись]