ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 07434

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
01.11.14	24	-	46,78	9,16	216,002	-	-	35,15	4,56	212,883	-	11,63	3,119	-	-	-	2,640
02.11.14	24	-	47,42	9,16	215,396	-	-	34,78	4,56	212,265	-	12,64	3,130	-	-	-	2,847
03.11.14	24	-	55,77	9,16	217,957	-	-	39,41	4,56	214,952	-	16,36	3,005	-	-	-	3,702
04.11.14	24	-	55,94	9,16	219,941	-	-	40,04	4,56	216,984	-	15,90	2,958	-	-	-	3,633
05.11.14	24	-	55,12	9,16	220,121	-	-	39,96	4,56	217,077	-	15,17	3,044	-	-	-	3,478
06.11.14	24	-	55,84	9,16	219,797	-	-	39,79	4,56	216,732	-	16,05	3,065	-	-	-	3,667
07.11.14	24	-	58,66	9,16	222,646	-	-	41,39	4,56	219,747	-	17,26	2,900	-	-	-	3,982
08.11.14	24	-	59,32	9,16	224,409	-	-	42,02	4,56	221,511	-	17,30	2,898	-	-	-	4,024
09.11.14	24	-	59,27	9,16	224,709	-	-	41,97	4,56	221,754	-	17,30	2,955	-	-	-	4,030
10.11.14	24	-	60,23	9,16	225,505	-	-	42,66	4,56	222,545	-	17,56	2,961	-	-	-	4,106
11.11.14	24	-	57,43	9,16	225,726	-	-	41,56	4,56	222,748	-	15,87	2,978	-	-	-	3,723
12.11.14	24	-	56,19	9,16	226,273	-	-	41,01	4,56	223,248	-	15,18	3,025	-	-	-	3,578
13.11.14	24	-	59,02	9,16	224,634	-	-	42,07	4,56	221,661	-	16,95	2,973	-	-	-	3,952
14.11.14	24	-	61,06	9,16	216,277	-	-	42,38	4,56	213,425	-	18,68	2,852	-	-	-	4,178
15.11.14	24	-	64,19	9,16	214,870	-	-	43,85	4,56	212,105	-	20,34	2,765	-	-	-	4,510
16.11.14	24	-	63,23	9,16	214,238	-	-	43,16	4,56	211,391	-	20,07	2,847	-	-	-	4,442
17.11.14	24	-	64,13	9,16	214,066	-	-	43,23	4,56	211,298	-	20,89	2,768	-	-	-	4,610
18.11.14	24	-	67,84	9,16	214,508	-	-	44,75	4,56	211,738	-	23,09	2,770	-	-	-	5,095
19.11.14	24	-	69,03	9,16	215,032	-	-	45,15	4,56	212,182	-	23,87	2,850	-	-	-	5,281
20.11.14	24	-	68,73	9,16	214,516	-	-	44,80	4,56	211,640	-	23,93	2,876	-	-	-	5,282
21.11.14	24	-	69,44	9,16	214,548	-	-	45,03	4,56	211,689	-	24,41	2,859	-	-	-	5,386
22.11.14	24	-	71,05	9,16	215,865	-	-	46,22	4,56	213,039	-	24,84	2,826	-	-	-	5,512
23.11.14	24	-	71,27	9,16	216,592	-	-	46,83	4,56	213,757	-	24,44	2,835	-	-	-	5,446
Среднее	24,00	-	60,74	9,16	218,854	-	-	42,05	4,56	215,929	-	18,68	2,924	-	-	-	4,222
Итого	552,0				5033,631	0,000				4966,371	0,000		67,260	0,00	0,00	0,00	97,10
Ориентировочно до конца месяца(+)			1505,127							1485,342			19,785				36,61
Итого за ноябрь 2014 :			6538,758							6451,713			87,045				133,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
03.11.14 00:00	23532,196	-	15968,032	-	-	-	639,269	
24.11.14 11:00	28233,423	-	20606,943	-	-	-	733,339	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Принят условно