ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 1696

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Txв=0 С
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
01.11.14	24	-	66,18	5,00	49,324	-	-	57,18	4,00	36,124	-	-	8,99	13,199	1,200
02.11.14	24	-	65,54	5,00	46,515	-	-	56,00	4,00	35,484	-	-	9,54	11,031	1,063
03.11.14	24	-	67,29	5,00	47,511	-	-	57,58	4,00	35,773	-	-	9,71	11,738	1,138
04.11.14	24	-	67,48	5,00	49,649	-	-	58,14	4,00	36,844	-	-	9,33	12,805	1,209
05.11.14	24	-	67,02	5,00	48,842	-	-	57,93	4,00	38,036	-	-	9,09	10,806	1,071
06.11.14	24	-	66,77	5,00	45,981	-	-	57,30	4,00	35,808	-	-	9,46	10,173	1,019
07.11.14	24	-	66,30	5,00	45,104	-	-	56,68	4,00	33,787	-	-	9,63	11,317	1,077
08.11.14	24	-	66,71	5,00	45,070	-	-	56,89	4,00	33,842	-	-	9,83	11,228	1,083
09.11.14	24	-	66,74	5,00	47,887	-	-	57,07	4,00	33,452	-	-	9,67	14,435	1,288
10.11.14	24	-	67,03	5,00	44,139	-	-	57,16	4,00	33,865	-	-	9,86	10,274	1,024
11.11.14	24	-	66,49	5,00	46,186	-	-	57,22	4,00	35,671	-	-	9,28	10,515	1,031
12.11.14	24	-	67,32	5,00	48,219	-	-	58,30	4,00	37,933	-	-	9,02	10,286	1,036
13.11.14	24	-	68,72	5,00	51,635	-	-	59,70	4,00	40,080	-	-	9,01	11,555	1,157
14.11.14	24	-	70,67	5,00	44,938	-	-	60,08	4,00	34,760	-	-	10,58	10,178	1,089
15.11.14	24	-	72,26	5,00	41,959	-	-	60,48	4,00	32,859	-	-	11,78	9,100	1,046
16.11.14	24	-	72,45	5,00	44,909	-	-	60,91	4,00	32,702	-	-	11,54	12,207	1,263
17.11.14	24	-	70,99	5,00	43,727	-	-	59,82	4,00	31,855	-	-	11,17	11,872	1,200
18.11.14	24	-	67,39	5,00	43,006	-	-	56,91	4,00	31,414	-	-	10,48	11,592	1,112
19.11.14	24	-	67,41	5,00	45,309	-	-	57,48	4,00	33,885	-	-	9,93	11,424	1,108
20.11.14	24	-	67,50	5,00	45,691	-	-	57,22	4,00	33,180	-	-	10,28	12,511	1,187
21.11.14	24	-	67,47	5,00	44,183	-	-	57,15	4,00	33,326	-	-	10,32	10,857	1,078
22.11.14	24	-	67,52	5,00	46,768	-	-	57,52	4,00	34,558	-	-	10,00	12,210	1,171
23.11.14	24	-	67,56	5,00	48,440	-	-	57,88	4,00	35,570	-	-	9,68	12,870	1,215
Среднее	24,00	-	67,86	5,00	46,304	-	-	57,94	4,00	34,818	-	-	9,92	11,486	1,125
Итого	552,0				1064,993	0,000				800,808	0,000	0,00		264,185	25,87

Ориентировочно до конца месяца(+)	317,124	233,788	83,336	8,07
Итого за ноябрь 2014 :	1382,117	1034,596	347,521	33,937034

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
21.11.14 14:00	1877,050	-	1441,801	-	-	43,178
24.11.14 11:00	2011,139	-	1541,538	-	-	46,478

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

[illegible] энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до выдачи до получения АКТА допуска УУТЭ
27. 11. 2014