ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 1696

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
01.11.14	24	-	46,73	9,16	139,850	-	-	36,66	4,56	138,604	-	10,07	1,246	-	-	-	1,465
02.11.14	24	-	47,66	9,16	139,547	-	-	36,57	4,56	138,353	-	11,10	1,194	-	-	-	1,602
03.11.14	24	-	55,73	9,16	141,311	-	-	41,63	4,56	140,152	-	14,10	1,159	-	-	-	2,052
04.11.14	24	-	56,02	9,16	142,326	-	-	42,35	4,56	141,274	-	13,67	1,052	-	-	-	2,002
05.11.14	24	-	55,06	9,16	142,426	-	-	42,05	4,56	141,383	-	13,01	1,044	-	-	-	1,909
06.11.14	24	-	56,08	9,16	149,468	-	-	43,29	4,56	147,455	-	12,79	2,012	-	-	-	2,012
07.11.14	24	-	58,70	9,16	159,643	-	-	44,90	4,56	158,553	-	13,80	1,090	-	-	-	2,266
08.11.14	24	-	59,34	9,16	160,803	-	-	45,44	4,56	159,778	-	13,90	1,025	-	-	-	2,296
09.11.14	24	-	59,32	9,16	161,004	-	-	45,47	4,56	159,967	-	13,85	1,037	-	-	-	2,291
10.11.14	24	-	60,29	9,16	161,447	-	-	46,21	4,56	160,408	-	14,08	1,039	-	-	-	2,335
11.11.14	24	-	57,33	9,16	161,416	-	-	44,68	4,56	160,393	-	12,66	1,024	-	-	-	2,102
12.11.14	24	-	56,28	9,16	161,650	-	-	44,11	4,56	160,654	-	12,17	0,996	-	-	-	2,025
13.11.14	24	-	59,08	9,16	160,578	-	-	45,46	4,56	159,395	-	13,63	1,183	-	-	-	2,255
14.11.14	24	-	61,21	9,16	154,812	-	-	46,00	4,56	153,750	-	15,21	1,062	-	-	-	2,417
15.11.14	24	-	64,23	9,16	154,015	-	-	47,91	4,56	152,827	-	16,32	1,188	-	-	-	2,584
16.11.14	24	-	63,26	9,16	153,571	-	-	47,11	4,56	152,477	-	16,14	1,094	-	-	-	2,544
17.11.14	24	-	64,28	9,16	153,665	-	-	47,46	4,56	152,594	-	16,81	1,071	-	-	-	2,648
18.11.14	24	-	67,96	9,16	154,089	-	-	49,37	4,56	152,986	-	18,58	1,103	-	-	-	2,931
19.11.14	24	-	69,07	9,16	154,245	-	-	49,87	4,56	153,148	-	19,21	1,097	-	-	-	3,032
20.11.14	24	-	68,82	9,16	153,856	-	-	49,43	4,56	152,760	-	19,39	1,096	-	-	-	3,051
21.11.14	24	-	69,58	9,16	153,897	-	-	49,78	4,56	152,822	-	19,80	1,076	-	-	-	3,115
22.11.14	24	-	71,14	9,16	154,851	-	-	51,17	4,56	153,772	-	19,98	1,080	-	-	-	3,163
23.11.14	24	-	71,30	9,16	155,254	-	-	51,72	4,56	154,183	-	19,58	1,071	-	-	-	3,110
Среднее	24,00	-	60,80	9,16	153,205	-	-	45,59	4,56	152,073	-	15,21	1,132	-	-	-	2,400
Итого	552,0				3523,724	0,000				3497,686	0,000		26,038	0,00	0,00	0,00	55,21

Ориентировочно до конца месяца(+)	1079,857	1072,264	7,593	21,05
Итого за ноябрь 2014 :	4603,582	4569,950	33,631	76,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.11.14 14:00	5814,874	-	5773,235	-	-	-	86,011	
24.11.14 11:00	6254,065	-	6209,397	-	-	-	94,836	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АОТЧ дополнения
Дата 27.11.2014