Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04814

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		
Подающий тр.	VA2305M 40	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	67,26	9,16	139,872	-	-	45,92	4,60	138,962	-	21,34	0,910	-	-	-	3,039
24.10.14	24	-	67,70	9,16	140,462	-	-	46,21	4,60	139,383	-	21,49	1,078	-	-	-	3,081
25.10.14	24	-	67,58	9,16	140,490	-	-	46,28	4,60	139,354	-	21,30	1,137	-	-	-	3,058
26.10.14	24	-	67,54	9,16	140,758	-	-	46,38	4,60	139,567	-	21,16	1,191	-	-	-	3,047
27.10.14	24	-	51,18	9,16	141,486	-	-	38,55	4,60	140,503	-	12,63	0,982	-	-	-	1,820
28.10.14	24	-	42,46	9,16	140,206	-	-	32,78	4,60	139,493	-	9,68	0,713	-	-	-	1,387
29.10.14	24	-	46,68	9,16	137,900	-	-	35,95	4,60	137,338	-	10,73	0,562	-	-	-	1,510
30.10.14	24	-	46,47	9,16	135,912	-	-	35,91	4,60	135,386	-	10,55	0,526	-	-	-	1,464
31.10.14	24	-	47,63	9,16	136,274	-	-	36,36	4,60	135,597	-	11,27	0,677	-	-	-	1,572
01.11.14	24	-	46,97	9,16	134,864	-	-	35,84	4,60	134,179	-	11,13	0,685	-	-	-	1,537
02.11.14	24	-	47,38	9,16	134,496	-	-	35,41	4,60	133,941	-	11,98	0,555	-	-	-	1,640
03.11.14	24	-	56,07	9,16	136,028	-	-	40,41	4,60	135,199	-	15,66	0,829	-	-	-	2,175
04.11.14	24	-	56,14	9,16	136,805	-	-	40,79	4,60	135,982	-	15,35	0,822	-	-	-	2,145
05.11.14	24	-	55,41	9,16	136,953	-	-	40,70	4,60	136,219	-	14,71	0,734	-	-	-	2,055
06.11.14	24	-	55,98	9,16	137,093	-	-	40,57	4,60	136,293	-	15,41	0,800	-	-	-	2,155
07.11.14	24	-	58,90	9,16	139,101	-	-	42,19	4,60	138,150	-	16,70	0,951	-	-	-	2,375
08.11.14	24	-	59,60	9,16	140,178	-	-	42,77	4,60	139,246	-	16,83	0,932	-	-	-	2,410
09.11.14	24	-	59,49	9,16	140,351	-	-	42,69	4,60	139,356	-	16,81	0,994	-	-	-	2,413
10.11.14	24	-	60,48	9,16	140,647	-	-	43,24	4,60	139,700	-	17,24	0,948	-	-	-	2,477
11.11.14	24	-	57,76	9,16	140,651	-	-	42,15	4,60	139,690	-	15,62	0,961	-	-	-	2,248
12.11.14	24	-	56,37	9,16	140,795	-	-	41,48	4,60	139,836	-	14,88	0,958	-	-	-	2,147
13.11.14	24	-	59,26	9,16	140,086	-	-	42,74	4,60	139,130	-	16,52	0,955	-	-	-	2,366
14.11.14	24	-	61,26	9,16	134,894	-	-	43,16	4,60	134,032	-	18,10	0,861	-	-	-	2,490
15.11.14	24	-	64,52	9,16	134,162	-	-	44,80	4,60	133,211	-	19,72	0,950	-	-	-	2,699
16.11.14	24	-	63,56	9,16	133,857	-	-	44,12	4,60	132,938	-	19,44	0,919	-	-	-	2,654
17.11.14	24	-	64,35	9,16	133,957	-	-	44,25	4,60	133,055	-	20,10	0,902	-	-	-	2,744
18.11.14	24	-	68,14	9,16	134,379	-	-	45,94	4,60	133,435	-	22,20	0,945	-	-	-	3,039
19.11.14	24	-	69,40	9,16	134,357	-	-	46,45	4,60	133,358	-	22,95	0,999	-	-	-	3,142
20.11.14	24	-	69,09	9,16	133,987	-	-	45,98	4,60	132,996	-	23,11	0,991	-	-	-	3,154
21.11.14	24	-	69,77	9,16	133,985	-	-	46,17	4,60	133,044	-	23,60	0,941	-	-	-	3,218
22.11.14	24	-	71,43	9,16	134,767	-	-	47,32	4,60	133,835	-	24,12	0,932	-	-	-	3,307
Среднее	24,00	-	59,22	9,16	137,411	-	-	42,05	4,60	136,529	-	17,17	0,882	-	-	-	2,405
Итого	744,0				4259,753	0,000				4232,410	0,000		27,343	0,00	0,00	0,00	74,57
Ориентировочно до конца месяца(+)					1073,474					1065,899			7,575				24,29
Корректировка за прошлый месяц (-)					1255,096					1248,972			6,124				21,74
Итого за ноябрь 2014 :					4078,131					4049,338			28,794				77,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 03:00	83414,298	-	82245,587	-	-	-	1846,059	
23.11.14 14:00	87735,225	-	86538,740	-	-	-	1922,215	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ iC _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

27.11.2014