Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-2, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 26992

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	68,69	-	94,900	-	-	58,30	-	71,469	-	10,39	23,431	0,00	-	0,00	2,278
24.10.14	24	-	68,69	-	94,900	-	-	58,30	-	71,469	-	10,39	23,431	0,00	-	0,00	2,278
25.10.14	24	-	68,69	-	94,900	-	-	58,30	-	71,469	-	10,39	23,431	0,00	-	0,00	2,278
26.10.14	24	-	68,69	-	94,900	-	-	58,30	-	71,469	-	10,39	23,431	0,00	-	0,00	2,278
27.10.14	24	-	68,69	-	94,900	-	-	58,30	-	71,469	-	10,39	23,431	0,00	-	0,00	2,278
28.10.14	24	-	68,69	-	94,900	-	-	58,30	-	71,469	-	10,39	23,431	0,00	-	0,00	2,278
29.10.14	24	-	68,69	-	94,900	-	-	58,30	-	71,469	-	10,39	23,431	0,00	-	0,00	2,278
30.10.14	24	-	68,69	-	94,900	-	-	58,30	-	71,469	-	10,39	23,431	0,00	-	0,00	2,278
31.10.14	24	-	67,81	-	101,270	-	-	58,40	-	79,596	-	9,41	21,674	0,00	-	0,00	2,278
01.11.14	24	-	67,00	-	100,025	-	-	57,54	-	75,100	-	9,46	24,925	0,00	-	0,00	2,153
02.11.14	24	-	66,38	-	98,702	-	-	56,82	-	73,191	-	9,56	25,511	0,00	-	0,00	2,314
03.11.14	24	-	68,20	-	96,802	-	-	58,15	-	73,979	-	10,05	22,824	0,00	-	0,00	2,328
04.11.14	24	-	68,18	-	102,934	-	-	58,69	-	76,233	-	9,48	26,701	0,00	-	0,00	2,232
05.11.14	24	-	67,92	-	101,578	-	-	58,52	-	78,317	-	9,40	23,261	0,00	-	0,00	2,471
06.11.14	24	-	67,62	-	94,768	-	-	57,69	-	73,911	-	9,92	20,857	0,00	-	0,00	2,248
07.11.14	24	-	67,17	-	91,525	-	-	56,91	-	69,536	-	10,26	21,989	0,00	-	0,00	2,080
08.11.14	24	-	67,54	-	95,322	-	-	57,74	-	69,626	-	9,80	25,696	0,00	-	0,00	2,127
09.11.14	24	-	67,52	-	95,882	-	-	57,57	-	69,463	-	9,95	26,419	0,00	-	0,00	2,350
10.11.14	24	-	67,89	-	92,664	-	-	57,57	-	69,597	-	10,32	23,067	0,00	-	0,00	2,406
11.11.14	24	-	67,31	-	95,708	-	-	57,62	-	73,174	-	9,69	22,534	0,00	-	0,00	2,218
12.11.14	24	-	68,14	-	100,319	-	-	58,58	-	77,942	-	9,56	22,377	0,00	-	0,00	2,162
13.11.14	24	-	69,47	-	105,410	-	-	60,09	-	82,820	-	9,37	22,590	0,00	-	0,00	2,202
14.11.14	24	-	71,55	-	91,707	-	-	60,28	-	71,802	-	11,27	19,905	0,00	-	0,00	2,273
15.11.14	24	-	73,27	-	92,724	-	-	61,43	-	67,444	-	11,84	25,280	0,00	-	0,00	2,159
16.11.14	24	-	73,39	-	92,624	-	-	61,38	-	67,834	-	12,01	24,790	0,00	-	0,00	2,564
17.11.14	24	-	72,01	-	89,379	-	-	60,12	-	66,031	-	11,89	23,348	0,00	-	0,00	2,547
18.11.14	24	-	68,26	-	84,496	-	-	56,74	-	60,355	-	11,52	24,141	0,00	-	0,00	2,386
19.11.14	24	-	68,24	-	83,717	-	-	56,54	-	61,430	-	11,70	22,288	0,00	-	0,00	2,276
20.11.14	24	-	68,33	-	90,030	-	-	57,32	-	68,327	-	11,01	21,703	0,00	-	0,00	2,174
21.11.14	24	-	68,32	-	90,637	-	-	57,34	-	67,814	-	10,98	22,823	0,00	-	0,00	2,168
22.11.14	24	-	68,35	-	94,470	-	-	57,92	-	70,252	-	10,43	24,218	0,00	-	0,00	2,236
Среднее	24,00	-	68,69	-	94,900	-	-	58,30	-	71,469	-	10,39	23,431	-	-	-	2,318
Итого	744,0				2941,891	0,000				2215,525	0,000		726,366	0,00	0,00	0,00	2,278
																	70,61

Ориентировочно до конца месяца(+)	714,689		528,050	186,639	18,41
Корректировка за прошлый месяц (-)	110,317		88,642	21,675	2,23
Итого за ноябрь 2014 :	3546,263		2654,933	891,330	86,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
31.10.14 13:00	70040,506	-	49829,338	-	0,000	-	2767,993	
23.11.14 14:00	72223,374	-	51469,485	-	0,000	-	2820,649	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

27.11.2014