ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-2, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 26961

	расходомер			
Подающий тр.	VA2305M 40	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	60,12	-	217,306	-	-	41,27	-	215,577	-	18,85	1,729	0,00	-	0,00	4,041
24.10.14	24	-	60,12	-	217,306	-	-	41,27	-	215,577	-	18,85	1,729	0,00	-	0,00	4,041
25.10.14	24	-	60,12	-	217,306	-	-	41,27	-	215,577	-	18,85	1,729	0,00	-	0,00	4,041
26.10.14	24	-	60,12	-	217,306	-	-	41,27	-	215,577	-	18,85	1,729	0,00	-	0,00	4,041
27.10.14	24	-	60,12	-	217,306	-	-	41,27	-	215,577	-	18,85	1,729	0,00	-	0,00	4,041
28.10.14	24	-	60,12	-	217,306	-	-	41,27	-	215,577	-	18,85	1,729	0,00	-	0,00	4,041
29.10.14	24	-	60,12	-	217,306	-	-	41,27	-	215,577	-	18,85	1,729	0,00	-	0,00	4,041
30.10.14	24	-	60,12	-	217,306	-	-	41,27	-	215,577	-	18,85	1,729	0,00	-	0,00	4,041
31.10.14	24	-	47,88	-	215,645	-	-	35,75	-	214,839	-	12,13	0,806	0,00	-	0,00	2,605
01.11.14	24	-	46,90	-	213,583	-	-	34,98	-	212,831	-	11,92	0,752	0,00	-	0,00	2,537
02.11.14	24	-	48,22	-	213,367	-	-	34,87	-	212,502	-	13,35	0,865	0,00	-	0,00	2,832
03.11.14	24	-	55,96	-	216,363	-	-	39,17	-	214,991	-	16,78	1,372	0,00	-	0,00	3,596
04.11.14	24	-	56,41	-	217,482	-	-	39,87	-	216,143	-	16,54	1,339	0,00	-	0,00	3,563
05.11.14	24	-	55,26	-	217,577	-	-	39,62	-	216,316	-	15,65	1,261	0,00	-	0,00	3,375
06.11.14	24	-	56,40	-	218,051	-	-	39,81	-	216,681	-	16,59	1,370	0,00	-	0,00	3,583
07.11.14	24	-	59,02	-	221,387	-	-	41,20	-	219,653	-	17,82	1,734	0,00	-	0,00	3,906
08.11.14	24	-	59,64	-	222,799	-	-	41,64	-	221,159	-	18,00	1,640	0,00	-	0,00	3,964
09.11.14	24	-	59,65	-	223,073	-	-	41,65	-	221,441	-	18,00	1,632	0,00	-	0,00	3,968
10.11.14	24	-	60,64	-	223,557	-	-	42,23	-	221,862	-	18,41	1,695	0,00	-	0,00	4,067
11.11.14	24	-	57,46	-	223,225	-	-	40,93	-	221,703	-	16,53	1,522	0,00	-	0,00	3,654
12.11.14	24	-	56,65	-	223,417	-	-	40,70	-	222,002	-	15,95	1,415	0,00	-	0,00	3,531
13.11.14	24	-	59,41	-	221,828	-	-	41,76	-	220,204	-	17,65	1,624	0,00	-	0,00	3,871
14.11.14	24	-	61,68	-	214,352	-	-	42,12	-	212,591	-	19,56	1,761	0,00	-	0,00	4,138
15.11.14	24	-	64,54	-	213,793	-	-	43,32	-	211,807	-	21,23	1,986	0,00	-	0,00	4,471
16.11.14	24	-	63,57	-	213,183	-	-	42,54	-	211,232	-	21,02	1,951	0,00	-	0,00	4,418
17.11.14	24	-	64,74	-	213,545	-	-	42,84	-	211,489	-	21,90	2,056	0,00	-	0,00	4,607
18.11.14	24	-	68,42	-	214,283	-	-	44,35	-	211,912	-	24,07	2,371	0,00	-	0,00	5,069
19.11.14	24	-	69,43	-	214,297	-	-	44,84	-	211,810	-	24,59	2,487	0,00	-	0,00	5,177
20.11.14	24	-	69,23	-	213,841	-	-	44,55	-	211,075	-	24,68	2,766	0,00	-	0,00	5,196
21.11.14	24	-	70,05	-	214,037	-	-	44,61	-	211,338	-	25,44	2,699	0,00	-	0,00	5,350
22.11.14	24	-	71,57	-	215,344	-	-	45,75	-	212,680	-	25,82	2,664	0,00	-	0,00	5,455
Среднее	24,00	-	60,12	-	217,306	-	-	41,27	-	215,577	-	18,85	1,729	-	-	-	4,041
Итого	744,0				6736,475	0,000				6682,875	0,000		53,600	0,00	0,00	0,00	125,26

Ориентировочно до конца месяца(+)	1712,606	1693,184	19,422	40,31
Корректировка за прошлый месяц (-)	267,480	266,062	1,418	3,83
Итого за ноябрь 2014 :	8181,601	8109,997	71,604	161,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
31.10.14 11:00	139960,566	-	138044,010	-	0,000	-	2860,099	
23.11.14 13:00	144976,575	-	143019,039	-	0,000	-	2955,008	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
27.11.2014