ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04816

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	Термопреобр.	Тхв=0 С
Обратн.тр.	VA2305M 50	Gmax		КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки				КТПТР-05	

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.10.14	24	-	67,52	6,00	33,368	-	-	47,52	5,00	7,334	-	-	20,01	26,035	1,906
24.10.14	24	-	67,54	6,00	33,035	-	-	47,59	5,00	7,282	-	-	19,96	25,753	1,886
25.10.14	24	-	67,72	6,00	35,522	-	-	47,61	5,00	7,523	-	-	20,10	27,998	2,049
26.10.14	24	-	67,77	6,00	39,032	-	-	48,05	5,00	7,293	-	-	19,72	31,739	2,297
27.10.14	24	-	53,64	6,00	40,381	-	-	43,49	5,00	7,086	-	-	10,15	33,295	1,857
28.10.14	24	-	61,71	6,00	36,013	-	-	43,78	5,00	7,852	-	-	17,92	28,161	1,878
29.10.14	24	-	66,91	6,00	36,772	-	-	49,04	5,00	9,563	-	-	17,87	27,209	1,993
30.10.14	24	-	66,06	6,00	34,669	-	-	47,78	5,00	8,544	-	-	18,28	26,124	1,884
31.10.14	24	-	66,13	6,00	33,488	-	-	47,53	5,00	8,405	-	-	18,60	25,083	1,817
01.11.14	24	-	65,28	6,00	36,103	-	-	46,60	5,00	7,935	-	-	18,69	28,168	1,989
02.11.14	24	-	64,84	6,00	36,310	-	-	45,99	5,00	7,741	-	-	18,85	28,569	2,000
03.11.14	24	-	66,59	6,00	35,647	-	-	47,45	5,00	7,789	-	-	19,14	27,858	2,006
04.11.14	24	-	66,45	6,00	40,094	-	-	47,74	5,00	7,942	-	-	18,71	32,152	2,287
05.11.14	24	-	66,20	6,00	33,966	-	-	47,82	5,00	8,157	-	-	18,38	25,810	1,860
06.11.14	24	-	65,95	6,00	35,183	-	-	46,98	5,00	7,727	-	-	18,97	27,455	1,959
07.11.14	24	-	65,26	6,00	33,372	-	-	46,51	5,00	7,360	-	-	18,74	26,011	1,837
08.11.14	24	-	65,67	6,00	37,215	-	-	46,51	5,00	7,363	-	-	19,16	29,853	2,103
09.11.14	24	-	65,63	6,00	41,244	-	-	47,00	5,00	7,415	-	-	18,62	33,829	2,360
10.11.14	24	-	65,88	6,00	34,326	-	-	47,23	5,00	7,490	-	-	18,65	26,836	1,909
11.11.14	24	-	65,38	6,00	34,301	-	-	46,93	5,00	7,781	-	-	18,44	26,520	1,879
12.11.14	24	-	66,03	6,00	34,301	-	-	47,63	5,00	8,217	-	-	18,40	26,083	1,875
13.11.14	24	-	67,34	6,00	33,447	-	-	48,56	5,00	8,614	-	-	18,78	24,832	1,835
14.11.14	24	-	69,36	6,00	32,995	-	-	48,69	5,00	7,512	-	-	20,67	25,483	1,924
15.11.14	24	-	70,88	6,00	33,386	-	-	49,37	5,00	7,079	-	-	21,51	26,306	2,018
16.11.14	24	-	71,28	6,00	37,181	-	-	49,65	5,00	7,093	-	-	21,63	30,087	2,300
17.11.14	24	-	69,75	6,00	33,488	-	-	48,88	5,00	6,926	-	-	20,87	26,562	1,999
18.11.14	24	-	66,39	6,00	34,578	-	-	46,46	5,00	6,786	-	-	19,93	27,792	1,982
19.11.14	24	-	66,35	6,00	34,096	-	-	46,88	5,00	7,369	-	-	19,47	26,727	1,918
20.11.14	24	-	66,50	6,00	35,997	-	-	46,89	5,00	7,099	-	-	19,61	28,898	2,063
21.11.14	24	-	66,36	6,00	32,316	-	-	46,10	5,00	7,068	-	-	20,26	25,248	1,820
22.11.14	24	-	66,50	6,00	35,203	-	-	46,87	5,00	7,512	-	-	19,63	27,691	1,990
Среднее	24,00	-	66,29	6,00	35,388	-	-	47,26	5,00	7,641	-	-	19,02	27,747	1,983
Итого	744,0				1097,027	0,000				236,860	0,000	0,00		860,167	61,48

Ориентировочно до конца месяца(+)	277,554	56,976			
Корректировка за прошлый месяц (-)	280,850	35,410		220,577	16,08
Итого за ноябрь 2014 :	1093,730	258,426		245,440	17,527
				835,304	60,034073

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.10.14 03:00	36128,509	-	7393,224	-	-	2029,006
23.11.14 14:00	37239,387	-	7633,498	-	-	2091,242

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

27.11.2014