Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04816

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50	Gmax		КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки				КТПТР-05	

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	67,04	9,16	302,740	-	-	47,18	4,60	302,495	-	19,86	0,245	-	-	-	6,050
24.10.14	24	-	67,47	9,16	303,800	-	-	47,55	4,60	303,583	-	19,93	0,217	-	-	-	6,092
25.10.14	24	-	67,38	9,16	303,899	-	-	47,67	4,60	303,675	-	19,71	0,224	-	-	-	6,028
26.10.14	24	-	67,34	9,16	304,246	-	-	47,82	4,60	304,018	-	19,52	0,228	-	-	-	5,976
27.10.14	24	-	51,17	9,16	306,089	-	-	39,37	4,60	305,846	-	11,80	0,244	-	-	-	3,615
28.10.14	24	-	42,44	9,16	303,527	-	-	33,75	4,60	303,392	-	8,68	0,135	-	-	-	2,657
29.10.14	24	-	46,68	9,16	299,178	-	-	36,93	4,60	298,968	-	9,76	0,210	-	-	-	2,952
30.10.14	24	-	46,48	9,16	294,814	-	-	36,76	4,60	294,581	-	9,72	0,232	-	-	-	2,898
31.10.14	24	-	47,62	9,16	295,508	-	-	37,13	4,60	295,310	-	10,49	0,198	-	-	-	3,131
01.11.14	24	-	46,98	9,16	292,409	-	-	36,43	4,60	292,188	-	10,55	0,222	-	-	-	3,117
02.11.14	24	-	47,37	9,16	291,733	-	-	36,09	4,60	291,549	-	11,28	0,184	-	-	-	3,319
03.11.14	24	-	55,97	9,16	294,801	-	-	41,34	4,60	294,628	-	14,63	0,173	-	-	-	4,345
04.11.14	24	-	56,05	9,16	296,536	-	-	41,87	4,60	296,346	-	14,18	0,190	-	-	-	4,238
05.11.14	24	-	55,33	9,16	296,894	-	-	41,67	4,60	296,725	-	13,66	0,169	-	-	-	4,087
06.11.14	24	-	55,87	9,16	297,503	-	-	41,55	4,60	297,335	-	14,31	0,167	-	-	-	4,291
07.11.14	24	-	58,73	9,16	302,225	-	-	43,35	4,60	302,028	-	15,38	0,197	-	-	-	4,683
08.11.14	24	-	59,40	9,16	304,556	-	-	43,88	4,60	304,358	-	15,52	0,198	-	-	-	4,761
09.11.14	24	-	59,32	9,16	305,007	-	-	43,83	4,60	304,772	-	15,49	0,235	-	-	-	4,761
10.11.14	24	-	60,30	9,16	305,694	-	-	44,49	4,60	305,419	-	15,81	0,275	-	-	-	4,870
11.11.14	24	-	57,63	9,16	305,616	-	-	43,29	4,60	305,354	-	14,34	0,262	-	-	-	4,419
12.11.14	24	-	56,24	9,16	305,905	-	-	42,59	4,60	305,700	-	13,64	0,205	-	-	-	4,209
13.11.14	24	-	59,08	9,16	304,731	-	-	43,89	4,60	304,526	-	15,19	0,206	-	-	-	4,665
14.11.14	24	-	61,05	9,16	293,465	-	-	44,29	4,60	293,259	-	16,77	0,206	-	-	-	4,955
15.11.14	24	-	64,29	9,16	291,624	-	-	46,00	4,60	291,373	-	18,29	0,252	-	-	-	5,371
16.11.14	24	-	63,35	9,16	291,003	-	-	45,29	4,60	290,743	-	18,06	0,260	-	-	-	5,293
17.11.14	24	-	64,12	9,16	291,524	-	-	45,50	4,60	291,299	-	18,62	0,225	-	-	-	5,463
18.11.14	24	-	67,81	9,16	292,641	-	-	47,39	4,60	292,384	-	20,42	0,257	-	-	-	6,013
19.11.14	24	-	69,06	9,16	292,513	-	-	48,21	4,60	292,229	-	20,84	0,284	-	-	-	6,137
20.11.14	24	-	68,75	9,16	291,719	-	-	47,56	4,60	291,417	-	21,19	0,303	-	-	-	6,222
21.11.14	24	-	69,42	9,16	291,742	-	-	47,70	4,60	291,444	-	21,73	0,298	-	-	-	6,379
22.11.14	24	-	71,09	9,16	293,607	-	-	48,94	4,60	293,276	-	22,15	0,331	-	-	-	6,547
Среднее	24,00	-	59,06	9,16	298,298	-	-	43,20	4,60	298,072	-	15,85	0,227	-	-	-	4,759
Итого	744,0				9247,251	0,000				9240,218	0,000		7,032	0,00	0,00	0,00	147,54

Ориентировочно до конца месяца(+)	2336,856			
Корректировка за прошлый месяц (-)	2725,117	2334,618	2,238	48,06
Итого за ноябрь 2014 :	8858,990	2723,426	1,885	43,43
		8851,411	7,385	152,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 03:00	147976,527	-	139235,965	-	-	-	4275,618	
23.11.14 14:00	157357,283	-	148609,585	-	-	-	4426,278	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА сверки УУ
Дата 27.11.2014