Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04809

	расходомер	Gmin	Gmax
Подающий тр.	VA2305M 40		
Обратн.тр.	VA2305M 40		
тр-д. ГВС	VA2305M 25		
тр.цирк. ГВС			
Тр. Подпитки			

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр. КТПТР-05
Термопреобр. КТПТР-05
Термопреобр. ТПТ-15-2

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	66,62	9,16	176,621	-	-	47,15	4,56	176,217	-	19,47	0,404	-	-	-	3,473
24.10.14	24	-	67,06	9,16	177,221	-	-	47,44	4,56	176,825	-	19,62	0,397	-	-	-	3,511
25.10.14	24	-	66,97	9,16	177,305	-	-	47,59	4,56	176,850	-	19,38	0,455	-	-	-	3,473
26.10.14	24	-	66,93	9,16	177,536	-	-	47,74	4,56	177,074	-	19,19	0,463	-	-	-	3,445
27.10.14	24	-	51,16	9,16	178,512	-	-	39,58	4,56	177,926	-	11,58	0,586	-	-	-	2,087
28.10.14	24	-	42,15	9,16	176,789	-	-	33,76	4,56	176,285	-	8,39	0,504	-	-	-	1,510
29.10.14	24	-	46,42	9,16	174,323	-	-	36,89	4,56	173,887	-	9,52	0,436	-	-	-	1,690
30.10.14	24	-	46,23	9,16	171,765	-	-	36,74	4,56	171,300	-	9,49	0,464	-	-	-	1,661
31.10.14	24	-	47,32	9,16	172,211	-	-	37,05	4,56	171,702	-	10,27	0,509	-	-	-	1,801
01.11.14	24	-	46,70	9,16	170,388	-	-	36,40	4,56	169,862	-	10,30	0,526	-	-	-	1,789
02.11.14	24	-	47,00	9,16	169,991	-	-	35,95	4,56	169,466	-	11,05	0,525	-	-	-	1,910
03.11.14	24	-	55,61	9,16	171,824	-	-	41,21	4,56	171,379	-	14,40	0,445	-	-	-	2,506
04.11.14	24	-	55,69	9,16	172,809	-	-	41,73	4,56	172,381	-	13,96	0,428	-	-	-	2,444
05.11.14	24	-	55,00	9,16	173,026	-	-	41,65	4,56	172,606	-	13,35	0,420	-	-	-	2,342
06.11.14	24	-	55,49	9,16	173,796	-	-	41,59	4,56	173,394	-	13,89	0,402	-	-	-	2,445
07.11.14	24	-	58,34	9,16	177,189	-	-	43,37	4,56	176,811	-	14,97	0,378	-	-	-	2,683
08.11.14	24	-	59,04	9,16	178,713	-	-	43,92	4,56	178,353	-	15,12	0,359	-	-	-	2,733
09.11.14	24	-	58,95	9,16	179,045	-	-	44,03	4,56	178,676	-	14,91	0,369	-	-	-	2,701
10.11.14	24	-	59,91	9,16	179,484	-	-	44,72	4,56	179,121	-	15,18	0,363	-	-	-	2,757
11.11.14	24	-	57,33	9,16	179,336	-	-	43,57	4,56	178,925	-	13,76	0,412	-	-	-	2,500
12.11.14	24	-	55,90	9,16	179,484	-	-	42,88	4,56	179,065	-	13,03	0,419	-	-	-	2,372
13.11.14	24	-	58,69	9,16	179,092	-	-	44,28	4,56	178,693	-	14,41	0,398	-	-	-	2,614
14.11.14	24	-	60,62	9,16	172,274	-	-	44,61	4,56	171,891	-	16,01	0,383	-	-	-	2,789
15.11.14	24	-	63,86	9,16	170,923	-	-	46,14	4,56	170,537	-	17,72	0,386	-	-	-	3,062
16.11.14	24	-	62,93	9,16	170,560	-	-	45,33	4,56	170,173	-	17,60	0,387	-	-	-	3,034
17.11.14	24	-	63,64	9,16	171,225	-	-	45,57	4,56	170,868	-	18,07	0,356	-	-	-	3,126
18.11.14	24	-	67,31	9,16	172,413	-	-	47,35	4,56	172,079	-	19,96	0,334	-	-	-	3,472
19.11.14	24	-	68,58	9,16	172,370	-	-	47,79	4,56	172,029	-	20,79	0,341	-	-	-	3,616
20.11.14	24	-	68,28	9,16	171,805	-	-	47,41	4,56	171,464	-	20,87	0,341	-	-	-	3,617
21.11.14	24	-	68,93	9,16	171,833	-	-	47,64	4,56	171,496	-	21,29	0,338	-	-	-	3,690
22.11.14	24	-	70,57	9,16	173,011	-	-	48,99	4,56	172,675	-	21,58	0,335	-	-	-	3,766
Среднее	24,00	-	58,68	9,16	174,609	-	-	43,23	4,56	174,194	-	15,46	0,415	-	-	-	2,730
Итого	744,0				5412,876	0,000				5400,013	0,000		12,863	0,00	0,00	0,00	84,62

Ориентировочно до конца месяца(+)	1375,106	1372,325	2,781	27,79
Корректировка за прошлый месяц (-)	1595,383	1592,201	3,181	24,82
Итого за ноябрь 2014 :	5192,599	5180,136	12,462	87,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
16.10.14 14:00	72330,711	-	70219,237	-	-	-	2342,762	
16.10.14 14:00	72330,711	-	70219,237	-	-	-	2342,762	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ

27. 1 1. 2014