Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 05196

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС				ТПТ-15-2	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	66,67	9,16	157,476	-	-	44,25	4,56	155,354	-	22,42	2,121	-	-	-	3,639
24.10.14	24	-	67,11	9,16	157,967	-	-	44,53	4,56	155,821	-	22,58	2,147	-	-	-	3,677
25.10.14	24	-	67,01	9,16	158,016	-	-	44,67	4,56	155,855	-	22,35	2,161	-	-	-	3,642
26.10.14	24	-	66,98	9,16	158,191	-	-	44,71	4,56	156,013	-	22,27	2,178	-	-	-	3,634
27.10.14	24	-	50,84	9,16	159,125	-	-	37,38	4,56	156,985	-	13,46	2,140	-	-	-	2,218
28.10.14	24	-	42,36	9,16	157,371	-	-	32,38	4,56	155,286	-	9,98	2,085	-	-	-	1,646
29.10.14	24	-	46,48	9,16	155,179	-	-	35,25	4,56	153,067	-	11,23	2,112	-	-	-	1,830
30.10.14	24	-	46,27	9,16	152,991	-	-	35,11	4,56	150,956	-	11,16	2,036	-	-	-	1,791
31.10.14	24	-	47,40	9,16	153,332	-	-	35,43	4,56	151,330	-	11,97	2,002	-	-	-	1,918
01.11.14	24	-	46,74	9,16	151,749	-	-	34,80	4,56	149,760	-	11,94	1,989	-	-	-	1,893
02.11.14	24	-	47,15	9,16	151,422	-	-	34,37	4,56	149,448	-	12,78	1,974	-	-	-	2,014
03.11.14	24	-	55,62	9,16	153,044	-	-	39,02	4,56	151,008	-	16,60	2,036	-	-	-	2,632
04.11.14	24	-	55,75	9,16	153,960	-	-	39,63	4,56	151,906	-	16,12	2,053	-	-	-	2,576
05.11.14	24	-	55,03	9,16	154,168	-	-	39,58	4,56	152,103	-	15,45	2,066	-	-	-	2,476
06.11.14	24	-	55,58	9,16	155,344	-	-	39,46	4,56	153,261	-	16,12	2,083	-	-	-	2,598
07.11.14	24	-	58,38	9,16	158,994	-	-	41,07	4,56	156,875	-	17,31	2,119	-	-	-	2,853
08.11.14	24	-	59,07	9,16	160,453	-	-	41,58	4,56	158,310	-	17,49	2,142	-	-	-	2,909
09.11.14	24	-	58,99	9,16	160,785	-	-	41,55	4,56	158,645	-	17,44	2,140	-	-	-	2,906
10.11.14	24	-	59,95	9,16	161,267	-	-	42,23	4,56	159,069	-	17,72	2,198	-	-	-	2,964
11.11.14	24	-	57,33	9,16	160,988	-	-	41,16	4,56	158,785	-	16,17	2,203	-	-	-	2,706
12.11.14	24	-	55,97	9,16	161,087	-	-	40,62	4,56	158,872	-	15,35	2,215	-	-	-	2,576
13.11.14	24	-	58,75	9,16	160,821	-	-	41,84	4,56	158,598	-	16,90	2,223	-	-	-	2,825
14.11.14	24	-	60,69	9,16	154,560	-	-	42,04	4,56	152,394	-	18,65	2,166	-	-	-	2,986
15.11.14	24	-	63,88	9,16	153,374	-	-	43,49	4,56	151,242	-	20,39	2,132	-	-	-	3,233
16.11.14	24	-	62,95	9,16	153,078	-	-	42,81	4,56	150,953	-	20,15	2,125	-	-	-	3,188
17.11.14	24	-	63,70	9,16	153,993	-	-	42,98	4,56	151,865	-	20,72	2,127	-	-	-	3,295
18.11.14	24	-	67,32	9,16	155,433	-	-	44,71	4,56	153,296	-	22,60	2,137	-	-	-	3,622
19.11.14	24	-	68,55	9,16	155,297	-	-	45,11	4,56	153,158	-	23,44	2,139	-	-	-	3,751
20.11.14	24	-	68,25	9,16	154,725	-	-	44,60	4,56	152,600	-	23,66	2,126	-	-	-	3,769
21.11.14	24	-	68,92	9,16	154,780	-	-	44,79	4,56	152,676	-	24,13	2,104	-	-	-	3,843
22.11.14	24	-	70,54	9,16	155,974	-	-	46,06	4,56	153,778	-	24,47	2,196	-	-	-	3,933
Среднее	24,00	-	58,72	9,16	156,288	-	-	40,88	4,56	154,170	-	17,84	2,119	-	-	-	2,888
Итого	744,0				4844,943	0,000				4779,268	0,000		65,675	0,00	0,00	0,00	89,54

Ориентировочно до конца месяца(+)	1238,034	1220,943	17,091	29,03
Корректировка за прошлый месяц (-)	1428,658	1409,477	19,181	25,87
Итого за ноябрь 2014 :	4654,320	4590,735	63,585	92,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 03:00	92940,007	-	91913,925	-	-	-	2066,103	
23.11.14 14:00	97856,476	-	96763,710	-	-	-	2157,526	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО

27.11.2014