ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04776

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр.	Txв=0 C
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки				КТПТР-05	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.10.14	24	-	62,69	6,00	24,198	-	-	21,76	5,00	0,579	-	-	40,94	23,618	1,506
24.10.14	24	-	62,95	6,00	25,155	-	-	22,04	5,00	0,585	-	-	40,91	24,571	1,572
25.10.14	24	-	63,14	6,00	23,638	-	-	21,98	5,00	0,622	-	-	41,16	23,017	1,480
26.10.14	24	-	63,89	6,00	28,149	-	-	21,65	5,00	0,565	-	-	42,24	27,584	1,787
27.10.14	24	-	52,69	6,00	23,212	-	-	21,63	5,00	0,601	-	-	31,06	22,611	1,210
28.10.14	24	-	58,41	6,00	22,940	-	-	24,11	5,00	0,581	-	-	34,30	22,360	1,326
29.10.14	24	-	62,50	6,00	26,046	-	-	26,11	5,00	0,878	-	-	36,39	25,167	1,606
30.10.14	24	-	62,04	6,00	29,054	-	-	26,13	5,00	0,746	-	-	35,90	28,308	1,784
31.10.14	24	-	61,38	6,00	24,373	-	-	25,10	5,00	0,750	-	-	36,27	23,623	1,478
01.11.14	24	-	60,85	6,00	25,153	-	-	23,92	5,00	0,701	-	-	36,93	24,452	1,515
02.11.14	24	-	60,91	6,00	27,381	-	-	23,73	5,00	0,687	-	-	37,18	26,694	1,653
03.11.14	24	-	61,83	6,00	25,230	-	-	24,51	5,00	0,699	-	-	37,32	24,531	1,544
04.11.14	24	-	62,11	6,00	26,888	-	-	24,94	5,00	0,721	-	-	37,17	26,167	1,653
05.11.14	24	-	61,71	6,00	23,952	-	-	24,99	5,00	0,739	-	-	36,72	23,213	1,461
06.11.14	24	-	60,92	6,00	22,438	-	-	24,21	5,00	0,697	-	-	36,71	21,741	1,351
07.11.14	24	-	60,72	6,00	22,832	-	-	23,46	5,00	0,666	-	-	37,26	22,165	1,372
08.11.14	24	-	61,43	6,00	25,516	-	-	24,08	5,00	0,659	-	-	37,35	24,857	1,553
09.11.14	24	-	61,78	6,00	28,360	-	-	23,69	5,00	0,629	-	-	38,09	27,731	1,738
10.11.14	24	-	61,25	6,00	22,232	-	-	23,63	5,00	0,657	-	-	37,62	21,575	1,347
11.11.14	24	-	61,11	6,00	24,137	-	-	23,96	5,00	0,689	-	-	37,15	23,448	1,460
12.11.14	24	-	61,48	6,00	22,759	-	-	24,97	5,00	0,748	-	-	36,51	22,011	1,382
13.11.14	24	-	62,93	6,00	23,165	-	-	25,49	5,00	0,800	-	-	37,44	22,365	1,438
14.11.14	24	-	64,22	6,00	22,324	-	-	24,46	5,00	0,676	-	-	39,76	21,647	1,418
15.11.14	24	-	66,11	6,00	24,461	-	-	24,69	5,00	0,618	-	-	41,42	23,844	1,603
16.11.14	24	-	67,11	6,00	28,197	-	-	23,91	5,00	0,607	-	-	43,20	27,590	1,879
17.11.14	24	-	64,98	6,00	24,101	-	-	22,96	5,00	0,601	-	-	42,01	23,500	1,553
18.11.14	24	-	61,67	6,00	23,345	-	-	23,57	5,00	0,690	-	-	38,10	22,655	1,425
19.11.14	24	-	62,01	6,00	24,323	-	-	23,94	5,00	0,964	-	-	38,07	23,359	1,486
20.11.14	24	-	61,79	6,00	23,292	-	-	22,73	5,00	0,912	-	-	39,05	22,380	1,419
21.11.14	24	-	61,78	6,00	28,275	-	-	25,06	5,00	0,943	-	-	36,72	27,332	1,724
22.11.14	24	-	62,11	6,00	27,432	-	-	24,75	5,00	1,044	-	-	37,36	26,388	1,679
Среднее	24,00	-	61,95	6,00	24,921	-	-	23,94	5,00	0,711	-	-	38,01	24,210	1,529
Итого	744,0				772,557	0,000				22,054	0,000	0,00		750,503	47,40

Ориентировочно до конца месяца(+)	204,531		6,584	197,947	12,76
Корректировка за прошлый месяц (-)	229,262		5,113	224,149	14,461
Итого за ноябрь 2014 :	747,826		23,525	724,301	45,702683

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.10.14 03:00	27083,695	-	1165,068	-	-	1947,551
23.11.14 14:00	27866,792	-	1187,671	-	-	1995,582

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата 27. 11. 2014