ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04776

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	59,76	9,16	141,009	-	-	34,53	4,60	141,952	-	25,23	-0,942	-	-	-	4,097
24.10.14	24	-	59,76	9,16	141,009	-	-	34,53	4,60	141,952	-	25,23	-0,942	-	-	-	4,097
25.10.14	24	-	59,76	9,16	141,009	-	-	34,53	4,60	141,952	-	25,23	-0,942	-	-	-	4,097
26.10.14	24	-	59,76	9,16	141,009	-	-	34,53	4,60	141,952	-	25,23	-0,942	-	-	-	4,097
27.10.14	24	-	59,76	9,16	141,009	-	-	34,53	4,60	141,952	-	25,23	-0,942	-	-	-	4,097
28.10.14	24	-	59,76	9,16	141,009	-	-	34,53	4,60	141,952	-	25,23	-0,942	-	-	-	4,097
29.10.14	24	-	59,76	9,16	141,009	-	-	34,53	4,60	141,952	-	25,23	-0,942	-	-	-	4,097
30.10.14	24	-	59,76	9,16	141,009	-	-	34,53	4,60	141,952	-	25,23	-0,942	-	-	-	4,097
31.10.14	24	-	59,76	9,16	141,009	-	-	34,53	4,60	141,952	-	25,23	-0,942	-	-	-	4,097
01.11.14	24	-	46,71	9,16	194,194	-	-	33,29	4,60	196,152	-	13,42	-1,958	-	-	-	4,992
02.11.14	24	-	46,99	9,16	193,513	-	-	32,68	4,60	195,134	-	14,31	-1,621	-	-	-	5,157
03.11.14	24	-	55,59	9,16	196,797	-	-	37,22	4,60	197,784	-	18,37	-0,987	-	-	-	3,630
04.11.14	24	-	55,66	9,16	195,193	-	-	37,57	4,60	197,808	-	18,08	-2,615	-	-	-	5,637
05.11.14	24	-	54,99	9,16	194,781	-	-	37,50	4,60	197,541	-	17,49	-2,760	-	-	-	5,542
06.11.14	24	-	55,09	9,16	173,679	-	-	36,37	4,60	171,948	-	18,72	1,731	-	-	-	5,127
07.11.14	24	-	58,22	9,16	141,499	-	-	34,77	4,60	141,742	-	23,45	-0,243	-	-	-	4,823
08.11.14	24	-	58,93	9,16	134,166	-	-	34,48	4,60	135,023	-	24,44	-0,858	-	-	-	5,097
09.11.14	24	-	58,82	9,16	130,664	-	-	34,03	4,60	131,230	-	24,80	-0,566	-	-	-	3,249
10.11.14	24	-	59,77	9,16	126,828	-	-	34,11	4,60	128,514	-	25,66	-1,686	-	-	-	4,361
11.11.14	24	-	57,16	9,16	129,155	-	-	33,79	4,60	130,929	-	23,38	-1,774	-	-	-	3,757
12.11.14	24	-	55,80	9,16	127,772	-	-	33,77	4,60	129,174	-	22,04	-1,402	-	-	-	2,778
13.11.14	24	-	58,57	9,16	126,249	-	-	34,40	4,60	127,688	-	24,17	-1,439	-	-	-	3,010
14.11.14	24	-	60,44	9,16	119,061	-	-	33,91	4,60	120,445	-	26,53	-1,384	-	-	-	3,120
15.11.14	24	-	63,71	9,16	114,575	-	-	34,43	4,60	115,214	-	29,28	-0,639	-	-	-	3,341
16.11.14	24	-	62,79	9,16	113,121	-	-	33,59	4,60	113,512	-	29,19	-0,391	-	-	-	3,297
17.11.14	24	-	63,45	9,16	113,745	-	-	33,46	4,60	114,087	-	29,99	-0,342	-	-	-	3,407
18.11.14	24	-	67,01	9,16	115,412	-	-	34,49	4,60	115,338	-	32,52	0,074	-	-	-	3,764
19.11.14	24	-	68,28	9,16	115,827	-	-	34,41	4,60	116,151	-	33,87	-0,324	-	-	-	3,921
20.11.14	24	-	67,97	9,16	115,381	-	-	33,64	4,60	115,916	-	34,33	-0,535	-	-	-	3,951
21.11.14	24	-	68,60	9,16	114,796	-	-	33,44	4,60	115,102	-	35,16	-0,306	-	-	-	4,034
22.11.14	24	-	70,23	9,16	115,797	-	-	34,41	4,60	116,505	-	35,82	-0,708	-	-	-	4,133
Среднее	24,00	-	59,76	9,16	141,009	-	-	34,53	4,60	141,952	-	25,23	-0,942	-	-	-	4,097
Итого	744,0				4371,289	0,000				4400,503	0,000		-29,214	0,00	0,00	0,00	127,00

Ориентировочно до конца месяца(+)	918,948	921,842	-2,894	30,29
Корректировка за прошлый месяц (-)	1781,092	1820,208	-38,785	26,13
Итого за ноябрь 2014 :	3509,144	3502,137	6,677	131,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 03:00	162160,605	-	162209,196	-	-	-	3522,800	
23.11.14 14:00	167069,145	-	167175,747	-	-	-	3717,516	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____
27.11.2014