ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 32900

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax		**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 50			Термопреобр. КТПТР-05	Преобр. давления КРТ-9
Обратн.тр.	ПРЭМ 32			КТПТР-05	КРТ-9
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
01.11.14	24	-	64,69	7,89	115,950	-	-	49,18	7,73	59,600	-	15,51	56,350	-	-	-	4,462
02.11.14	24	-	64,03	7,90	112,710	-	-	48,01	7,75	58,630	-	16,02	54,080	-	-	-	4,296
03.11.14	24	-	65,83	7,90	113,720	-	-	49,06	7,75	59,820	-	16,77	53,900	-	-	-	4,437
04.11.14	24	-	65,84	7,87	118,710	-	-	49,92	7,72	60,170	-	15,92	58,540	-	-	-	4,693
05.11.14	24	-	66,08	6,67	112,570	-	-	52,27	6,55	48,930	-	13,81	63,640	-	-	-	4,782
06.11.14	24	-	65,57	7,90	112,200	-	-	56,97	7,73	58,110	-	8,60	54,090	-	-	-	3,955
07.11.14	24	-	65,01	7,92	114,960	-	-	55,25	7,75	55,390	-	9,76	59,570	-	-	-	4,313
08.11.14	24	-	65,28	7,91	113,070	-	-	54,45	7,74	56,520	-	10,83	56,550	-	-	-	4,202
09.11.14	24	-	65,26	7,86	118,220	-	-	54,73	7,69	56,560	-	10,53	61,660	-	-	-	4,517
10.11.14	24	-	65,72	7,91	112,600	-	-	54,42	7,74	57,180	-	11,30	55,420	-	-	-	4,186
11.11.14	24	-	65,22	7,79	109,280	-	-	55,61	7,59	57,060	-	9,61	52,220	-	-	-	3,870
12.11.14	24	-	66,02	7,88	116,810	-	-	58,96	7,70	62,430	-	7,06	54,380	-	-	-	3,939
13.11.14	24	-	67,35	7,87	121,810	-	-	57,42	7,70	67,610	-	9,93	54,200	-	-	-	4,214
14.11.14	24	-	69,10	7,93	110,950	-	-	56,38	7,78	60,850	-	12,72	50,100	-	-	-	4,123
15.11.14	24	-	70,64	7,92	112,830	-	-	57,42	7,78	61,260	-	13,22	51,570	-	-	-	4,330
16.11.14	24	-	71,00	7,88	122,140	-	-	58,08	7,74	60,820	-	12,92	61,320	-	-	-	5,003
17.11.14	24	-	69,13	7,91	115,600	-	-	56,69	7,77	60,710	-	12,44	54,890	-	-	-	4,430
18.11.14	24	-	66,88	7,91	114,050	-	-	54,83	7,76	61,350	-	12,05	52,700	-	-	-	4,154
19.11.14	24	-	66,97	7,89	118,200	-	-	55,32	7,73	64,880	-	11,65	53,320	-	-	-	4,219
20.11.14	24	-	66,98	7,90	121,720	-	-	55,79	7,74	64,100	-	11,19	57,620	-	-	-	4,467
21.11.14	24	-	66,92	7,92	118,210	-	-	56,15	7,77	62,820	-	10,77	55,390	-	-	-	4,278
22.11.14	24	-	67,02	7,91	124,090	-	-	56,30	7,75	62,460	-	10,72	61,630	-	-	-	4,687
Среднее	24,00	-	66,66	7,84	115,927	-	-	54,69	7,68	59,875	-	11,97	56,052	-	-	-	4,344
Итого	528,0				2550,400	0,000				1317,260	0,000		1233,140	0,00	0,00	0,00	95,56
Ориентировочно до конца месяца(+)					953,154					499,589			453,566				35,70
Итого за ноябрь 2014 :					3503,554					1816,849			1686,706				131,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.10.14 12:00	15802,610	-	7472,690	-	-	-	620,908	
23.11.14 15:00	19281,170	-	9265,790	-	-	-	751,780	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
ОТЧЕТ ... ОВНО
... АКТА допуска УУ
27.11.2014